

#130639#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Теплосервис, ООО, УК

Богдана Хмельницкого 40-46, Калининград

4817

9830

ТВ7 (АСЦП)

22185396

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	5,614	0	148,6	147,8	0	145,219	145,201	0	24	0	71,1	61,9	0,28	0,3	-
25.04.2025	5,738	0	155,3	154,5	0	151,758	151,744	0	24	0	71,2	62,2	0,28	0,3	-
26.04.2025	5,75	0	156,1	155,2	0	152,519	152,414	0	24	0	71,5	62,5	0,28	0,3	-
27.04.2025	5,653	0	156,8	156	0	153,234	153,225	0	24	0	71,1	62,3	0,27	0,3	-
28.04.2025	5,855	0	157,9	157	0	154,298	154,212	0	24	0	71,2	62,2	0,27	0,3	-
29.04.2025	5,75	0	154,9	154,1	0	151,344	151,34	0	24	0	71,5	62,4	0,28	0,3	-
30.04.2025	5,852	0	182,2	181,3	0	178,013	177,937	0	24	0	71,5	63,7	0,27	0,3	-
01.05.2025	6,152	0	220,3	219,3	0	215,225	215,093	0	24	0	71,6	64,8	0,27	0,3	-
02.05.2025	5,891	0	249,5	248,7	0	243,743	243,769	0	24	0	71,7	66	0,27	0,3	-
03.05.2025	5,791	0	265,5	264,7	0	259,366	259,386	0	24	0	71,7	66,4	0,28	0,3	-
04.05.2025	6,074	0	246	245,1	0	240,362	240,33	0	24	0	71,3	65,3	0,27	0,3	-
05.05.2025	6,161	0	232,5	231,6	0	227,14	227,107	0	24	0	71,6	65,2	0,27	0,3	-
06.05.2025	5,868	0	218,6	217,7	0	213,521	213,446	0	24	0	71,9	65,3	0,26	0,3	-
07.05.2025	6,085	0	222	221,2	0	216,874	216,926	0	24	0	71,7	65	0,26	0,3	-
08.05.2025	5,931	0	207,8	206,9	0	203,053	202,983	0	24	0	71,3	64,3	0,26	0,3	-
09.05.2025	5,787	0	206,6	205,8	0	201,886	201,897	0	24	0	71,2	64,4	0,25	0,3	-
10.05.2025	5,869	0	204,1	203,2	0	199,406	199,327	0	24	0	71,5	64,5	0,25	0,3	-
11.05.2025	6,087	0	217,7	216,9	0	212,696	212,757	0	24	0	71,5	64,7	0,26	0,3	-
12.05.2025	5,925	0	212	211,2	0	207,126	207,167	0	24	0	71,5	64,6	0,26	0,3	-
13.05.2025	5,812	0	203,3	202,4	0	198,655	198,568	0	24	0	71,3	64,3	0,25	0,3	-
14.05.2025	5,826	0	208	207,1	0	203,2	203,119	0	24	0	71,7	64,8	0,26	0,3	-
15.05.2025	5,826	0	215,3	214,4	0	210,34	210,273	0	24	0	71,6	65	0,26	0,3	-
16.05.2025	5,669	0	216,3	215,5	0	211,36	211,357	0	24	0	71,3	64,9	0,26	0,3	-
17.05.2025	5,724	0	215,5	214,7	0	210,498	210,517	0	24	0	71,8	65,3	0,26	0,3	-
18.05.2025	5,806	0	204,1	203,2	0	199,412	199,327	0	24	0	71,5	64,6	0,25	0,3	-
19.05.2025	5,766	0	214,9	214	0	209,957	209,866	0	24	0	71,6	65	0,26	0,3	-
20.05.2025	5,504	0	213,5	212,7	0	208,604	208,58	0	24	0	71,3	65	0,26	0,3	-
21.05.2025	4,212	0	136,3	135,8	0	133,202	133,27	0	24	0	71,2	63,6	0,26	0,3	-
22.05.2025	5,766	0	74,9	74,1	0	73,202	73,164	0	24	0	70,9	52,1	0,27	0,3	-
23.05.2025	5,783	0	75,7	74,8	0	73,974	73,838	0	24	0	71,2	52,5	0,28	0,3	-
Итого:	173,527	0	5792,2	5766,9	0	5659,187	5658,14	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	41,446														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2025	7611,449	90490,2	89588,4	64,818	88238,294	88351,808	63,925	11793	7
23.05.2025	7784,977	96282,4	95355,3	64,818	93897,482	94009,948	63,925	12513	7

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 8:03:18