

#142125#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Теплосервис, ООО, УК

Богдана Хмельницкого 40-46, Калининград

4817

9830

ТВ7 (АССII)

22185396

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	5,348	0	83,1	82,3	0	81,16	81,075	0	24	0	72,3	56,6	0,35	0,29	-
25.06.2025	5,264	0	79,4	78,7	0	77,547	77,552	0	24	0	72,1	56	0,35	0,29	-
26.06.2025	5,183	0	77,1	76,6	0	75,289	75,482	0	24	0	72,4	56	0,36	0,29	-
27.06.2025	5,24	0	81,1	80,6	0	79,198	79,396	0	24	0	72,5	56,7	0,37	0,29	-
28.06.2025	5,353	0	88,1	87,5	0	86,03	86,149	0	24	0	72,5	57,7	0,36	0,29	-
29.06.2025	5,649	0	92,9	92,1	0	90,721	90,676	0	24	0	72,5	57,6	0,36	0,29	-
30.06.2025	5,481	0	82,4	81,7	0	80,466	80,498	0	24	0	72,5	56,2	0,36	0,29	-
01.07.2025	4,675	0	102,8	103,5	0,813	100,751	102,037	0,807	24	0	65,7	55	0,28	0,28	-
02.07.2025	5,281	0,123	149,7	149,4	0	146,221	146,644	0	24	0	71,9	63,3	0,25	0,28	-
03.07.2025	4,886	0	68,9	68,5	0	67,336	67,58	0	24	0	71	53,7	0,25	0,28	-
04.07.2025	4,8	0	65,9	65,4	0	64,395	64,526	0	24	0	71,2	53,4	0,25	0,27	-
05.07.2025	4,933	0	65,8	65,3	0	64,286	64,436	0	24	0	71,6	53,2	0,24	0,27	-
06.07.2025	5,02	0	70	69,3	0	68,415	68,379	0	24	0	70,9	53,4	0,25	0,28	-
07.07.2025	4,874	0	67,6	66,7	0	66,065	65,81	0	24	0	71,1	53,4	0,25	0,28	-
08.07.2025	4,811	0	67,4	66,6	0	65,867	65,709	0	24	0	71,1	53,6	0,25	0,28	-
09.07.2025	4,999	0	71,4	70,5	0	69,794	69,556	0	24	0	70,7	53,6	0,24	0,27	-
10.07.2025	4,986	0	73,3	72,6	0	71,662	71,617	0	24	0	70,4	53,8	0,24	0,27	-
11.07.2025	4,952	0	72,9	72,3	0	71,275	71,327	0	24	0	70,3	53,8	0,24	0,27	-
12.07.2025	5,018	0	73,2	72,7	0	71,555	71,722	0	24	0	70,5	53,8	0,24	0,27	-
13.07.2025	5,077	0	72,5	72,2	0	70,864	71,228	0	24	0	70,8	53,7	0,25	0,28	-
14.07.2025	5,036	0	73,2	72,7	0	71,557	71,722	0	24	0	70,5	53,7	0,25	0,27	-
15.07.2025	4,854	0	71,8	71,4	0	70,197	70,434	0	24	0	70,4	53,8	0,25	0,27	-
16.07.2025	4,96	0	72,7	72,5	0	71,07	71,523	0	24	0	70,5	53,8	0,25	0,27	-
17.07.2025	4,936	0	70,4	69,8	0	68,811	68,859	0	24	0	70,8	53,7	0,25	0,27	-
18.07.2025	4,921	0	72,1	71,5	0	70,473	70,525	0	24	0	70,8	54,1	0,27	0,28	-
19.07.2025	4,982	0	74	73,2	0	72,336	72,194	0	24	0	70,6	54,2	0,26	0,28	-
20.07.2025	4,908	0	74,2	73,5	0	72,551	72,5	0	24	0	70,2	54,1	0,25	0,28	-
21.07.2025	4,686	0	68,5	68,1	0	66,955	67,175	0	24	0	70,7	54	0,25	0,27	-
22.07.2025	4,829	0	72,8	72,3	0	71,159	71,298	0	24	0	70,7	54,5	0,27	0,28	-
23.07.2025	4,725	0	71,4	71	0	69,787	70,013	0	24	0	70,8	54,6	0,26	0,27	-
Итого:	150,667	0	2326,6	2310,5	0,813	2273,793	2277,642	0,807	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	35,986														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.06.2025	7951,915	98749	97804,3	64,818	96308,363	96425,255	63,925	13257	7
23.07.2025	8102,583	101075,6	100114,8	65,631	98582,157	98702,897	64,731	13977	7

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.07.2025 8:10:55