

#148440#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Теплосервис, ООО, УК

Богдана Хмельницкого 40-46, Калининград

4817

9830

ТВ7 (АССII)

22185396

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	5,238	0	84,7	84,2	0	82,8	82,995	0	24	0	70,6	55,4	0,24	0,27	-
25.08.2025	5,328	0	90,9	90,2	0	88,897	88,905	0	24	0	69,9	55,5	0,23	0,27	-
26.08.2025	5,069	0	78,3	77,8	0	76,522	76,694	0	24	0	71	55,2	0,24	0,27	-
27.08.2025	5,081	0	84,7	84,1	0	82,813	82,886	0	24	0	70,3	55,7	0,24	0,28	-
28.08.2025	5,05	0	81,7	81	0	79,858	79,837	0	24	0	70,7	55,6	0,24	0,28	-
29.08.2025	5,031	0	79,6	79	0	77,794	77,863	0	24	0	71	55,6	0,24	0,28	-
30.08.2025	4,889	0	78,6	77,9	0	76,818	76,768	0	24	0	71	55,8	0,25	0,28	-
31.08.2025	5,024	0	85,2	84,5	0	83,292	83,266	0	24	0	70,5	56,1	0,26	0,28	-
01.09.2025	5,078	0	85,3	84,7	0	83,386	83,465	0	24	0	70,6	56	0,24	0,28	-
02.09.2025	4,883	0	83,3	82,7	0	81,425	81,481	0	24	0	70,6	56,3	0,24	0,28	-
03.09.2025	4,779	0	78,3	77,6	0	76,52	76,464	0	24	0	71	56,1	0,25	0,28	-
04.09.2025	4,721	0	79,3	78,7	0	77,519	77,549	0	24	0	70,7	56,1	0,25	0,28	-
05.09.2025	4,818	0	78,9	78,4	0	77,117	77,257	0	24	0	70,9	56	0,25	0,28	-
06.09.2025	4,61	0	77	76,4	0	75,258	75,28	0	24	0	70,8	56,2	0,25	0,28	-
07.09.2025	4,879	0	77,7	77,1	0	75,929	75,989	0	24	0	71,1	55,7	0,25	0,27	-
08.09.2025	4,892	0	83,3	82,7	0	81,439	81,491	0	24	0	70,4	56	0,24	0,28	-
09.09.2025	4,768	0	83	82,3	0	81,148	81,082	0	24	0	70,4	56,4	0,24	0,28	-
10.09.2025	4,723	0	80,5	79,9	0	78,679	78,713	0	24	0	70,9	56,5	0,25	0,28	-
11.09.2025	5,121	0	82,8	82,1	0	80,916	80,904	0	24	0	71,1	56	0,24	0,27	-
12.09.2025	4,837	0	79,9	79,4	0	78,093	78,24	0	24	0	70,9	56,1	0,25	0,28	-
13.09.2025	4,937	0	85,7	85	0	83,781	83,746	0	24	0	70,4	56,3	0,24	0,28	-
14.09.2025	4,935	0	86,6	86	0	84,668	84,733	0	24	0	70,2	56,3	0,24	0,28	-
15.09.2025	5,075	0	83,6	82,9	0	81,711	81,694	0	24	0	70,8	55,9	0,24	0,28	-
16.09.2025	4,918	0	86,4	85,8	0	84,469	84,527	0	24	0	70,4	56,5	0,24	0,28	-
17.09.2025	5,097	0	87,4	86,7	0	85,442	85,427	0	24	0	70,4	56,1	0,24	0,28	-
18.09.2025	4,94	0	83,5	82,9	0	81,623	81,681	0	24	0	70,7	56,2	0,23	0,27	-
19.09.2025	4,972	0	81,8	81,1	0	79,953	79,92	0	24	0	70,7	55,9	0,24	0,28	-
20.09.2025	5,073	0	83	82,3	0	81,129	81,108	0	24	0	70,8	55,8	0,25	0,28	-
21.09.2025	5,064	0	85,5	85	0	83,598	83,772	0	24	0	70,2	55,8	0,24	0,28	-
22.09.2025	4,982	0	83,1	82,4	0	81,238	81,203	0	24	0	70,5	55,9	0,24	0,27	-
23.09.2025	5,234	0	83,7	82,9	0	81,809	81,713	0	24	0	70,8	55,5	0,23	0,27	-
Итого:	154,046	0	2563,3	2543,7	0	2505,644	2506,653	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	36,793														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2025	8250,601	103359	102382,9	65,631	100814,039	100939,084	64,731	14721	7
23.09.2025	8404,646	105922,3	104926,6	65,631	103319,682	103445,735	64,731	15465	7

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.09.2025 8:01:31