

#25356#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.09.2021 по 30.09.2021

Потребитель Теплосервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Богдана Хмельницкого 40-46, Калининград  
Номер абонента 4817  
Порядковый номер 4876  
Тип теплосчётчика ТЭМ-104  
Заводской номер 1559919  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2021	1,479	67,512	66,836	66,086	66,074	24	24	0	0	69	50	0,9	0,6	-
25.09.2021	1,471	65,609	64,953	64,211	64,219	24	24	0	0	69	49	0,9	0,6	-
26.09.2021	1,481	65,52	64,871	64,125	64,137	24	24	0	0	69	49	0,9	0,6	-
27.09.2021	1,434	63,695	63,047	62,332	62,332	24	24	0	0	69	49	0,9	0,6	-
28.09.2021	1,432	65,539	64,898	64,152	64,148	24	24	0	0	69	50	0,9	0,6	-
29.09.2021	1,499	69,32	68,645	67,863	67,859	24	24	0	0	68	50	0,9	0,6	-
30.09.2021	1,444	64,574	63,945	63,199	63,223	24	24	0	0	69	49	0,9	0,6	-
Итого:	10,24	461,769	457,195	451,968	451,992	168	168	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,806													

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2021	1482,001	62063,328	60182,559	60774,797	59581,062	11741,02	1,5
30.09.2021	1492,241	62525,098	60639,754	61226,766	60033,055	11909,02	1,5

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
08.10.2021 12:42:10