

#25334#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2023 по 20.02.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Институт развития образования
Томская 19, г. Калининград
3757
4247
ВКТ-7
00104279
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 21.01.2023 | 1,76 | 0 | 95,48 | 97,42 | 0 | 93,18 | 96,04 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 74,1 | 55,2 | 18,9 | 0,7 | 0,7 | -0,5 |
| 22.01.2023 | 1,275 | 0 | 44,87 | 45,54 | 0 | 43,78 | 45,2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,7 | 44,5 | 29,15 | 0,7 | 0,7 | -0,7 |
| 23.01.2023 | 1,984 | 0 | 117,54 | 120,03 | 0 | 114,67 | 118,25 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 74 | 56,7 | 17,31 | 0,7 | 0,7 | -1 |
| 24.01.2023 | 1,784 | 0 | 93,43 | 95,27 | 0 | 91,12 | 93,93 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 74,6 | 55 | 19,58 | 0,7 | 0,7 | -1,5 |
| 25.01.2023 | 1,822 | 0 | 98,27 | 100,22 | 0 | 95,8 | 98,76 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 75,3 | 56,2 | 19,04 | 0,7 | 0,7 | -1,9 |
| 26.01.2023 | 1,784 | 0 | 92,69 | 94,53 | 0 | 90,41 | 93,18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 75 | 55,3 | 19,71 | 0,7 | 0,7 | -1,7 |
| 27.01.2023 | 1,778 | 0 | 96,12 | 98,07 | 0 | 93,77 | 96,68 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 74,2 | 55,2 | 18,96 | 0,7 | 0,7 | -0,5 |
| 28.01.2023 | 1,743 | 0 | 95,22 | 97,17 | 0 | 92,89 | 95,82 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 74 | 55,2 | 18,76 | 0,7 | 0,7 | -0,9 |
| 29.01.2023 | 1,256 | 0 | 43,73 | 44,37 | 0 | 42,67 | 44,04 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,3 | 43,9 | 29,44 | 0,7 | 0,7 | 0,4 |
| 30.01.2023 | 1,792 | 0 | 95,8 | 97,75 | 0 | 93,57 | 96,42 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,8 | 53,6 | 19,16 | 0,7 | 0,7 | 2 |
| 31.01.2023 | 1,548 | 0 | 89,34 | 91,22 | 0 | 87,41 | 90,1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 51,5 | 17,72 | 0,7 | 0,7 | 3,1 |
| 01.02.2023 | 1,539 | 0 | 87,98 | 89,82 | 0 | 86,15 | 88,69 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,8 | 50,9 | 17,88 | 0,7 | 0,7 | 3 |
| 02.02.2023 | 1,65 | 0 | 101,7 | 103,89 | 0 | 99,44 | 102,48 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,2 | 53,6 | 16,61 | 0,7 | 0,7 | 1,6 |
| 03.02.2023 | 1,736 | 0 | 106,26 | 108,51 | 0 | 103,76 | 106,97 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,4 | 55,6 | 16,71 | 0,7 | 0,7 | -0,5 |
| 04.02.2023 | 1,784 | 0 | 100,36 | 102,4 | 0 | 97,89 | 100,93 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 74,4 | 56,2 | 18,23 | 0,7 | 0,7 | -1,1 |
| 05.02.2023 | 1,277 | 0 | 43,79 | 44,38 | 0 | 42,7 | 44,04 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 74,1 | 44,2 | 29,9 | 0,7 | 0,7 | -2,2 |
| 06.02.2023 | 1,905 | 0 | 104,68 | 106,79 | 0 | 102,11 | 105,26 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 74,4 | 55,7 | 18,66 | 0,7 | 0,7 | -0,5 |
| 07.02.2023 | 1,602 | 0 | 83,32 | 84,95 | 0 | 81,35 | 83,85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,3 | 52,6 | 19,69 | 0,7 | 0,7 | 1,4 |
| 08.02.2023 | 1,72 | 0 | 93,66 | 95,52 | 0 | 91,38 | 94,22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,3 | 54,5 | 18,82 | 0,7 | 0,7 | 0,3 |
| 09.02.2023 | 1,741 | 0 | 80,25 | 81,66 | 0 | 78,16 | 80,55 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 76,7 | 54,4 | 22,27 | 0,7 | 0,7 | -0,8 |
| 10.02.2023 | 1,559 | 0 | 68,84 | 70,01 | 0 | 67,11 | 69,16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 74,4 | 51,1 | 23,26 | 0,7 | 0,7 | 1,9 |
| 11.02.2023 | 1,516 | 0 | 67,24 | 68,4 | 0 | 65,63 | 67,59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73 | 49,9 | 23,1 | 0,7 | 0,7 | 3,4 |
| 12.02.2023 | 1,22 | 0 | 42,07 | 42,62 | 0 | 41,06 | 42,33 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,5 | 42,8 | 29,71 | 0,7 | 0,7 | 0,4 |
| 13.02.2023 | 1,495 | 0 | 65,82 | 66,94 | 0 | 64,35 | 66,24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71 | 47,7 | 23,29 | 0,7 | 0,7 | 4,9 |
| 14.02.2023 | 1,457 | 0 | 70,04 | 71,3 | 0 | 68,45 | 70,48 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71 | 49,7 | 21,31 | 0,7 | 0,7 | 3,3 |
| 15.02.2023 | 1,464 | 0 | 61,67 | 62,66 | 0 | 60,21 | 61,96 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,6 | 48,3 | 24,29 | 0,7 | 0,7 | 2,9 |
| 16.02.2023 | 1,582 | 0 | 72,73 | 73,99 | 0 | 71 | 73,11 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,8 | 50,5 | 22,27 | 0,7 | 0,7 | 2,2 |
| 17.02.2023 | 1,311 | 0 | 52,07 | 52,86 | 0 | 50,9 | 52,36 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,1 | 45,4 | 25,79 | 0,7 | 0,7 | 4,5 |
| 18.02.2023 | 1,359 | 0 | 58,08 | 59,01 | 0 | 56,78 | 58,46 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,7 | 45,7 | 23,98 | 0,7 | 0,7 | 5,6 |
| 19.02.2023 | 1,221 | 0 | 46,3 | 46,95 | 0 | 45,23 | 46,61 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,7 | 43,7 | 27,03 | 0,7 | 0,7 | 3,1 |
| 20.02.2023 | 1,637 | 0 | 88,29 | 89,98 | 0 | 86,28 | 88,81 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 52,4 | 18,97 | 0,7 | 0,7 | 2,8 |
| Итого: | 49,301 | 0 | 2457,64 | 2504,23 | 0 | 2399,21 | 2472,52 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 49,301 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т |
|------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 20.01.2023 | 157,106 | 6720,76 | 6827,61 | 0 | 6561,03 | 6753,94 | 0 |
| 20.02.2023 | 206,407 | 9178,4 | 9331,84 | 0 | 8960,24 | 9226,46 | 0 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.02.2023 7:19:33