

#126816#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Институт развития образования
Томская 19, г. Калининград
3757
4247
ВКТ-7
00104279
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	1,229	0	59,45	60,57	0	58,24	59,94	0	0	24	0	0	67,6	46,5	21,12	0,7	0,7	5,6
22.03.2025	1,151	0	53,02	54,03	0	51,91	53,48	0	0	24	0	0	68,3	46,2	22,14	0,7	0,7	5,7
23.03.2025	0,83	0	32,07	32,63	0	31,47	32,35	0	0	24	0	0	66	39,6	26,4	0,7	0,7	6,8
24.03.2025	1,411	0	71,62	73,01	0	70,13	72,21	0	0	24	0	0	68,2	48	20,14	0,7	0,7	5,5
25.03.2025	1,148	0	53,52	54,52	0	52,43	53,93	0	0	24	0	0	67,9	46	21,93	0,7	0,7	4,4
26.03.2025	1,219	0	53,16	54,12	0	52,08	53,61	0	0	24	0	0	67,9	44,5	23,4	0,7	0,7	6,9
27.03.2025	1,248	0	55,98	57,01	0	54,84	56,45	0	0	24	0	0	68,1	45,3	22,79	0,7	0,7	5,7
28.03.2025	1,01	0	40,29	41	0	39,48	40,63	0	0	24	0	0	67,8	42,2	25,62	0,7	0,7	8,9
29.03.2025	0,965	0	39,47	40,19	0	38,69	39,82	0	0	24	0	0	67,7	42,8	24,92	0,7	0,7	9,9
30.03.2025	0,808	0	29,04	29,54	0	28,51	29,29	0	0	23	0	0	67,3	38,9	28,38	0,7	0,7	6,8
31.03.2025	1,333	0	62,47	63,65	0	61,16	63,02	0	0	24	0	0	68,1	46,3	21,81	0,7	0,7	5,9
01.04.2025	1,271	0	59,02	60,11	0	57,82	59,51	0	0	24	0	0	68	46	22,05	0,7	0,7	-
02.04.2025	1,112	0	47,49	48,35	0	46,54	47,91	0	0	24	0	0	67,9	44	23,91	0,7	0,7	-
03.04.2025	0,95	0	36,19	36,81	0	35,46	36,48	0	0	24	0	0	68,5	41,7	26,82	0,7	0,7	-
04.04.2025	1,103	0	43,56	44,29	0	42,61	43,88	0	0	24	0	0	69,5	43,6	25,94	0,7	0,7	-
05.04.2025	1,377	0	64,78	65,99	0	63,37	65,22	0	0	24	0	0	70,9	49,1	21,75	0,7	0,7	-
06.04.2025	0,895	0	28,92	29,35	0	28,32	29,05	0	0	24	0	0	71,6	39,9	31,7	0,7	0,7	-
07.04.2025	1,577	0	73,72	75,07	0	72	74,15	0	0	24	0	0	72,6	50,7	21,88	0,7	0,7	-
08.04.2025	1,375	0	64,52	65,73	0	63,14	65,01	0	0	24	0	0	69,9	48,1	21,79	0,7	0,7	-
09.04.2025	1,302	0	59,22	60,3	0	57,95	59,65	0	0	24	0	0	69,8	47,3	22,46	0,7	0,7	-
10.04.2025	1,39	0	65,67	66,9	0	64,24	66,12	0	0	24	0	0	70,5	48,9	21,68	0,7	0,7	-
11.04.2025	1,195	0	49,01	49,85	0	47,95	49,38	0	0	24	0	0	69,7	44,8	24,91	0,7	0,7	-
12.04.2025	1,038	0	42,26	43	0	41,37	42,56	0	0	24	0	0	69,7	44,6	25,06	0,7	0,7	-
13.04.2025	0,773	0	24,9	25,31	0	24,41	25,07	0	0	24	0	0	69,1	37,4	31,76	0,7	0,7	-
14.04.2025	0,788	0	26,89	27,34	0	26,27	27,14	0	0	24	0	0	69,1	39,1	30,02	0,7	0,7	-
15.04.2025	0,64	0	22,34	22,73	0	21,85	22,54	0	0	24	0	0	68,8	39,5	29,35	0,7	0,7	-
16.04.2025	0,814	0	27,62	28,08	0	27,04	27,85	0	0	24	0	0	68,7	38,6	30,13	0,7	0,7	-
17.04.2025	0,47	0	17,45	17,78	0	17,09	17,65	0	0	24	0	0	68,4	40,8	27,56	0,7	0,7	-
18.04.2025	0,417	0	14,94	15,22	0	14,63	15,12	0	0	24	0	0	68,2	39,7	28,48	0,7	0,7	-
19.04.2025	0,149	0	7,89	8,06	0	7,73	8,04	0	0	24	0	0	65	45,7	19,25	0,7	0,7	-
20.04.2025	0,121	0	6,77	6,89	0	6,7	6,88	0	0	24	0	0	64	45,6	18,39	0,7	0,7	-
Итого:	31,109	0	1333,25	1357,43	0	1305,43	1343,94	0	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	31,109																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.03.2025	853,5	40375,56	41163,91	0	39413,69	40646,01	0
20.04.2025	884,609	41708,81	42521,34	0	40719,12	41989,95	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.04.2025 8:23:49