

#297336#

Отчёт по теплоснабжению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Институт развития образования
Томская 19, г. Калининград
3757
4247
ВКТ-7
00104279
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	1,154	0	46,17	47	0	45,15	46,53	0	0	24	0	0	71,4	45,8	25,59	0,7	0,7	-
22.03.2026	0,834	0	27,28	27,73	0	26,75	27,47	0	0	24	0	0	70,7	39,5	31,19	0,7	0,7	-
23.03.2026	1,139	0	44,09	44,87	0	43,08	44,44	0	0	24	0	0	71,4	44,9	26,51	0,7	0,7	-
24.03.2026	0,95	0	33,01	33,54	0	32,27	33,26	0	0	24	0	0	71	41,6	29,45	0,7	0,7	-
25.03.2026	0,888	0	29,59	30,06	0	28,94	29,79	0	0	24	0	0	71,1	40,4	30,68	0,7	0,7	-
26.03.2026	1,138	0	42,49	43,22	0	41,53	42,83	0	0	24	0	0	71,5	44	27,5	0,7	0,7	-
27.03.2026	1,192	0	47,49	48,32	0	46,43	47,84	0	0	24	0	0	71,4	45,7	25,68	0,7	0,7	-
28.03.2026	1,118	0	42,06	42,77	0	41,1	42,39	0	0	24	0	0	71,5	44,2	27,26	0,7	0,7	-
29.03.2026	0,796	0	25,95	26,37	0	25,44	26,12	0	0	23	0	0	70,6	39,2	31,37	0,7	0,7	-
30.03.2026	1,233	0	48,08	48,91	0	46,96	48,42	0	0	24	0	0	71,9	45,6	26,28	0,7	0,7	-
31.03.2026	1,135	0	42,94	43,65	0	41,99	43,26	0	0	24	0	0	71,3	44,3	27	0,7	0,7	-
01.04.2026	1,194	0	46,89	47,7	0	45,83	47,24	0	0	24	0	0	71,6	45,6	26,01	0,7	0,7	-
02.04.2026	1,215	0	50,05	50,95	0	48,93	50,42	0	0	24	0	0	71,7	46,8	24,87	0,7	0,7	-
03.04.2026	1,19	0	46,14	46,92	0	45,09	46,46	0	0	24	0	0	71,4	45	26,42	0,7	0,7	-
04.04.2026	1,131	0	42,63	43,33	0	41,63	42,94	0	0	24	0	0	71,5	44,2	27,29	0,7	0,7	-
05.04.2026	0,815	0	25,99	26,38	0	25,48	26,13	0	0	24	0	0	70,8	38,7	32,05	0,7	0,7	-
06.04.2026	1,222	0	45,78	46,52	0	44,71	46,1	0	0	24	0	0	71,4	44,1	27,36	0,7	0,7	-
07.04.2026	1,213	0	46,63	47,39	0	45,58	46,94	0	0	24	0	0	71,6	45	26,63	0,7	0,7	-
08.04.2026	1,269	0	51,21	52,05	0	50,06	51,52	0	0	24	0	0	71,6	46,2	25,37	0,7	0,7	-
09.04.2026	1,273	0	57,22	58,25	0	55,98	57,62	0	0	24	0	0	70,2	47,4	22,76	0,7	0,7	-
10.04.2026	1,063	0	48,12	48,99	0	47,07	48,45	0	0	24	0	0	70,1	47,5	22,59	0,7	0,7	-
11.04.2026	1,1	0	41,35	41,91	0	40,43	41,52	0	0	24	0	0	71,4	44,2	27,18	0,7	0,7	-
12.04.2026	0,812	0	25,94	26,23	0	25,43	25,98	0	0	24	0	0	71	39	32,01	0,7	0,7	-
13.04.2026	1,137	0	43,88	44,53	0	42,88	44,12	0	0	24	0	0	71,5	45	26,58	0,7	0,7	-
14.04.2026	0,892	0	30,57	30,97	0	29,89	30,69	0	0	24	0	0	71,3	41,4	29,83	0,7	0,7	-
15.04.2026	0,928	0	30,94	31,33	0	30,21	31,06	0	0	24	0	0	71,8	41	30,77	0,7	0,7	-
16.04.2026	1,042	0	38,31	38,85	0	37,46	38,49	0	0	24	0	0	71,3	43,5	27,87	0,7	0,7	-
17.04.2026	1,065	0	38,63	39,16	0	37,78	38,81	0	0	24	0	0	71,4	43,3	28,18	0,7	0,7	-
18.04.2026	0,927	0	32,49	32,92	0	31,78	32,61	0	0	24	0	0	71,2	42,1	29,19	0,7	0,7	-
19.04.2026	0,784	0	25,36	25,67	0	24,84	25,43	0	0	24	0	0	70,9	39,2	31,68	0,7	0,7	-
20.04.2026	1,171	0	44,64	45,28	0	43,62	44,86	0	0	24	0	0	71,5	44,6	26,85	0,7	0,7	-
Итого:	33,02	0	1241,92	1261,77	0	1214,32	1249,74	0	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	33,02																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.03.2026	1163,506	53399,13	54410,35	0	52107,82	53734,88	0
20.04.2026	1196,526	54641,05	55672,12	0	53322,14	54984,62	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.04.2026 15:38:38