

# #25316#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2022 по 20.05.2022

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Институт развития образования  
Томская 19, г. Калининград  
3757  
4247  
ВКТ-7  
00104279  
1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2022	0,754	0	24,51	24,62	0	23,98	24,46	0	0	24	0	0	68,7	37,3	31,37	0,7	0,7	-
22.04.2022	0,712	0	22,95	23,04	0	22,44	22,96	0	0	24	0	0	68,4	36,5	31,84	0,7	0,7	-
23.04.2022	0,741	0	24,01	24,11	0	23,5	23,94	0	0	24	0	0	68,3	36,8	31,52	0,7	0,7	-
24.04.2022	0,682	0	21,29	21,37	0	20,79	21,33	0	0	24	0	0	68,5	35,7	32,87	0,7	0,7	-
25.04.2022	0,977	0	34,42	34,51	0	33,69	34,28	0	0	24	0	0	69	40	28,95	0,7	0,7	-
26.04.2022	0,81	0	26,66	26,75	0	26,04	26,59	0	0	24	0	0	69,4	38,3	31,18	0,7	0,7	-
27.04.2022	0,448	0	14,94	15,09	0	14,6	15,03	0	0	24	0	0	69,9	39,3	30,64	0,7	0,7	-
28.04.2022	0,118	0	5,8	5,98	0	5,75	5,98	0	0	24	0	0	64	43	21,02	0,7	0,7	-
29.04.2022	0,126	0	6,14	6,29	0	6,09	6,29	0	0	24	0	0	64,2	43	21,17	0,7	0,7	-
30.04.2022	0,108	0	5,75	5,87	0	5,71	5,87	0	0	24	0	0	63,2	43,5	19,67	0,7	0,7	-
01.05.2022	0,119	0	6,04	6,16	0	5,99	6,15	0	0	24	0	0	64	43,5	20,42	0,7	0,7	-
02.05.2022	0,151	0	6,86	6,96	0	6,79	6,95	0	0	24	0	0	65,1	42,7	22,4	0,7	0,7	-
03.05.2022	0,138	0	6,63	6,71	0	6,55	6,71	0	0	24	0	0	64,5	42,8	21,76	0,7	0,7	-
04.05.2022	0,166	0	7,35	7,45	0	7,21	7,44	0	0	24	0	0	65,1	42	23,1	0,7	0,7	-
05.05.2022	0,12	0	5,14	5,19	0	5,07	5,17	0	0	24	0	0	66,2	42,3	23,84	0,7	0,7	-
06.05.2022	0,174	0	8,9	8,72	0	8,66	8,7	0	0	24	0	0	66,6	46,3	20,31	0,7	0,7	-
07.05.2022	0,162	0	8,49	8,55	0	8,25	8,54	0	0	24	0	0	66,2	46,5	19,73	0,7	0,7	-
08.05.2022	0,179	0	9	9,08	0	8,76	9,06	0	0	24	0	0	66,4	46	20,4	0,7	0,7	-
09.05.2022	0,174	0	8,75	8,82	0	8,51	8,81	0	0	24	0	0	66,4	46	20,34	0,7	0,7	-
10.05.2022	0,179	0	8,71	8,79	0	8,47	8,78	0	0	24	0	0	67	45,8	21,16	0,7	0,7	-
11.05.2022	0,163	0	8,23	8,31	0	7,99	8,31	0	0	24	0	0	66,2	46	20,27	0,7	0,7	-
12.05.2022	0,169	0	8,61	8,69	0	8,37	8,69	0	0	24	0	0	66,2	45,9	20,26	0,7	0,7	-
13.05.2022	0,162	0	8,27	8,34	0	8,03	8,34	0	0	24	0	0	66,1	46	20,02	0,7	0,7	-
14.05.2022	0,152	0	7,74	7,8	0	7,5	7,8	0	0	24	0	0	66,3	46,1	20,18	0,7	0,7	-
15.05.2022	0,148	0	7,71	7,78	0	7,47	7,78	0	0	24	0	0	65,9	46,3	19,62	0,7	0,7	-
16.05.2022	0,156	0	8,01	8,06	0	7,77	8,06	0	0	24	0	0	65,9	46,1	19,77	0,7	0,7	-
17.05.2022	0,161	0	8,24	8,28	0	8	8,28	0	0	24	0	0	66	46,1	19,92	0,7	0,7	-
18.05.2022	0,172	0	8,33	8,37	0	8,09	8,36	0	0	24	0	0	66,6	45,6	21,02	0,7	0,7	-
19.05.2022	0,165	0	8,35	8,39	0	8,11	8,39	0	0	24	0	0	66,2	45,8	20,45	0,7	0,7	-
20.05.2022	0,17	0	8,53	8,57	0	8,29	8,57	0	0	24	0	0	66,2	45,8	20,42	0,7	0,7	-
Итого:	8,656	0	344,36	346,65	0	336,47	345,62	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,656																	

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.04.2022	1182,973	48502,97	47102,59	0	47319,51	46612,6	0
20.05.2022	1191,629	48847,33	47449,24	0	47655,98	46958,22	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.05.2022 7:23:36