

#88593#

Отчёт по теплопотреблению за период с 19.05.2024 по 20.06.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Институт развития образования
Томская 19, г. Калининград
3757
4247
ВКТ-7
00104279
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
20.05.2024	0,182	0	12,71	12,97	0	12,46	12,73	0	0	24	0	0	66,9	52,2	14,67	0,7	0,7	-
21.05.2024	0,178	0	11,98	12,21	0	11,74	11,97	0	0	24	0	0	67,1	52	15,07	0,7	0,7	-
22.05.2024	0,188	0	13,18	13,44	0	12,93	13,2	0	0	24	0	0	67	52,3	14,67	0,7	0,7	-
23.05.2024	0,193	0	12,92	13,17	0	12,68	12,93	0	0	24	0	0	67,2	52,1	15,07	0,7	0,7	-
24.05.2024	0,184	0	12,29	12,52	0	12,05	12,28	0	0	24	0	0	67,5	52,1	15,43	0,7	0,7	-
25.05.2024	0,168	0	11,6	11,83	0	11,36	11,59	0	0	24	0	0	67,2	52,2	15,01	0,7	0,7	-
26.05.2024	0,167	0	11,49	11,71	0	11,25	11,47	0	0	24	0	0	67,2	52,1	15,05	0,7	0,7	-
27.05.2024	0,169	0	11,56	11,79	0	11,32	11,55	0	0	24	0	0	67,2	52,1	15,07	0,7	0,7	-
28.05.2024	0,17	0	11,34	11,56	0	11,1	11,32	0	0	24	0	0	67,4	52,1	15,29	0,7	0,7	-
29.05.2024	0,171	0	11,47	11,68	0	11,23	11,44	0	0	24	0	0	67,2	52,1	15,1	0,7	0,7	-
30.05.2024	0,164	0	11,27	11,49	0	11,03	11,25	0	0	24	0	0	66,9	52,2	14,71	0,7	0,7	-
31.05.2024	0,162	0	10,86	11,07	0	10,62	10,83	0	0	24	0	0	67,2	52,1	15,09	0,7	0,7	-
01.06.2024	0,157	0	10,48	10,68	0	10,24	10,46	0	0	24	0	0	67,3	52,1	15,2	0,7	0,7	-
02.06.2024	0,159	0	14,29	14,62	0	14,02	14,36	0	0	24	0	0	63,7	52,4	11,35	0,7	0,7	-
03.06.2024	0,165	0	12,36	12,6	0	12,12	12,36	0	0	24	0	0	66,1	52,4	13,69	0,7	0,7	-
04.06.2024	0,173	0	11,92	12,14	0	11,68	11,9	0	0	24	0	0	66,9	52,2	14,71	0,7	0,7	-
05.06.2024	0,176	0	12,47	12,72	0	12,22	12,48	0	0	24	0	0	66,6	52,3	14,3	0,7	0,7	-
06.06.2024	0,171	0	11,91	12,15	0	11,67	11,91	0	0	24	0	0	66,9	52,2	14,73	0,7	0,7	-
07.06.2024	0,183	0	13,32	13,6	0	13,07	13,36	0	0	24	0	0	66,4	52,4	13,92	0,7	0,7	-
08.06.2024	0,182	0	12,52	12,78	0	12,28	12,54	0	0	24	0	0	67,2	52,2	15,09	0,7	0,7	-
09.06.2024	0,176	0	11,52	11,77	0	11,28	11,53	0	0	24	0	0	67,6	52,1	15,55	0,7	0,7	-
10.06.2024	0,173	0	11,88	12,14	0	11,63	11,9	0	0	24	0	0	67,2	52,2	15,08	0,7	0,7	-
11.06.2024	0,174	0	11,63	11,88	0	11,39	11,64	0	0	24	0	0	67,4	52,1	15,28	0,7	0,7	-
12.06.2024	0,16	0	11,21	11,46	0	10,97	11,22	0	0	24	0	0	66,9	52,1	14,79	0,7	0,7	-
13.06.2024	0,177	0	11,94	12,21	0	11,7	11,97	0	0	24	0	0	67,1	52,1	14,92	0,7	0,7	-
14.06.2024	0,177	0	11,97	12,23	0	11,73	11,99	0	0	24	0	0	67,4	52,2	15,21	0,7	0,7	-
15.06.2024	0,161	0	11,07	11,32	0	10,83	11,08	0	0	24	0	0	67,2	52,1	15,09	0,7	0,7	-
16.06.2024	0,16	0	11	11,26	0	10,76	11,02	0	0	24	0	0	67,4	52,1	15,21	0,7	0,7	-
17.06.2024	0,179	0	12,16	12,44	0	11,92	12,2	0	0	24	0	0	67,2	52,2	15,08	0,7	0,7	-
18.06.2024	0,178	0	11,82	12,09	0	11,56	11,85	0	0	24	0	0	67,6	52,1	15,53	0,7	0,7	-
19.06.2024	0,176	0	11,43	11,7	0	11,19	11,47	0	0	24	0	0	67,6	52	15,66	0,7	0,7	-
20.06.2024	0,184	0	12,19	12,47	0	11,95	12,23	0	0	24	0	0	67,6	52,1	15,45	0,7	0,7	-
Итого:	5,537	0	381,76	389,7	0	373,98	382,03	0	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,537																	

Общее время работы системы, ч 768
Период нормальной работы системы, ч 768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
19.05.2024	593,043	27011,62	27536,55	0	26363,24	27210,25	0
20.06.2024	598,58	27393,38	27926,25	0	26737,22	27592,28	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.06.2024 8:14:52