

#134129#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Институт развития образования

Томская 19, г. Калининград

3757

4247

ВКТ-7

00104279

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2025	0,259	0	12,36	12,61	0	12,09	12,52	0	0	24	0	0	68,8	47,2	21,61	0,7	0,7	-
22.05.2025	0,287	0	10,86	11,06	0	10,62	11,05	0	0	24	0	0	68,2	41,1	27,17	0,7	0,7	-
23.05.2025	0,298	0	11,44	11,64	0	11,19	11,6	0	0	24	0	0	68,1	41,5	26,63	0,7	0,7	-
24.05.2025	0,307	0	11,62	11,82	0	11,37	11,78	0	0	24	0	0	68,5	41,6	26,87	0,7	0,7	-
25.05.2025	0,26	0	9,77	9,95	0	9,53	9,95	0	0	24	0	0	68	40,6	27,4	0,7	0,7	-
26.05.2025	0,267	0	9,99	10,17	0	9,75	10,17	0	0	24	0	0	68,1	40,9	27,15	0,7	0,7	-
27.05.2025	0,268	0	10,07	10,24	0	9,83	10,23	0	0	24	0	0	68,1	40,6	27,41	0,7	0,7	-
28.05.2025	0,265	0	10,22	10,4	0	9,98	10,38	0	0	24	0	0	68	41,2	26,74	0,7	0,7	-
29.05.2025	0,277	0	10,48	10,65	0	10,24	10,64	0	0	24	0	0	68,2	41,4	26,89	0,7	0,7	-
30.05.2025	0,271	0	10,25	10,41	0	10,01	10,39	0	0	24	0	0	68,3	41,2	27,14	0,7	0,7	-
31.05.2025	0,258	0	9,89	10,05	0	9,65	10,05	0	0	24	0	0	68	41,2	26,77	0,7	0,7	-
01.06.2025	0,262	0	9,93	10,09	0	9,69	10,08	0	0	24	0	0	68,2	41,3	26,92	0,7	0,7	-
02.06.2025	0,265	0	10,16	10,33	0	9,92	10,31	0	0	24	0	0	68	41,3	26,71	0,7	0,7	-
03.06.2025	0,274	0	10,3	10,46	0	10,06	10,45	0	0	24	0	0	68,2	41,1	27,07	0,7	0,7	-
04.06.2025	0,263	0	10,08	10,25	0	9,84	10,24	0	0	24	0	0	68,1	41,3	26,83	0,7	0,7	-
05.06.2025	0,254	0	9,61	9,77	0	9,37	9,77	0	0	24	0	0	67,9	40,9	26,98	0,7	0,7	-
06.06.2025	0,256	0	9,8	9,97	0	9,56	9,97	0	0	24	0	0	67,8	41,1	26,7	0,7	0,7	-
07.06.2025	0,249	0	9,41	9,57	0	9,17	9,57	0	0	24	0	0	67,9	40,9	26,95	0,7	0,7	-
08.06.2025	0,259	0	10,04	10,2	0	9,8	10,18	0	0	24	0	0	68	41,6	26,39	0,7	0,7	-
09.06.2025	0,266	0	10,26	10,44	0	10,02	10,42	0	0	24	0	0	68	41,2	26,82	0,7	0,7	-
10.06.2025	0,274	0	10,6	10,78	0	10,35	10,75	0	0	24	0	0	68	41,4	26,59	0,7	0,7	-
11.06.2025	0,27	0	10,17	10,34	0	9,93	10,34	0	0	24	0	0	68,2	40,9	27,24	0,7	0,7	-
12.06.2025	0,256	0	9,76	9,92	0	9,52	9,92	0	0	24	0	0	68	40,6	27,35	0,7	0,7	-
13.06.2025	0,255	0	9,52	9,69	0	9,28	9,69	0	0	24	0	0	68	40,5	27,49	0,7	0,7	-
14.06.2025	0,248	0	9,57	9,74	0	9,33	9,73	0	0	24	0	0	67,5	40,8	26,69	0,7	0,7	-
15.06.2025	0,255	0	9,6	9,77	0	9,36	9,77	0	0	24	0	0	68	40,8	27,26	0,7	0,7	-
16.06.2025	0,263	0	10	10,12	0	9,76	10,12	0	0	24	0	0	68,2	41,2	26,95	0,7	0,7	-
17.06.2025	0,267	0	10,12	10,16	0	9,88	10,16	0	0	24	0	0	68,1	41,1	26,98	0,7	0,7	-
18.06.2025	0,265	0	10,22	10,25	0	9,98	10,24	0	0	24	0	0	67,7	41,3	26,44	0,7	0,7	-
19.06.2025	0,264	0	10,47	10,51	0	10,23	10,51	0	0	24	0	0	67,7	41,6	26,08	0,7	0,7	-
20.06.2025	0,28	0	10,4	10,42	0	10,16	10,42	0	0	24	0	0	68,4	40,9	27,55	0,7	0,7	-
Итого:	8,262	0	316,97	321,78	0	309,47	321,4	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,262																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.05.2025	901,319	42886,51	43721,81	0	41869,94	43173,02	0
20.06.2025	909,581	43203,48	44043,59	0	42179,41	43494,42	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.06.2025 7:24:18