

#142596#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Институт развития образования

Томская 19, г. Калининград

3757

4247

ВКТ-7

00104279

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2025	0,268	0	9,99	10,05	0	9,75	10,05	0	0	24	0	0	68,2	40,9	27,3	0,7	0,7	-
22.06.2025	0,281	0	10,68	10,77	0	10,44	10,75	0	0	24	0	0	68,3	41,4	26,94	0,7	0,7	-
23.06.2025	0,221	0	9,86	9,96	0	9,62	9,94	0	0	24	0	0	68,1	45,1	23	0,7	0,7	-
24.06.2025	0,161	0	9,18	9,31	0	8,94	9,29	0	0	24	0	0	67,3	49,2	18,13	0,7	0,7	-
25.06.2025	0,046	0	7,55	7,72	0	7,43	7,65	0	0	24	0	0	56,2	50,2	5,97	0,7	0,7	-
26.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	26,5	25,5	1,06	0,7	0,7	-
27.06.2025	0	0	0,01	0	0	0,01	0	0	0	24	0	0	24,3	23,5	0,79	0,7	0,7	-
28.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,6	22,5	0,1	0,7	0,7	-
29.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,7	22,3	0,45	0,7	0,7	-
30.06.2025	0	0	0,01	0,01	0	0,01	0,01	0	0	24	0	0	21,1	20,9	0,21	0,7	0,7	-
01.07.2025	0	0	0,01	0,01	0	0,01	0,01	0	0	24	0	0	22,8	20,2	2,54	0,7	0,7	-
02.07.2025	0	0	0,01	0,02	0	0,01	0,02	0	0	24	0	0	24,3	22,1	2,18	0,7	0,7	-
03.07.2025	0,065	0	7,2	7,47	0	7,11	7,44	0	0	24	0	0	48,3	38,8	9,59	0,7	0,7	-
04.07.2025	0,138	0	8,1	8,08	0	7,86	8,08	0	0	24	0	0	67	49,7	17,35	0,7	0,7	-
05.07.2025	0,144	0	8,41	8,4	0	8,17	8,4	0	0	24	0	0	67,4	49,8	17,68	0,7	0,7	-
06.07.2025	0,136	0	8,03	8,02	0	7,79	8,01	0	0	24	0	0	67,2	49,9	17,34	0,7	0,7	-
07.07.2025	0,145	0	8,37	8,36	0	8,13	8,36	0	0	24	0	0	67,8	49,9	17,93	0,7	0,7	-
08.07.2025	0,141	0	7,96	7,65	0	7,75	7,62	0	0	24	0	0	67,8	49,7	18,07	0,7	0,7	-
09.07.2025	0,165	0	9,23	9,27	0	8,99	9,22	0	0	24	0	0	68,1	49,9	18,25	0,7	0,7	-
10.07.2025	0,176	0	9,52	9,59	0	9,28	9,54	0	0	24	0	0	68,6	49,9	18,72	0,7	0,7	-
11.07.2025	0,172	0	9,65	9,79	0	9,41	9,74	0	0	24	0	0	68,3	50,1	18,24	0,7	0,7	-
12.07.2025	0,166	0	9,28	9,46	0	9,04	9,41	0	0	24	0	0	68,3	50	18,29	0,7	0,7	-
13.07.2025	0,168	0	9,48	9,7	0	9,24	9,61	0	0	24	0	0	68,2	50,1	18,14	0,7	0,7	-
14.07.2025	0,164	0	9,2	9,43	0	8,96	9,38	0	0	24	0	0	68,4	50	18,4	0,7	0,7	-
15.07.2025	0,157	0	8,71	8,94	0	8,47	8,91	0	0	24	0	0	68,1	49,9	18,22	0,7	0,7	-
16.07.2025	0,158	0	8,92	9,16	0	8,68	9,13	0	0	24	0	0	68,3	50	18,32	0,7	0,7	-
17.07.2025	0,152	0	8,93	9,18	0	8,69	9,13	0	0	24	0	0	67,9	50	17,83	0,7	0,7	-
18.07.2025	0,155	0	9,23	9,5	0	8,99	9,44	0	0	24	0	0	67,6	50,1	17,54	0,7	0,7	-
19.07.2025	0,148	0	9,02	9,28	0	8,78	9,24	0	0	24	0	0	67	50,1	16,86	0,7	0,7	-
20.07.2025	0,148	0	8,51	8,76	0	8,27	8,73	0	0	24	0	0	67,8	50	17,8	0,7	0,7	-
Итого:	3,675	0	205,05	207,89	0	199,83	207,11	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,675																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.06.2025	909,581	43203,48	44043,59	0	42179,41	43494,42	0
20.07.2025	913,256	43408,53	44251,48	0	42379,24	43701,53	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.07.2025 8:17:05