

#93119#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2024 по 20.08.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Институт развития образования
Томская 19, г. Калининград
3757
4247
ВКТ-7
00104279
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2024	0,154	0	9,91	10,09	0	9,67	9,92	0	0	24	0	0	68	52	15,93	0,7	0,7	-
22.07.2024	0,173	0	11,6	11,64	0	11,36	11,4	0	0	24	0	0	67,4	52,2	15,2	0,7	0,7	-
23.07.2024	0,16	0	10,77	10,78	0	10,53	10,56	0	0	24	0	0	67,3	52,2	15,1	0,7	0,7	-
24.07.2024	0,156	0	9,97	10	0	9,73	9,86	0	0	24	0	0	68,2	52	16,16	0,7	0,7	-
25.07.2024	0,163	0	11,01	11,16	0	10,77	10,93	0	0	24	0	0	67,4	52,2	15,16	0,7	0,7	-
26.07.2024	0,163	0	11,12	11,33	0	10,88	11,09	0	0	24	0	0	67,1	52,3	14,81	0,7	0,7	-
27.07.2024	0,153	0	10,51	10,76	0	10,27	10,52	0	0	24	0	0	67,2	52,2	14,93	0,7	0,7	-
28.07.2024	0,153	0	10,52	10,79	0	10,28	10,55	0	0	24	0	0	67	52,3	14,73	0,7	0,7	-
29.07.2024	0,163	0	11,13	11,4	0	10,89	11,16	0	0	24	0	0	67,1	52,2	14,87	0,7	0,7	-
30.07.2024	0,169	0	11,48	11,77	0	11,24	11,53	0	0	24	0	0	67,3	52,3	15,06	0,7	0,7	-
31.07.2024	0,176	0	11,84	12,13	0	11,6	11,89	0	0	24	0	0	67,3	52,2	15,07	0,7	0,7	-
01.08.2024	0,164	0	11,04	11,3	0	10,8	11,06	0	0	24	0	0	67,2	52,2	15,03	0,7	0,7	-
02.08.2024	0,162	0	11,34	11,62	0	11,1	11,38	0	0	24	0	0	66,9	52,4	14,57	0,7	0,7	-
03.08.2024	0,168	0	11,54	11,73	0	11,29	11,49	0	0	24	0	0	67,1	52,4	14,68	0,7	0,7	-
04.08.2024	0,157	0	10,87	11,07	0	10,63	10,83	0	0	24	0	0	67,1	52,3	14,78	0,7	0,7	-
05.08.2024	0,165	0	11,19	11,42	0	10,95	11,18	0	0	24	0	0	67,3	52,3	15,03	0,7	0,7	-
06.08.2024	0,166	0	11,92	12,17	0	11,68	11,93	0	0	24	0	0	66,7	52,5	14,21	0,7	0,7	-
07.08.2024	0,166	0	11,61	11,84	0	11,37	11,6	0	0	24	0	0	67,1	52,4	14,74	0,7	0,7	-
08.08.2024	0,166	0	11,49	11,73	0	11,25	11,49	0	0	24	0	0	67,1	52,4	14,73	0,7	0,7	-
09.08.2024	0,171	0	11,7	11,97	0	11,46	11,73	0	0	24	0	0	67,2	52,4	14,85	0,7	0,7	-
10.08.2024	0,154	0	10,95	11,21	0	10,71	10,97	0	0	24	0	0	66,8	52,3	14,48	0,7	0,7	-
11.08.2024	0,163	0	11,34	11,6	0	11,1	11,36	0	0	24	0	0	67	52,3	14,7	0,7	0,7	-
12.08.2024	0,176	0	11,79	12,07	0	11,54	11,83	0	0	24	0	0	67,4	52,2	15,12	0,7	0,7	-
13.08.2024	0,176	0	11,94	12,22	0	11,7	11,98	0	0	24	0	0	67,4	52,3	15,02	0,7	0,7	-
14.08.2024	0,178	0	11,91	12,21	0	11,67	11,97	0	0	24	0	0	67,3	52,3	14,99	0,7	0,7	-
15.08.2024	0,172	0	11,52	11,8	0	11,28	11,56	0	0	24	0	0	67,6	52,2	15,36	0,7	0,7	-
16.08.2024	0,161	0	10,93	11,22	0	10,69	10,98	0	0	24	0	0	67,3	52,3	15	0,7	0,7	-
17.08.2024	0,15	0	10,28	10,54	0	10,04	10,3	0	0	24	0	0	67	52,4	14,66	0,7	0,7	-
18.08.2024	0,158	0	10,82	11,11	0	10,58	10,88	0	0	24	0	0	67,2	52,4	14,81	0,7	0,7	-
19.08.2024	0,161	0	10,97	11,25	0	10,73	11,02	0	0	24	0	0	67,3	52,3	15,06	0,7	0,7	-
20.08.2024	0,162	0	11,09	11,37	0	10,85	11,14	0	0	24	0	0	67,2	52,4	14,84	0,7	0,7	-
Итого:	5,079	0	346,1	353,3	0	338,64	346,09	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,079																	

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.07.2024	601,971	27635,85	28184,79	0	26974,63	27846,22	0
20.08.2024	607,05	27981,95	28538,09	0	27313,27	28192,31	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.08.2024 7:27:02