

#145456#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Институт развития образования
Томская 19, г. Калининград
3757
4247
ВКТ-7
00104279
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2025	0,149	0	8,75	9	0	8,51	8,96	0	0	24	0	0	67,6	50,1	17,57	0,7	0,7	-
22.07.2025	0,153	0	9,08	9,35	0	8,84	9,28	0	0	24	0	0	67,4	50,2	17,27	0,7	0,7	-
23.07.2025	0,152	0	9,35	9,62	0	9,11	9,56	0	0	24	0	0	67,3	50,2	17,08	0,7	0,7	-
24.07.2025	0,154	0	8,9	9,16	0	8,66	9,13	0	0	24	0	0	67,7	50,1	17,63	0,7	0,7	-
25.07.2025	0,154	0	8,95	9,21	0	8,71	9,16	0	0	24	0	0	67,8	50,2	17,64	0,7	0,7	-
26.07.2025	0,146	0	8,48	8,75	0	8,24	8,72	0	0	24	0	0	67,8	50,1	17,69	0,7	0,7	-
27.07.2025	0,16	0	9,34	9,61	0	9,09	9,54	0	0	24	0	0	68	50,3	17,65	0,7	0,7	-
28.07.2025	0,146	0	8,51	8,77	0	8,27	8,74	0	0	24	0	0	67,8	50,1	17,74	0,7	0,7	-
29.07.2025	0,152	0	8,88	9,14	0	8,64	9,1	0	0	24	0	0	67,7	50,2	17,46	0,7	0,7	-
30.07.2025	0,151	0	9,03	9,29	0	8,79	9,24	0	0	24	0	0	67,4	50,2	17,25	0,7	0,7	-
31.07.2025	0,159	0	9,15	9,43	0	8,91	9,36	0	0	24	0	0	68	50,2	17,84	0,7	0,7	-
01.08.2025	0,146	0	8,52	8,79	0	8,28	8,77	0	0	24	0	0	67,9	50	17,84	0,7	0,7	-
02.08.2025	0,133	0	7,95	8,21	0	7,71	8,21	0	0	24	0	0	67,4	50	17,37	0,7	0,7	-
03.08.2025	0,156	0	9,22	9,5	0	8,97	9,45	0	0	24	0	0	67,5	50,3	17,19	0,7	0,7	-
04.08.2025	0,16	0	8,79	9,06	0	8,55	9	0	0	24	0	0	68,5	50	18,43	0,7	0,7	-
05.08.2025	0,174	0	9,88	10,16	0	9,64	10,08	0	0	24	0	0	68,1	50,2	17,87	0,7	0,7	-
06.08.2025	0,168	0	9,58	9,86	0	9,34	9,77	0	0	24	0	0	68,1	50,1	17,97	0,7	0,7	-
07.08.2025	0,175	0	9,74	10,03	0	9,49	9,95	0	0	24	0	0	68,4	50,2	18,24	0,7	0,7	-
08.08.2025	0,16	0	9,3	9,11	0	9,06	9,07	0	0	24	0	0	67,8	50,1	17,67	0,7	0,7	-
09.08.2025	0,161	0	9,64	9,92	0	9,4	9,84	0	0	24	0	0	67,8	50,3	17,45	0,7	0,7	-
10.08.2025	0,166	0	9,55	9,81	0	9,31	9,73	0	0	24	0	0	68	50,2	17,79	0,7	0,7	-
11.08.2025	0,161	0	9,45	9,71	0	9,21	9,64	0	0	24	0	0	67,7	50,2	17,47	0,7	0,7	-
12.08.2025	0,151	0	8,87	9,13	0	8,63	9,09	0	0	24	0	0	67,6	50	17,58	0,7	0,7	-
13.08.2025	0,156	0	8,86	9,13	0	8,62	9,1	0	0	24	0	0	67,8	50	17,82	0,7	0,7	-
14.08.2025	0,151	0	8,81	9,06	0	8,57	9,04	0	0	24	0	0	67,5	50,1	17,46	0,7	0,7	-
15.08.2025	0,15	0	8,83	9,09	0	8,59	9,07	0	0	24	0	0	67,6	50,1	17,58	0,7	0,7	-
16.08.2025	0,14	0	8,25	8,49	0	8,01	8,48	0	0	24	0	0	67,6	50	17,58	0,7	0,7	-
17.08.2025	0,145	0	8,57	8,82	0	8,33	8,81	0	0	24	0	0	67,4	50	17,42	0,7	0,7	-
18.08.2025	0,154	0	8,83	9,07	0	8,59	9,04	0	0	24	0	0	67,8	50	17,81	0,7	0,7	-
19.08.2025	0,16	0	9,5	9,75	0	9,26	9,65	0	0	24	0	0	67,4	50,1	17,34	0,7	0,7	-
20.08.2025	0,166	0	9,46	9,7	0	9,22	9,63	0	0	24	0	0	67,8	50,1	17,78	0,7	0,7	-
Итого:	4,809	0	280,02	287,73	0	272,55	286,21	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,809																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.07.2025	913,256	43408,53	44251,48	0	42379,24	43701,53	0
20.08.2025	918,065	43688,55	44539,21	0	42651,79	43987,74	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.08.2025 7:34:03