

#25327#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2021 по 20.09.2021

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Институт развития образования
Томская 19, г. Калининград
3757
4247
ВКТ-7
00104279
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2021	0,142	0	7,1	7,31	0	6,87	7,31	0	0	24	0	0	66,3	45,5	20,81	0,7	0,7	-
22.08.2021	0,151	0	7,32	7,54	0	7,11	7,54	0	0	24	0	0	66,6	45,5	21,14	0,7	0,7	-
23.08.2021	0,142	0	7,04	7,26	0	6,84	7,26	0	0	24	0	0	66,4	45,4	20,95	0,7	0,7	-
24.08.2021	0,14	0	7,05	7,27	0	6,82	7,27	0	0	24	0	0	66,2	45,5	20,73	0,7	0,7	-
25.08.2021	0,141	0	6,99	7,21	0	6,77	7,21	0	0	24	0	0	66,2	45,6	20,6	0,7	0,7	-
26.08.2021	0,137	0	6,94	7,17	0	6,72	7,17	0	0	24	0	0	66,2	45,6	20,54	0,7	0,7	-
27.08.2021	0,139	0	6,94	7,14	0	6,74	7,14	0	0	24	0	0	66,3	45,6	20,71	0,7	0,7	-
28.08.2021	0,135	0	6,73	6,93	0	6,58	6,93	0	0	24	0	0	66,2	45,6	20,6	0,7	0,7	-
29.08.2021	0,135	0	6,74	6,95	0	6,59	6,95	0	0	24	0	0	65,9	45,7	20,21	0,7	0,7	-
30.08.2021	0,141	0	6,92	7,14	0	6,72	7,14	0	0	24	0	0	66,2	45,3	20,85	0,7	0,7	-
31.08.2021	0,142	0	6,9	7,12	0	6,72	7,12	0	0	24	0	0	66,3	45,2	21,03	0,7	0,7	-
01.09.2021	0,141	0	6,91	7,12	0	6,72	7,12	0	0	24	0	0	66,2	45	21,13	0,7	0,7	-
02.09.2021	0,139	0	7	7,2	0	6,79	7,2	0	0	24	0	0	65,9	45,2	20,65	0,7	0,7	-
03.09.2021	0,143	0	7,01	7,22	0	6,78	7,22	0	0	24	0	0	66	45,1	20,9	0,7	0,7	-
04.09.2021	0,141	0	6,9	7,1	0	6,7	7,1	0	0	24	0	0	66,3	45	21,24	0,7	0,7	-
05.09.2021	0,145	0	7,09	7,3	0	6,86	7,3	0	0	24	0	0	66,2	45	21,2	0,7	0,7	-
06.09.2021	0,148	0	7,24	7,48	0	7	7,48	0	0	24	0	0	66,1	44,7	21,35	0,7	0,7	-
07.09.2021	0,159	0	7,85	8,06	0	7,63	8,05	0	0	24	0	0	66	45,1	20,85	0,7	0,7	-
08.09.2021	0,158	0	7,32	7,55	0	7,09	7,55	0	0	24	0	0	66,8	44,5	22,3	0,7	0,7	-
09.09.2021	0,156	0	7,51	7,74	0	7,3	7,74	0	0	24	0	0	66,4	44,7	21,61	0,7	0,7	-
10.09.2021	0,149	0	7,25	7,48	0	7,03	7,48	0	0	24	0	0	66,1	45	21,07	0,7	0,7	-
11.09.2021	0,138	0	6,92	7,15	0	6,69	7,15	0	0	24	0	0	65,9	45,3	20,67	0,7	0,7	-
12.09.2021	0,134	0	6,82	7,04	0	6,62	7,04	0	0	24	0	0	66,1	45,5	20,57	0,7	0,7	-
13.09.2021	0,142	0	6,93	7,16	0	6,73	7,16	0	0	24	0	0	66,2	45,3	20,83	0,7	0,7	-
14.09.2021	0,143	0	7,21	7,44	0	7,01	7,43	0	0	24	0	0	65,9	45,5	20,36	0,7	0,7	-
15.09.2021	0,143	0	7,06	7,29	0	6,85	7,29	0	0	24	0	0	66,2	45	21,14	0,7	0,7	-
16.09.2021	0,922	0	43,08	43,23	0	42,12	42,77	0	0	24	0	0	71,9	50	21,87	0,7	0,7	-
17.09.2021	1,092	0	46,53	46,64	0	45,44	46,12	0	0	24	0	0	72,1	48,1	24,05	0,7	0,7	-
18.09.2021	0,834	0	26,96	27,07	0	26,33	26,83	0	0	24	0	0	71,2	39,5	31,74	0,7	0,7	-
19.09.2021	0,834	0	26,63	26,73	0	26,04	26,49	0	0	24	0	0	71	39	32,02	0,7	0,7	-
20.09.2021	0,89	0	28,59	28,69	0	27,94	28,45	0	0	24	0	0	71,2	39,4	31,87	0,7	0,7	-
Итого:	8,296	0	355,48	361,73	0	346,15	360,01	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,296																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.08.2021	872,857	35560,58	34154,17	0	34695,37	33812,16	0
20.09.2021	881,153	35916,06	34515,9	0	35041,52	34172,17	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.09.2021 7:17:47