

# #35859#

## Отчёт по теплоснабжению за период с 20.08.2023 по 20.09.2023

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Институт развития образования  
Томская 19, г. Калининград  
3757  
4247  
ВКТ-7  
00104279  
1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2023	0,172	0	9,8	9,77	0	9,56	9,7	0	0	24	0	0	67,6	49,6	18,01	0,7	0,7	-
22.08.2023	0,189	0	10,79	10,78	0	10,54	10,7	0	0	24	0	0	67,6	49,7	17,95	0,7	0,7	-
23.08.2023	0,179	0	10,11	10,08	0	9,86	10,03	0	0	24	0	0	67,9	49,6	18,23	0,7	0,7	-
24.08.2023	0,178	0	9,66	9,69	0	9,41	9,64	0	0	24	0	0	68,3	49,5	18,82	0,7	0,7	-
25.08.2023	0,164	0	9,02	9,11	0	8,78	9,07	0	0	24	0	0	68,2	49,6	18,56	0,7	0,7	-
26.08.2023	0,134	0	8,02	8,13	0	7,78	8,12	0	0	24	0	0	67,4	50	17,41	0,7	0,7	-
27.08.2023	0,14	0	7,98	8,1	0	7,74	8,09	0	0	24	0	0	68,1	50	18,15	0,7	0,7	-
28.08.2023	0,151	0	8,94	9,09	0	8,7	9,06	0	0	24	0	0	67,3	49,8	17,48	0,7	0,7	-
29.08.2023	0,157	0	9,16	9,34	0	8,92	9,29	0	0	24	0	0	67,3	49,8	17,48	0,7	0,7	-
30.08.2023	0,16	0	10,93	11,13	0	10,68	11,02	0	0	24	0	0	65,3	50,3	14,97	0,7	0,7	-
31.08.2023	0,164	0	10,18	10,34	0	9,94	10,21	0	0	24	0	0	66,6	50	16,56	0,7	0,7	-
01.09.2023	0,166	0	10,3	10,47	0	10,05	10,35	0	0	24	0	0	66,4	50,1	16,36	0,7	0,7	-
02.09.2023	0,158	0	9,5	9,67	0	9,26	9,61	0	0	24	0	0	67	50	16,94	0,7	0,7	-
03.09.2023	0,158	0	9,46	9,63	0	9,22	9,58	0	0	24	0	0	67,1	50	17,07	0,7	0,7	-
04.09.2023	0,168	0	10,37	10,57	0	10,13	10,46	0	0	24	0	0	66,7	50,1	16,56	0,7	0,7	-
05.09.2023	0,175	0	10,44	10,63	0	10,2	10,53	0	0	24	0	0	67	49,9	17,14	0,7	0,7	-
06.09.2023	0,17	0	10,03	10,22	0	9,79	10,13	0	0	24	0	0	67,2	49,8	17,43	0,7	0,7	-
07.09.2023	0,167	0	9,87	10,05	0	9,63	9,98	0	0	24	0	0	67,5	49,8	17,74	0,7	0,7	-
08.09.2023	0,164	0	9,82	10	0	9,58	9,92	0	0	24	0	0	67,1	49,9	17,16	0,7	0,7	-
09.09.2023	0,157	0	9,36	9,52	0	9,12	9,48	0	0	24	0	0	67	50,1	16,95	0,7	0,7	-
10.09.2023	0,166	0	9,75	9,93	0	9,51	9,85	0	0	24	0	0	67,3	49,9	17,37	0,7	0,7	-
11.09.2023	0,166	0	9,76	9,94	0	9,52	9,86	0	0	24	0	0	67,3	49,9	17,44	0,7	0,7	-
12.09.2023	0,159	0	9,32	9,5	0	9,08	9,48	0	0	24	0	0	67,5	49,8	17,67	0,7	0,7	-
13.09.2023	0,144	0	8,97	9,14	0	8,73	9,1	0	0	24	0	0	67	50	16,96	0,7	0,7	-
14.09.2023	0,156	0	9,83	10,02	0	9,59	9,95	0	0	24	0	0	66,4	50,1	16,3	0,7	0,7	-
15.09.2023	0,157	0	9,59	9,78	0	9,35	9,72	0	0	24	0	0	66,9	50	16,94	0,7	0,7	-
16.09.2023	0,142	0	8,5	8,67	0	8,26	8,65	0	0	24	0	0	67,2	50	17,3	0,7	0,7	-
17.09.2023	0,145	0	8,83	9,02	0	8,59	9	0	0	24	0	0	67,2	50	17,23	0,7	0,7	-
18.09.2023	0,152	0	9,05	9,24	0	8,81	9,21	0	0	24	0	0	67,3	50	17,27	0,7	0,7	-
19.09.2023	0,089	0	6,73	6,86	0	6,59	6,82	0	0	24	0	0	62,2	48,2	14,06	0,7	0,7	-
20.09.2023	0,174	0	10,94	11,05	0	10,69	10,95	0	0	24	0	0	66,3	50,4	15,9	0,7	0,7	-
Итого:	4,921	0	295,01	299,47	0	287,61	297,56	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,921																	

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.08.2023	324,611	14175,76	14466,32	0	13840,69	14308,64	0
20.09.2023	329,532	14470,77	14765,79	0	14128,3	14606,2	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.09.2023 14:44:52