

#95441#

Отчёт по теплоснабжению за период с 20.08.2024 по 20.09.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Институт развития образования
Томская 19, г. Калининград
3757
4247
ВКТ-7
00104279
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2024	0,17	0	11,54	11,84	0	11,29	11,6	0	0	24	0	0	67,4	52,3	15,12	0,7	0,7	-
22.08.2024	0,175	0	11,65	11,95	0	11,41	11,71	0	0	24	0	0	67,5	52,2	15,23	0,7	0,7	-
23.08.2024	0,179	0	11,54	11,85	0	11,3	11,61	0	0	24	0	0	67,9	52,1	15,79	0,7	0,7	-
24.08.2024	0,169	0	11,38	11,67	0	11,14	11,43	0	0	24	0	0	67,5	52,3	15,21	0,7	0,7	-
25.08.2024	0,173	0	11,92	12,24	0	11,67	12,01	0	0	24	0	0	67,1	52,3	14,82	0,7	0,7	-
26.08.2024	0,166	0	11,24	11,52	0	11	11,28	0	0	24	0	0	67,4	52,2	15,18	0,7	0,7	-
27.08.2024	0,173	0	11,36	11,66	0	11,12	11,44	0	0	24	0	0	67,8	52,2	15,59	0,7	0,7	-
28.08.2024	0,168	0	11,28	11,58	0	11,03	11,34	0	0	24	0	0	67,6	52,2	15,41	0,7	0,7	-
29.08.2024	0,165	0	11,11	11,41	0	10,87	11,18	0	0	24	0	0	67,5	52,3	15,22	0,7	0,7	-
30.08.2024	0,149	0	10,05	10,32	0	9,81	10,1	0	0	24	0	0	67,6	52,2	15,41	0,7	0,7	-
31.08.2024	0,147	0	9,74	10,01	0	9,5	9,82	0	0	24	0	0	67,5	52,2	15,27	0,7	0,7	-
01.09.2024	0,153	0	10,39	10,68	0	10,15	10,45	0	0	24	0	0	67,3	52,2	15,11	0,7	0,7	-
02.09.2024	0,171	0	11,94	12,26	0	11,7	12,02	0	0	24	0	0	66,9	52,5	14,44	0,7	0,7	-
03.09.2024	0,166	0	11,16	11,46	0	10,92	11,23	0	0	24	0	0	67,4	52,3	15,1	0,7	0,7	-
04.09.2024	0,162	0	10,84	11,13	0	10,6	10,91	0	0	24	0	0	67,8	52,2	15,56	0,7	0,7	-
05.09.2024	0,159	0	11,29	11,59	0	11,05	11,35	0	0	24	0	0	66,9	52,5	14,33	0,7	0,7	-
06.09.2024	0,16	0	11,17	11,46	0	10,93	11,22	0	0	24	0	0	67,1	52,4	14,69	0,7	0,7	-
07.09.2024	0,149	0	10,13	10,39	0	9,89	10,18	0	0	24	0	0	67,2	52,4	14,83	0,7	0,7	-
08.09.2024	0,15	0	10,8	11,08	0	10,56	10,86	0	0	24	0	0	66,9	52,5	14,35	0,7	0,7	-
09.09.2024	0,166	0	11,5	11,78	0	11,26	11,54	0	0	24	0	0	67	52,4	14,6	0,7	0,7	-
10.09.2024	0,175	0	11,66	11,95	0	11,42	11,71	0	0	24	0	0	67,6	52,3	15,31	0,7	0,7	-
11.09.2024	0,166	0	11,29	11,58	0	11,05	11,34	0	0	24	0	0	67,3	52,3	14,98	0,7	0,7	-
12.09.2024	0,166	0	11,5	11,78	0	11,26	11,54	0	0	24	0	0	66,9	52,3	14,58	0,7	0,7	-
13.09.2024	0,165	0	11,04	11,25	0	10,8	11,01	0	0	24	0	0	67,4	52,2	15,19	0,7	0,7	-
14.09.2024	0,157	0	10,73	10,91	0	10,49	10,67	0	0	24	0	0	67,2	52,3	14,94	0,7	0,7	-
15.09.2024	0,149	0	10,29	10,5	0	10,05	10,27	0	0	24	0	0	67	52,3	14,77	0,7	0,7	-
16.09.2024	0,172	0	11,59	11,85	0	11,35	11,61	0	0	24	0	0	67,4	52,2	15,21	0,7	0,7	-
17.09.2024	0,157	0	10,54	10,79	0	10,3	10,55	0	0	24	0	0	67,5	52,2	15,26	0,7	0,7	-
18.09.2024	0,166	0	10,91	11,17	0	10,67	10,93	0	0	24	0	0	67,6	52,2	15,4	0,7	0,7	-
19.09.2024	0,161	0	10,71	10,97	0	10,47	10,73	0	0	24	0	0	67,4	52,2	15,25	0,7	0,7	-
20.09.2024	0,166	0	11,23	11,51	0	10,99	11,27	0	0	24	0	0	67,6	52,2	15,31	0,7	0,7	-
Итого:	5,07	0	343,52	352,14	0	336,05	344,91	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,07																	

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.08.2024	607,05	27981,95	28538,09	0	27313,27	28192,31	0
20.09.2024	612,12	28325,47	28890,23	0	27649,32	28537,22	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.09.2024 7:24:09