

#148836#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Институт развития образования
Томская 19, г. Калининград
3757
4247
ВКТ-7
00104279
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2025	0,174	0	9,78	10,03	0	9,54	9,96	0	0	24	0	0	68,1	50,1	17,95	0,7	0,7	-
22.08.2025	0,166	0	9,45	9,7	0	9,2	9,64	0	0	24	0	0	68,1	50,1	17,97	0,7	0,7	-
23.08.2025	0,179	0	10,25	10,5	0	10	10,41	0	0	24	0	0	68,1	50,2	17,93	0,7	0,7	-
24.08.2025	0,17	0	9,74	9,98	0	9,5	9,92	0	0	24	0	0	67,9	50,1	17,83	0,7	0,7	-
25.08.2025	0,175	0	9,92	10,15	0	9,68	10,08	0	0	24	0	0	68,1	50,2	17,9	0,7	0,7	-
26.08.2025	0,181	0	10,03	10,26	0	9,79	10,17	0	0	24	0	0	68,6	50	18,54	0,7	0,7	-
27.08.2025	0,179	0	10,45	10,69	0	10,2	10,58	0	0	24	0	0	68	50,2	17,81	0,7	0,7	-
28.08.2025	0,177	0	10,28	10,52	0	10,03	10,43	0	0	24	0	0	67,7	50,2	17,5	0,7	0,7	-
29.08.2025	0,159	0	9,36	9,59	0	9,12	9,52	0	0	24	0	0	67,7	50,1	17,62	0,7	0,7	-
30.08.2025	0,15	0	8,65	8,87	0	8,41	8,86	0	0	24	0	0	67,6	50	17,62	0,7	0,7	-
31.08.2025	0,152	0	8,65	8,87	0	8,41	8,85	0	0	24	0	0	67,6	50	17,57	0,7	0,7	-
01.09.2025	0,16	0	9,29	9,51	0	9,05	9,44	0	0	24	0	0	67,8	50,1	17,77	0,7	0,7	-
02.09.2025	0,157	0	9,19	9,42	0	8,96	9,35	0	0	24	0	0	67,6	50,1	17,54	0,7	0,7	-
03.09.2025	0,156	0	9,02	9,25	0	8,78	9,19	0	0	24	0	0	67,8	50	17,78	0,7	0,7	-
04.09.2025	0,161	0	9,08	9,31	0	8,84	9,26	0	0	24	0	0	68,1	50	18,07	0,7	0,7	-
05.09.2025	0,151	0	8,61	8,83	0	8,37	8,81	0	0	24	0	0	67,8	49,9	17,81	0,7	0,7	-
06.09.2025	0,147	0	8,6	8,81	0	8,36	8,79	0	0	24	0	0	67,4	50	17,4	0,7	0,7	-
07.09.2025	0,157	0	8,9	9,13	0	8,66	9,09	0	0	24	0	0	67,9	50	17,81	0,7	0,7	-
08.09.2025	0,161	0	9,1	9,31	0	8,86	9,26	0	0	24	0	0	68,3	50,1	18,22	0,7	0,7	-
09.09.2025	0,155	0	9,07	9,3	0	8,83	9,25	0	0	24	0	0	67,7	50,1	17,62	0,7	0,7	-
10.09.2025	0,171	0	10,01	10,26	0	9,77	10,16	0	0	24	0	0	67,7	50,3	17,39	0,7	0,7	-
11.09.2025	0,164	0	9,37	9,6	0	9,13	9,54	0	0	24	0	0	67,8	50,1	17,66	0,7	0,7	-
12.09.2025	0,15	0	8,82	9,04	0	8,58	9	0	0	24	0	0	67,8	50	17,77	0,7	0,7	-
13.09.2025	0,149	0	8,62	8,85	0	8,38	8,84	0	0	24	0	0	67,7	50	17,77	0,7	0,7	-
14.09.2025	0,145	0	8,58	8,82	0	8,34	8,82	0	0	24	0	0	67,2	50	17,21	0,7	0,7	-
15.09.2025	0,156	0	9,13	9,39	0	8,89	9,37	0	0	24	0	0	67,7	50,1	17,6	0,7	0,7	-
16.09.2025	0,159	0	9,3	9,56	0	9,06	9,5	0	0	24	0	0	67,7	50	17,67	0,7	0,7	-
17.09.2025	0,16	0	9,43	9,71	0	9,19	9,64	0	0	24	0	0	67,6	50	17,59	0,7	0,7	-
18.09.2025	0,161	0	9,41	9,67	0	9,17	9,62	0	0	24	0	0	67,7	50	17,69	0,7	0,7	-
19.09.2025	0,161	0	9,11	9,38	0	8,87	9,33	0	0	24	0	0	68,1	50	18,15	0,7	0,7	-
20.09.2025	0,157	0	9,06	9,31	0	8,82	9,26	0	0	24	0	0	67,7	50,1	17,65	0,7	0,7	-
Итого:	5	0	288,26	295,62	0	280,79	293,94	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.08.2025	918,065	43688,55	44539,21	0	42651,79	43987,74	0
20.09.2025	923,065	43976,81	44834,83	0	42932,58	44281,68	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.09.2025 7:31:40