

#23162#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2022 по 23.03.2022

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Адрес потребителя Согласия 12-14, г. Калининград
Номер абонента 3370
Порядковый номер 4727
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 36029
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|------------|-----------|---------|--------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 24.02.2022 | 4,439 | 244,62 | 246,14 | 24 | 0 | 74,5 | 58,9 | 4,7 |
| 25.02.2022 | 4,419 | 244,65 | 246,1 | 24 | 0 | 73,2 | 57,7 | 4,4 |
| 26.02.2022 | 4,68 | 244,53 | 246,05 | 24 | 0 | 74,1 | 57,6 | 2,9 |
| 27.02.2022 | 5,076 | 249,36 | 251 | 24 | 0 | 77,4 | 59,9 | 0,6 |
| 28.02.2022 | 4,798 | 244,79 | 246,42 | 24 | 0 | 78,2 | 61,4 | 0,5 |
| 01.03.2022 | 4,897 | 246,83 | 248,4 | 24 | 0 | 78,1 | 61,1 | -1,2 |
| 02.03.2022 | 4,902 | 246,79 | 248,34 | 24 | 0 | 77,9 | 60,8 | -0,1 |
| 03.03.2022 | 4,745 | 249,12 | 250,74 | 24 | 0 | 76,3 | 60 | 2,7 |
| 04.03.2022 | 4,763 | 248,38 | 249,95 | 24 | 0 | 76,3 | 59,8 | 2,1 |
| 05.03.2022 | 5,167 | 252,37 | 254,07 | 24 | 0 | 78,6 | 61 | -2,2 |
| 06.03.2022 | 5,183 | 250,86 | 252,45 | 24 | 0 | 79,2 | 61,5 | -1,1 |
| 07.03.2022 | 4,957 | 246,75 | 248,4 | 24 | 0 | 78,2 | 61 | 1,7 |
| 08.03.2022 | 4,656 | 242,65 | 244,36 | 24 | 0 | 76,6 | 60,2 | 2,8 |
| 09.03.2022 | 4,759 | 243,2 | 244,97 | 24 | 0 | 76,4 | 59,6 | 1,3 |
| 10.03.2022 | 5,198 | 251,97 | 253,68 | 24 | 0 | 78,6 | 60,9 | -2,5 |
| 11.03.2022 | 5,099 | 252,91 | 254,6 | 24 | 0 | 79,2 | 61,9 | -1,2 |
| 12.03.2022 | 4,919 | 250,75 | 252,6 | 24 | 0 | 77,5 | 60,6 | -0,6 |
| 13.03.2022 | 4,849 | 250,31 | 252,03 | 24 | 0 | 76 | 59,3 | 0 |
| 14.03.2022 | 4,52 | 245,7 | 247,34 | 24 | 0 | 74,8 | 59 | 1,5 |
| 15.03.2022 | 4,387 | 241,73 | 243,4 | 24 | 0 | 74 | 58,4 | 1,8 |
| 16.03.2022 | 4,395 | 250,68 | 252,59 | 24 | 0 | 73,2 | 58,1 | 2,3 |
| 17.03.2022 | 4,225 | 242,77 | 244,5 | 24 | 0 | 73,3 | 58,3 | 3,3 |
| 18.03.2022 | 4,185 | 241,04 | 242,64 | 24 | 0 | 73,2 | 58,3 | 4,3 |
| 19.03.2022 | 4,265 | 243,3 | 244,78 | 23,99 | 128 | 73,5 | 58,4 | 2,6 |
| 20.03.2022 | 4,348 | 243,67 | 245,15 | 24 | 0 | 73,6 | 58,3 | 2,2 |
| 21.03.2022 | 4,147 | 241,75 | 243,2 | 24 | 0 | 73,3 | 58,6 | 3,3 |
| 22.03.2022 | 3,885 | 235,89 | 237,07 | 24 | 0 | 73,3 | 59,1 | 4,9 |
| 23.03.2022 | 3,872 | 233,24 | 234,33 | 24 | 0 | 73,1 | 58,8 | - |
| Итого: | 129,735 | 6880,61 | 6925,3 | 671,99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 111,571 | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 671,99

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч |
|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 23.02.2022 | 9171,437 | 597300,34 | 598007,76 | 79558,17 |
| 23.03.2022 | 9301,172 | 604180,95 | 604933,06 | 80230,16 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

| |
|---------------------------|
| ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ |
| МП «Калининградтеплосеть» |
| ОТЧЕТ ПРИНЯТ |
| 24.03.2022 7:38:21 |