

# #23161#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2022 по 26.04.2022

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК  
Адрес потребителя Согласия 12-14, г. Калининград  
Номер абонента 3370  
Порядковый номер 4727  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 36029  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.03.2022	3,949	235,55	236,63	24	0	73,2	58,8	3,9
25.03.2022	3,862	233,79	234,79	24	0	73,3	59,1	7
26.03.2022	4,056	238,77	239,91	24	0	72,9	58,3	6,2
27.03.2022	4,364	244,23	245,51	24	0	73,3	57,9	5,2
28.03.2022	3,943	236,22	237,08	24	0	73,2	58,8	7
29.03.2022	4,083	239,5	240,41	24	0	73,6	59	4
30.03.2022	4,781	254	255,56	24	0	75,3	59,1	0,2
31.03.2022	4,931	255,98	257,63	24	0	77,3	60,7	-
01.04.2022	4,716	254,4	256,07	24	0	76,5	60,6	-
02.04.2022	4,829	258,11	259,93	23,99	128	75,4	59,4	-
03.04.2022	4,718	255,51	257,32	24	0	74,8	58,9	-
04.04.2022	4,43	251,02	252,62	24	0	74,5	59,4	-
05.04.2022	4,378	252,4	254,12	24	0	73,6	58,7	-
06.04.2022	4,238	247,8	249,4	24	0	73,4	58,8	-
07.04.2022	3,633	230,94	232,01	24	0	73,2	59,7	-
08.04.2022	3,88	234,39	235,62	24	0	73,3	59,1	-
09.04.2022	4,055	240,41	241,87	24	0	73,1	58,6	-
10.04.2022	4,244	242,88	244,41	24	0	73,4	58,3	-
11.04.2022	4,133	241,78	243,37	24	0	73,3	58,6	-
12.04.2022	4,027	238,09	239,64	24	0	73,3	58,8	-
13.04.2022	3,789	233,84	235,1	24	0	73,1	59,2	-
14.04.2022	3,521	227,36	228,42	24	0	73,2	59,9	-
15.04.2022	3,652	170,16	169,63	24	0	72,3	52,3	-
16.04.2022	4,126	139,11	138,69	24	0	72,8	47,3	-
17.04.2022	4,108	138,17	137,77	24	0	72,7	47,1	-
18.04.2022	3,935	130,14	129,42	24	0	72,7	46,6	-
19.04.2022	3,663	119,05	118,1	24	0	72,4	45,8	-
20.04.2022	3,532	111,53	110,34	24	0	72,6	45,2	-
21.04.2022	3,479	110,87	109,66	24	0	72,4	45,3	-
22.04.2022	3,376	106,39	105,13	24	0	72,6	45,2	-
23.04.2022	3,547	113,59	112,51	24	0	72,6	45,5	-
24.04.2022	3,459	110,04	108,81	24	0	72,6	45,4	-
25.04.2022	3,463	112,03	110,91	24	0	72,2	45,4	-
26.04.2022	2,393	84,99	83,2	24	0	71,6	48,6	-
Итого:	135,293	6793,04	6811,59	815,99	0	0	0	0
Гкал	116,351							

Общее время работы системы, ч 816  
Период нормальной работы системы, ч 815,99

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.03.2022	9301,172	604180,95	604933,06	80230,16
26.04.2022	9436,465	610973,99	611744,65	81046,15

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.04.2022 7:26:23