

#131097#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Согласия 12-14, г. Калининград
3370
4727
SKM-01
36029
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.04.2025	1,062	79,69	77,52	23,99	128	69	57,4	-
25.04.2025	1,114	82,76	80,71	24	0	69,1	57,3	-
26.04.2025	1,157	82,4	80,38	24	0	69,1	57	-
27.04.2025	1,199	88,35	86,4	24	0	69,1	57	-
28.04.2025	1,141	78,1	75,96	24	0	69	56,3	-
29.04.2025	1,072	73,54	71,29	24	0	68,9	56,3	-
30.04.2025	1,14	77,19	75,03	24	0	69	56,3	-
01.05.2025	1,031	68,85	66,52	24	0	69	56,2	-
02.05.2025	1,084	73,55	71,29	24	0	69,1	56,4	-
03.05.2025	1,037	80,1	78,14	23,15	128	68,5	56,8	-
04.05.2025	1,169	84,94	82,98	24	0	69,1	57,3	-
05.05.2025	1,153	79,99	77,91	24	0	69,3	56,8	-
06.05.2025	1,155	81,21	79,18	24	0	69,2	56,9	-
07.05.2025	1,145	81,03	79,06	24	0	69	56,9	-
08.05.2025	1,148	80,61	78,69	24	0	69,2	56,9	-
09.05.2025	1,112	79,41	77,42	24	0	69	56,9	-
10.05.2025	1,173	82,03	80,04	24	0	69,2	57	-
11.05.2025	1,238	88,59	86,78	24	0	69,2	57,1	-
12.05.2025	1,196	87,56	85,69	24	0	69	57,1	-
13.05.2025	1,112	80,31	78,28	24	0	69	57	-
14.05.2025	1,153	81,17	79,18	24	0	69,3	57	-
15.05.2025	1,184	85,39	83,49	24	0	69,1	57	-
16.05.2025	1,124	80,08	77,99	24	0	69	57	-
17.05.2025	1,123	78,32	76,25	24	0	69,2	56,8	-
18.05.2025	1,221	86,54	84,64	24	0	69,4	57,1	-
19.05.2025	1,16	81,22	79,15	24	0	69,3	57	-
20.05.2025	1,101	77,71	75,58	24	0	69,1	56,9	-
21.05.2025	1,112	79,55	77,48	24	0	69,2	57,1	-
22.05.2025	1,102	83,46	81,44	24	0	69	57	-
23.05.2025	1,1	82,13	80,11	24	0	68,9	57,2	-
Итого:	34,018	2425,78	2364,58	719,14	0	0	0	0
Гкал	29,255							

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

720
719,14

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.04.2025	12304,294	790427,38	792198,9	106193,21
23.05.2025	12338,312	792853,16	794563,48	106912,35

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.05.2025 7:37:47