

#23158#

Отчёт по теплопотреблению за период с 26.04.2022 по 23.05.2022

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Адрес потребителя Согласия 12-14, г. Калининград
Номер абонента 3370
Порядковый номер 4727
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 36029
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
27.04.2022	1,291	58,68	56,16	24	0	70,6	52	-
28.04.2022	1,269	57,75	55,25	24	0	70,7	51,9	-
29.04.2022	1,317	58,29	55,8	24	0	70,8	51,7	-
30.04.2022	1,324	57,8	55,4	24	0	70,9	51,7	-
01.05.2022	1,283	57,64	55,27	24	0	70,7	51,9	-
02.05.2022	1,251	56,88	54,42	24	0	70,4	51,9	-
03.05.2022	1,377	61,54	59,2	24	0	70,8	51,8	-
04.05.2022	1,289	57,12	54,72	24	0	70,9	51,8	-
05.05.2022	1,291	58,47	56,02	24	0	70,6	51,9	-
06.05.2022	1,244	56,35	53,87	24	0	70,7	52	-
07.05.2022	1,315	58,7	56,26	24	0	70,9	51,9	-
08.05.2022	1,354	60,67	58,25	24	0	70,8	52	-
09.05.2022	1,242	55,31	52,86	24	0	70,8	51,9	-
10.05.2022	1,299	57,6	55,13	24	0	71	51,9	-
11.05.2022	1,191	55,98	53,48	24	0	70,2	52,2	-
12.05.2022	1,239	60,15	57,81	24	0	69,8	52,3	-
13.05.2022	1,223	59,01	56,63	24	0	69,9	52,4	-
14.05.2022	1,29	62,64	60,32	24	0	69,8	52,4	-
15.05.2022	1,331	64,5	62,27	24	0	70	52,5	-
16.05.2022	1,21	60,2	57,82	24	0	69,7	52,6	-
17.05.2022	1,206	59,15	56,75	24	0	69,8	52,6	-
18.05.2022	1,265	62,22	59,93	24	128	69,8	52,6	-
19.05.2022	1,176	57,52	55,06	24	0	69,9	52,5	-
20.05.2022	1,226	64,42	62,18	24	0	69,6	52,6	-
21.05.2022	1,26	62,23	59,92	24	0	70	52,5	-
22.05.2022	1,331	63,62	61,38	24	0	70,3	52,5	-
23.05.2022	1,186	61,08	58,72	24	0	69,6	52,6	-
Итого:	34,28	1605,52	1540,88	648	0	0	0	0
Гкал	29,481							

Общее время работы системы, ч 648

Период нормальной работы системы, ч 648

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
26.04.2022	9436,465	610973,99	611744,65	81046,15
23.05.2022	9470,745	612579,51	613285,53	81694,15

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.05.2022 17:25:55