

#23157#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2022 по 23.07.2022

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Адрес потребителя Согласия 12-14, г. Калининград
Номер абонента 3370
Порядковый номер 4727
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 36029
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.06.2022	1,024	56,24	53,39	24	0	69,2	53,8	-
25.06.2022	0,95	53,79	50,85	24	0	69,2	54,1	-
26.06.2022	0,998	59,27	56,38	24	0	68,7	54,2	-
27.06.2022	1	61,2	58,36	24	0	68,9	54,2	-
28.06.2022	0,946	56,8	53,95	24	0	68,5	54,4	-
29.06.2022	0,919	55,6	53,93	23,74	128	68,4	54,4	-
30.06.2022	0,942	58,1	57,66	24	0	68,3	54,4	-
01.07.2022	0,943	56,8	56,27	24	0	68,4	54,4	-
02.07.2022	0,929	55,65	55,11	24	0	68,6	54,3	-
03.07.2022	0,977	57,88	57,55	24	0	68,6	54,2	-
04.07.2022	0,972	58,12	57,84	24	0	68,4	54,3	-
05.07.2022	0,879	55,24	54,74	24	0	67,6	54,2	-
06.07.2022	0,954	60,27	60,13	24	0	68,5	55,1	-
07.07.2022	0,989	64,36	64,62	24	0	68,2	55	-
08.07.2022	0,983	66	66,38	24	0	67,8	55,1	-
09.07.2022	0,968	64,77	65,16	24	0	67,7	55	-
10.07.2022	1,047	68,08	68,74	24	0	68	54,9	-
11.07.2022	1,02	67,96	68,63	24	0	67,7	54,9	-
12.07.2022	1,028	69,25	70,01	24	0	67,6	54,9	-
13.07.2022	0,994	65,14	65,63	24	0	67,8	54,8	-
14.07.2022	1,035	67,82	68,47	24	0	67,8	54,4	-
15.07.2022	1,022	65,58	66,19	24	0	67,6	54,4	-
16.07.2022	1,028	62,53	62,92	24	0	67,7	53,7	-
17.07.2022	1,076	65,25	65,84	24	0	67,8	53,7	-
18.07.2022	1,022	63,31	63,76	24	0	67,5	53,8	-
19.07.2022	1,076	66,6	67,31	24	128	67,5	53,8	-
20.07.2022	0,997	61,81	62,12	24	0	67,5	53,8	-
21.07.2022	0,983	59,59	59,67	24	0	68	53,8	-
22.07.2022	0,946	57,62	57,57	24	0	67,9	53,9	-
23.07.2022	0,968	58,62	58,5	24	0	67,8	53,9	-
Итого:	29,615	1839,25	1827,68	719,74	0	0	0	0
Гкал	25,469							

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 719,74

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.06.2022	9506,777	614517,44	615146,21	82437,34
23.07.2022	9536,392	616356,69	616973,89	83157,07

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2022 7:50:19