

#23164#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2023 по 23.07.2023

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Адрес потребителя Согласия 12-14, г. Калининград
Номер абонента 3370
Порядковый номер 4727
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 36029
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.06.2023	0,959	63,43	61,06	24	0	70	57	-
25.06.2023	0,956	63,77	61,4	24	0	69,6	56,8	-
26.06.2023	0,732	48,22	46,08	20,57	128	69,7	56,6	-
27.06.2023	0,906	75,89	73,88	24	0	68,4	56,8	-
28.06.2023	0,926	69,2	67,01	24	0	68,3	56,8	-
29.06.2023	0,935	69,75	67,56	24	0	68,2	56,7	-
30.06.2023	0,901	66,09	63,89	24	0	68,5	56,6	-
01.07.2023	0,953	70,4	68,28	24	0	68,4	56,7	-
02.07.2023	0,949	69,99	67,83	24	0	68,3	56,6	-
03.07.2023	0,896	66,7	64,44	24	0	68	56,5	-
04.07.2023	0,897	63,02	60,66	24	0	68,5	56,3	-
05.07.2023	0,934	65,14	62,82	24	0	68,4	56,1	-
06.07.2023	0,902	64,83	62,54	24	0	68,2	56,3	-
07.07.2023	0,918	66,66	64,37	24	128	68,2	56,3	-
08.07.2023	0,924	66,02	63,72	24	0	68,3	56,4	-
09.07.2023	0,98	72,05	69,92	24	0	68,3	56,5	-
10.07.2023	0,908	65,56	63,25	24	0	68,2	56,3	-
11.07.2023	0,906	66,48	64,2	24	0	68,2	56,5	-
12.07.2023	0,919	64,04	61,66	24	0	68,7	56,5	-
13.07.2023	0,903	67,61	65,3	24	0	68,3	56,8	-
14.07.2023	0,876	65,56	63,2	24	0	68,3	56,8	-
15.07.2023	0,881	67,49	65,21	24	0	68,3	57	-
16.07.2023	0,913	69,82	67,7	24	0	68,2	57	-
17.07.2023	0,875	67,15	64,95	24	0	68,2	57	-
18.07.2023	0,865	66,45	64,27	24	0	68,4	57,1	-
19.07.2023	0,871	67,85	65,78	24	0	68,1	57,1	-
20.07.2023	0,912	72,59	70,73	24	0	68,1	57,2	-
21.07.2023	0,862	67,13	65,13	24	0	68,1	57	-
22.07.2023	0,913	69,57	67,66	24	0	68,4	57,1	-
23.07.2023	0,972	75,33	73,5	24	0	68,6	57,3	-
Итого:	27,244	2013,79	1948	716,57	0	0	0	0
Гкал	23,43							

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 716,57

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.06.2023	10505,141	656796,89	657980,03	91187,63
23.07.2023	10532,385	658810,68	659928,03	91904,2

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.07.2023 7:44:02