

#23177#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Адрес потребителя Согласия 12-14, г. Калининград
Номер абонента 3370
Порядковый номер 4727
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 36029
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.09.2022	1,105	81,13	82,8	24	0	67,2	55,6	-
25.09.2022	1,209	86,46	88,41	24	0	67,7	55,6	-
26.09.2022	1,071	79,14	80,64	24	0	67,2	55,4	-
27.09.2022	1,031	73,38	74,53	24	0	67,4	55,4	-
28.09.2022	1,109	80,44	82,08	24	0	67,4	55,5	-
29.09.2022	1,138	81,5	83,21	24	0	67,6	55,6	-
30.09.2022	1,114	78,03	79,49	24	0	67,6	55,4	-
01.10.2022	1,152	80,15	81,73	24	0	67,8	55,5	-
02.10.2022	1,241	90,13	92,37	24	0	68	56	-
03.10.2022	1,109	86,18	88,06	24	0	67,9	56,6	-
04.10.2022	1,131	89,91	91,88	24	0	67,6	56,5	-
Итого:	12,41	906,45	925,2	264	0	0	0	0
Гкал	10,673							

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.09.2022	9595,987	620292,31	620926,69	84645,06
04.10.2022	9608,397	621198,76	621851,89	84909,06

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:36:51