

# #23169#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 22.12.2020 по 23.01.2021

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК  
Адрес потребителя Согласия 12-14, г. Калининград  
Номер абонента 3370  
Порядковый номер 4727  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 36029  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
23.12.2020	5,099	482,81	479,05	24	0	70,8	61,8	5,2
24.12.2020	5,542	485,47	481,49	24	0	74,5	64,7	2,5
25.12.2020	5,603	484,68	480,69	24	0	75,2	65,3	2,6
26.12.2020	5,96	481,69	477,58	24	0	77,1	66,5	1,5
27.12.2020	6,227	481,23	477,1	24	0	80	68,9	-0,5
28.12.2020	5,717	480,4	476,41	24	0	75,8	65,7	2,2
29.12.2020	4,99	477,31	473,46	24	0	70	61,1	4,7
30.12.2020	5,631	480,61	476,55	24	0	74,1	64,1	1,6
31.12.2020	6,507	482,27	478,03	24	0	79	67,5	0,4
01.01.2021	6,133	475,88	471,78	24	0	79,5	68,5	-2,4
02.01.2021	6,017	482,77	478,78	24	0	78,6	68	-0,2
03.01.2021	6,201	482,38	478,46	24	0	79,2	68,2	-0,9
04.01.2021	6,291	478,9	474,97	24	0	80	68,8	-0,5
05.01.2021	6,124	480,73	476,95	24	0	79,3	68,4	0,4
06.01.2021	6,106	478,01	474,27	24	0	78,1	67,2	0,2
07.01.2021	5,996	479,46	475,68	24	0	78,4	67,7	0,2
08.01.2021	6,037	480,04	476,26	24	0	78,3	67,6	0,2
09.01.2021	6,286	478,32	474,41	24	0	80,1	68,9	-1
10.01.2021	6,371	479,5	475,62	24	0	81	69,7	-0,6
11.01.2021	6,023	477,95	474,03	24	0	78,8	68	0,3
12.01.2021	5,951	476,11	471,96	24	0	78,2	67,5	0,1
13.01.2021	5,931	476,49	472,3	24	0	78,4	67,8	0,2
14.01.2021	6,408	474,68	470,27	24	0	81,6	70	-2,7
15.01.2021	6,672	475,15	470,7	24	0	84,2	72,2	-6
16.01.2021	7,009	458,92	454,44	24	0	86,9	73,8	-8,2
17.01.2021	7,641	451,11	446,44	24	0	91,2	76,7	-15,6
18.01.2021	7,619	480,07	475,81	24	0	91	77,4	-7,6
19.01.2021	7,424	471,68	467,36	24	0	90,3	76,8	-9,6
20.01.2021	6,385	471,16	467,14	24	0	82,8	71,2	-0,7
21.01.2021	5,527	470,4	466,65	24	128	75,3	65,2	4
22.01.2021	5,621	477,49	473,79	24	0	75,2	65,1	4,3
23.01.2021	5,506	469,42	465,77	24	0	74	63,9	-
Итого:	196,555	15263,09	15134,2	768	0	0	0	0
Гкал	169,036							

Общее время работы системы, ч 768

Период нормальной работы системы, ч 768

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
22.12.2020	7582,419	472015,82	473295,25	69286,45
23.01.2021	7778,974	487278,91	488429,45	70054,44

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.01.2021 12:45:19