

#25279#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель: Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя: Машиностроительная 164-172, г. Калининград
Номер абонента: 4342
Порядковый номер: 4643
Тип теплосчётчика: ТЭМ-104
Заводской номер: 1552614
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|----------|----------|--------|----------|----------|-------|------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 24.04.2021 | 7,416 | 279,406 | 277,781 | 0 | 272,484 | 274,812 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75 | 47,9 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | 4 |
| 25.04.2021 | 7,346 | 275,547 | 273,938 | 0 | 268,719 | 271,023 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,1 | 47,8 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | 3,7 |
| 26.04.2021 | 7,831 | 297,25 | 295,477 | 0 | 289,836 | 292,258 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,3 | 48,4 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | 2,9 |
| 27.04.2021 | 7,621 | 282,828 | 281,102 | 0 | 275,797 | 278,141 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,2 | 47,6 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | 4,1 |
| 28.04.2021 | 6,464 | 245,734 | 244,445 | 0 | 239,648 | 241,789 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75 | 48,2 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | 6,7 |
| 29.04.2021 | 6,005 | 205,492 | 204,281 | 0 | 200,422 | 202,375 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,8 | 45 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | 9,3 |
| 30.04.2021 | 3,4 | 119,352 | 118,758 | 0 | 116,414 | 117,609 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,8 | 45,7 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | 7 |
| 01.05.2021 | 2,191 | 91,812 | 91,516 | 0 | 89,594 | 90,461 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,2 | 49,8 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | 7,3 |
| 02.05.2021 | 2,039 | 88,344 | 88,094 | 0 | 86,219 | 87,062 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,7 | 50,2 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | 6,2 |
| 03.05.2021 | 2,246 | 96,289 | 96,016 | 0 | 93,969 | 94,898 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,9 | 50,1 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | 5,8 |
| 04.05.2021 | 2,071 | 88,398 | 88,117 | 0 | 86,266 | 87,086 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74 | 50 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | 9,6 |
| 05.05.2021 | 2,072 | 88,07 | 87,797 | 0 | 85,938 | 86,773 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,1 | 50,1 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | 10,4 |
| 06.05.2021 | 2,147 | 91,016 | 90,719 | 0 | 88,812 | 89,664 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,1 | 50 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | 6,9 |
| 07.05.2021 | 2,137 | 90,273 | 89,992 | 0 | 88,086 | 88,945 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,2 | 50 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | 6,9 |
| 08.05.2021 | 2,206 | 93,57 | 93,297 | 0 | 91,305 | 92,219 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,1 | 50 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | 6,3 |
| 09.05.2021 | 2,077 | 88,812 | 88,547 | 0 | 86,656 | 87,5 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,1 | 50,2 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | 11,1 |
| 10.05.2021 | 2,178 | 93,344 | 93,109 | 0 | 91,102 | 92,023 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,9 | 50,1 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | 17,8 |
| 11.05.2021 | 1,944 | 83,961 | 83,734 | 0 | 81,938 | 82,75 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,9 | 50,3 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | 19,7 |
| 12.05.2021 | 1,918 | 83,008 | 82,781 | 0 | 81,008 | 81,805 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,9 | 50,3 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | 19,2 |
| 13.05.2021 | 1,848 | 80,945 | 80,719 | 0 | 79 | 79,766 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,8 | 50,5 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | 9,9 |
| 14.05.2021 | 1,878 | 81,242 | 81 | 0 | 79,281 | 80,039 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74 | 50,4 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | 10,6 |
| 15.05.2021 | 1,951 | 85,141 | 84,883 | 0 | 83,094 | 83,883 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,8 | 50,4 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | 10 |
| 16.05.2021 | 2,017 | 88,156 | 87,898 | 0 | 86,039 | 86,852 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,9 | 50,5 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | 12,5 |
| 17.05.2021 | 1,888 | 82,273 | 82,008 | 0 | 80,281 | 81,039 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74 | 50,6 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | 14,5 |
| 18.05.2021 | 1,889 | 83,688 | 83,422 | 0 | 81,68 | 82,422 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,8 | 50,7 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | 11,4 |
| 19.05.2021 | 1,906 | 84,125 | 83,859 | 0 | 82,102 | 82,859 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,8 | 50,7 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | 10,4 |
| 20.05.2021 | 1,907 | 84,07 | 83,82 | 0 | 82,047 | 82,812 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,9 | 50,7 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 21.05.2021 | 1,949 | 85,555 | 85,305 | 0 | 83,492 | 84,289 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,9 | 50,7 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | 14 |
| 22.05.2021 | 1,951 | 86,266 | 86,023 | 0 | 84,195 | 84,992 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,8 | 50,7 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 23.05.2021 | 2,047 | 90,125 | 89,891 | 0 | 87,953 | 88,812 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,9 | 50,7 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| Итого: | 92,54 | 3714,092 | 3698,329 | 0 | 3623,377 | 3656,958 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 92,54 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|------------|------------|--------|------------|------------|-------|----------|--------|
| 23.04.2021 | 2577,324 | 100606,82 | 99214,844 | 0 | 98056,094 | 98068,156 | 0 | 11022,55 | 0 |
| 23.05.2021 | 2669,863 | 104320,914 | 102913,172 | 0 | 101679,469 | 101725,117 | 0 | 11742,55 | 0 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.05.2021 12:58:47