#25287#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель	Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя	Машиностроительная 164-172, г. Калининград
Номер абонента	4342
Порядковый номер	4643
Тип теплосчётчика	ТЭМ-104
Заводской номер	1552614
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	1,909	103,938	103,469	101,594	102,125	24	24	0	0	71,3	52,6	9	5,1	-
25.09.2022	1,983	106,172	105,688	103,75	104,328	24	24	0	0	71,5	52,5	9	5,1	-
26.09.2022	1,893	103,719	103,25	101,375	101,922	24	24	0	0	71,2	52,6	9	5,1	-
27.09.2022	1,91	106,875	106,438	104,5	105,062	24	24	0	0	71	52,8	9	5,1	-
28.09.2022	1,917	110,609	110,219	108,156	108,797	24	24	0	0	70,6	53	9	5,1	-
29.09.2022	1,905	103,344	102,859	101	101,531	24	24	0	0	71,4	52,6	9	5,1	-
30.09.2022	1,934	108,969	108,578	106,531	107,156	24	24	0	0	70,9	52,9	9	5,1	-
01.10.2022	1,936	105,641	105,172	103,25	103,828	24	24	0	0	71,3	52,7	9	5,1	-
02.10.2022	2,081	114,922	114,516	112,328	113,031	24	24	0	0	71,2	52,8	9	5,1	-
03.10.2022	1,912	103,234	102,734	100,891	101,406	24	24	0	0	71,5	52,6	9	5,1	-
04.10.2022	4,278	171,906	170,688	168	169	24	24	0	0	71,6	46,2	9	5,1	-
Итого:	23,658	1239,329	1233,611	1211,375	1218,186	264	264	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,658													

Общее время работы системы, ч	264
Период нормальной работы системы, ч	264

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2022	4776,999	192973,172	191063,281	188143,594	188824,938	23449,46	0
04.10.2022	4800,657	194212,5	192296,891	189354,969	190043,125	23713,46	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:36:25