

#23639#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2021 по 23.07.2021

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Адрес потребителя Фермора 4/1, г.Калининград
Номер абонента 3370
Порядковый номер 6179
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33996
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.06.2021	0,92	60,28	60,28	24	0	67,1	54,4	-
25.06.2021	0,937	60,87	60,88	24	0	67,1	54,3	-
26.06.2021	0,953	60,96	60,96	24	0	67,3	54,2	-
27.06.2021	0,963	59,78	59,76	24	0	67,5	54,1	-
28.06.2021	0,995	64,62	64,68	24	0	67,1	54,3	-
29.06.2021	0,981	63,9	63,92	24	0	67,1	54,3	-
30.06.2021	0,884	110,17	110,47	24	0	62,8	53,8	-
01.07.2021	0,951	74,94	75,04	24	0	65,9	55,2	-
02.07.2021	0,984	79,98	79,78	24	0	65,7	55,4	-
03.07.2021	0,955	84,14	84,29	24	0	65,4	55,8	-
04.07.2021	0,923	76,88	76,97	24	0	65,6	55,6	-
05.07.2021	0,941	76,73	76,81	24	0	65,7	55,5	-
06.07.2021	0,907	69,22	69,26	24	0	66,2	55,2	-
07.07.2021	0,89	64,97	64,98	24	0	66,4	55	-
08.07.2021	0,878	62,4	62,39	24	0	66,6	54,8	-
09.07.2021	0,861	76,5	76,59	24	0	65,8	55,6	-
10.07.2021	0,876	92,21	92,36	24	0	64,8	56,6	-
11.07.2021	0,903	82,44	82,54	24	0	65,2	56	-
12.07.2021	0,865	71,5	71,55	24	0	65,7	55,5	-
13.07.2021	0,864	73,81	73,89	24	0	65,6	55,7	-
14.07.2021	0,85	67,84	67,89	24	0	65,9	55,5	-
15.07.2021	0,833	67,08	67,11	24	0	65,9	55,5	-
16.07.2021	0,845	67,15	67,16	24	0	66	55,4	-
17.07.2021	0,809	77,16	77,23	24	0	64,4	55	-
18.07.2021	0,824	66,26	66,24	24	0	66	55,6	-
19.07.2021	0,868	66,57	66,57	24	0	66,2	55,2	-
20.07.2021	0,847	62,52	62,48	24	128	66,4	55,1	-
21.07.2021	0,796	51,47	51,43	24	0	65,4	52,5	-
22.07.2021	0,895	56,76	56,73	24	0	66,3	53,2	-
23.07.2021	0,895	56,83	56,79	24	0	66,3	53,2	-
Итого:	26,893	2105,94	2107,03	720	0	0	0	0
Гкал	23,128							

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.06.2021	14674,966	609864,72	613037,5	118628,93
23.07.2021	14701,859	611970,66	615144,53	119348,93

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.07.2021 14:07:40