

#23622#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2022 по 23.07.2022

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Адрес потребителя Фермора 4/1, г.Калининград
Номер абонента 3370
Порядковый номер 6179
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33996
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.06.2022	1,071	66,87	66,91	24	0	66,6	53,4	-
25.06.2022	1,1	69,63	69,68	24	0	66,5	53,4	-
26.06.2022	1,053	71,67	71,73	24	0	66,1	53,9	-
27.06.2022	1,041	69,97	70,02	24	0	66,4	53,8	-
28.06.2022	0,977	69,72	69,76	24	0	65,9	54,3	-
29.06.2022	0,984	69,58	69,6	24	0	65,9	54,2	-
30.06.2022	0,835	58,05	58,08	24	0	65,1	52,3	-
01.07.2022	0,977	69,81	69,86	24	0	65,9	54,3	-
02.07.2022	0,964	67,95	67,97	24	0	66	54,2	-
03.07.2022	1,006	69,56	69,57	24	0	66,1	54	-
04.07.2022	0,994	71,04	71,08	24	0	65,9	54,2	-
05.07.2022	0,975	70,78	70,82	24	0	65,8	54,4	-
06.07.2022	1,041	72,72	72,76	24	0	66	54,1	-
07.07.2022	1,038	76,03	76,1	24	0	65,7	54,3	-
08.07.2022	1,037	77,54	77,6	24	0	65,6	54,4	-
09.07.2022	1,018	77,64	77,7	24	0	65,5	54,5	-
10.07.2022	1,143	81,66	81,7	24	128	65,6	54	-
11.07.2022	1,099	81,88	81,99	24	0	65,5	54,3	-
12.07.2022	1,134	85,45	85,57	24	0	65,4	54,2	-
13.07.2022	1,146	84,24	84,35	24	0	65,5	54,1	-
14.07.2022	1,174	85,06	85,18	23,99	128	65,6	54	-
15.07.2022	1,196	86,8	86,86	24	0	65,4	53,8	-
16.07.2022	1,211	85,46	85,5	24	0	65,6	53,7	-
17.07.2022	1,19	84,74	84,81	24	0	65,6	53,9	-
18.07.2022	1,088	82,3	82,37	24	0	65,4	54,3	-
19.07.2022	1,099	85,31	85,44	24	0	65,2	54,5	-
20.07.2022	1,071	82,01	82,2	24	0	65,4	54,3	-
21.07.2022	1,039	79,23	79,37	24	0	65,4	54,5	-
22.07.2022	1,006	77,58	77,73	24	0	65,6	54,6	-
23.07.2022	1,047	78,64	78,7	24	0	65,6	54,5	-
Итого:	31,754	2288,92	2291,01	719,99	0	0	0	0
Гкал	27,308							

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 719,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.06.2022	15800,204	670798,8	674090,95	127385,88
23.07.2022	15831,958	673087,72	676381,96	128105,87

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2022 7:56:14