

#90841#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2024 по 23.07.2024

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Адрес потребителя Фермора 4/1, г.Калининград
Номер абонента 3370
Порядковый номер 6179
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33996
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.06.2024	1,051	58,97	58,86	24	0	68,2	53,3	-
25.06.2024	1,047	57,76	57,64	24	0	68,4	53,3	-
26.06.2024	1,031	58,63	58,46	24	0	68,2	53,6	-
27.06.2024	0,957	58,51	58,29	24	0	68,3	54	-
28.06.2024	0,941	54,24	54,1	24	0	68,5	53,9	-
29.06.2024	0,964	54,55	54,43	24	0	68,4	53,7	-
30.06.2024	0,965	57,16	56,99	24	0	68,2	54	-
01.07.2024	0,936	55,83	55,65	24	0	68,3	54,1	-
02.07.2024	1,001	57,08	56,94	24	0	68,5	53,8	-
03.07.2024	1,066	59,63	59,52	24	0	68,6	53,6	-
04.07.2024	1,042	60,54	60,38	24	0	68,3	53,8	-
05.07.2024	1,013	58,22	58,05	24	0	68,5	53,9	-
06.07.2024	0,988	59,15	58,93	24	0	68,3	54,2	-
07.07.2024	1,06	57,78	57,66	23,99	128	68,7	53,4	-
08.07.2024	0,957	57,49	57,3	24	0	68,2	54,3	-
09.07.2024	0,954	58,96	58,76	24	0	68,2	54,4	-
10.07.2024	0,963	57,91	57,76	24	0	68,2	54,3	-
11.07.2024	0,948	56,2	56,07	24	0	68,5	54,2	-
12.07.2024	0,898	55,15	55	24	0	68,3	54,6	-
13.07.2024	0,896	61,05	60,81	24	0	67,7	55,3	-
14.07.2024	0,97	58,57	58,44	24	0	68,4	54,5	-
15.07.2024	0,953	53,03	52,98	24	0	68,4	53,4	-
16.07.2024	0,908	56,34	56,18	24	0	67,8	54,1	-
17.07.2024	0,924	54,39	54,24	24	0	68,1	53,9	-
18.07.2024	0,91	51,44	51,31	24	0	68,5	53,7	-
19.07.2024	0,988	53,97	53,88	24	0	68,6	53,4	-
20.07.2024	0,951	55,37	55,24	24	0	68,2	53,8	-
21.07.2024	0,92	55,24	55,11	24	0	68,2	54,1	-
22.07.2024	0,911	55,49	55,35	24	0	68,4	54,2	-
23.07.2024	0,966	53,33	53,3	24	0	68,7	53,5	-
Итого:	29,079	1701,98	1697,63	719,99	0	0	0	0
Гкал	25,008							

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 719,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.06.2024	18056,345	813827,83	817093,85	144394,88
23.07.2024	18085,424	815529,81	818791,48	145114,87

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.07.2024 16:09:24