

#23651#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Адрес потребителя Фермора 4/1, г.Калининград
Номер абонента 3370
Порядковый номер 6179
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33996
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.09.2022	1,072	77,95	78,03	24	0	66	54,4	-
25.09.2022	1,256	87,82	87,91	24	0	66	54,1	-
26.09.2022	1,158	87,01	87,14	24	0	65,8	54,5	-
27.09.2022	1,112	85,52	85,68	24	0	65,9	55	-
28.09.2022	1,237	90,42	90,61	24	0	66	54,5	-
29.09.2022	1,213	89,22	89,41	24	0	65,9	54,6	-
30.09.2022	1,227	94,6	94,78	24	0	65,7	54,8	-
01.10.2022	1,154	87,49	87,67	24	0	65,8	54,8	-
02.10.2022	1,275	94,18	94,39	24	0	65,9	54,7	-
03.10.2022	1,411	236,74	237,49	24	0	66,9	60,7	-
04.10.2022	1,423	293,18	294,28	24	0	67,2	63	-
Итого:	13,538	1324,13	1327,39	264	0	0	0	0
Гкал	11,643							

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.09.2022	15895,73	677926,58	681224,28	129593,86
04.10.2022	15909,268	679250,71	682551,67	129857,86

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:42:17