

# #22608#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2021 по 20.08.2021

Потребитель Балгюрсервис, ООО  
Адрес потребителя Киевская 176, г. Калининград  
Номер абонента 4188  
Порядковый номер 4987  
Тип теплосчётчика ТЭМ-104  
Заводской номер 1551588  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2021	0,359	15,855	15,801	15,516	15,648	24	24	0	0	68,8	45,7	9	5,1	-
22.07.2021	0,408	16,898	16,824	16,539	16,668	24	24	0	0	69,2	44,5	9	5,1	-
23.07.2021	0,414	17,027	16,965	16,664	16,809	24	24	0	0	69,1	44,3	9	5,1	-
24.07.2021	0,405	17,012	17,039	16,652	16,879	24	24	0	0	69	44,7	9	5,1	-
25.07.2021	0,375	15,973	16,02	15,629	15,867	24	24	0	0	69,2	45,3	9	5,1	-
26.07.2021	0,365	15,609	15,684	15,277	15,531	24	24	0	0	69,1	45,3	9	5,1	-
27.07.2021	0,395	16,371	16,449	16,023	16,297	24	24	0	0	69,1	44,6	9	5,1	-
28.07.2021	0,367	16,109	16,191	15,77	16,035	24	24	0	0	68,6	45,4	9	5,1	-
29.07.2021	0,358	15,602	15,691	15,27	15,539	24	24	0	0	69	45,6	9	5,1	-
30.07.2021	0,367	15,707	15,812	15,375	15,66	24	24	0	0	68,8	45	9	5,1	-
31.07.2021	0,373	16,047	16,152	15,707	16,004	24	24	0	0	68,5	44,9	9	5,1	-
01.08.2021	0,359	15,938	16,035	15,605	15,879	24	24	0	0	68,5	45,6	9	5,1	-
02.08.2021	0,354	16,406	16,504	16,07	16,344	23,89	23,89	0	0	67,7	45,7	9	5,1	-
03.08.2021	0,384	17,098	17,195	16,75	17,035	24	24	0	0	67,4	44,6	9	5,1	-
04.08.2021	0,439	17,832	17,918	17,453	17,758	24	24	0	0	68,9	43,9	9	5,1	-
05.08.2021	0,453	18,754	18,852	18,359	18,68	24	24	0	0	68,5	43,9	9	5,1	-
06.08.2021	0,441	19,191	19,297	18,801	19,125	24	24	0	0	67,4	44	9	5,1	-
07.08.2021	0,446	18,77	18,848	18,379	18,68	24	24	0	0	68	43,8	9	5,1	-
08.08.2021	0,495	19,691	19,762	19,285	19,59	24	24	0	0	68,2	42,6	9	5,1	-
09.08.2021	0,447	18,316	18,406	17,93	18,242	24	24	0	0	68,6	43,7	9	5,1	-
10.08.2021	0,469	19,199	19,27	18,797	19,098	24	24	0	0	68,4	43,6	9	5,1	-
11.08.2021	0,502	19,648	19,699	19,234	19,535	24	24	0	0	68,8	42,8	9	5,1	-
12.08.2021	0,528	20,785	20,844	20,344	20,664	24	24	0	0	68,7	42,9	9	5,1	-
13.08.2021	0,485	19,441	19,508	19,031	19,332	24	24	0	0	69	43,6	9	5,1	-
14.08.2021	0,414	17,594	17,668	17,223	17,508	24	24	0	0	68,7	44,7	9	5,1	-
15.08.2021	0,343	15,363	15,457	15,039	15,301	24	24	0	0	68,6	45,9	9	5,1	-
16.08.2021	0,36	16,199	16,297	15,859	16,141	24	24	0	0	68,4	45,7	9	5,1	-
17.08.2021	0,404	18,055	18,148	17,684	17,98	24	24	0	0	67,6	44,8	9	5,1	-
18.08.2021	0,477	19,707	19,793	19,297	19,617	24	24	0	0	68,2	43,5	9	5,1	-
19.08.2021	0,467	19,102	19,184	18,703	19,016	24	24	0	0	68,4	43,5	9	5,1	-
20.08.2021	0,496	19,879	19,961	19,465	19,785	24	24	0	0	68,3	42,9	9	5,1	-
Итого:	12,949	545,178	547,274	533,73	542,247	743,89	743,89	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,949													

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 743,89

### Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2021	638,012	64159,863	64434,957	62590,766	63197,699	15560,1	0,87
20.08.2021	650,961	64705,043	64982,23	63124,496	63739,945	16303,97	0,88

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.08.2021 11:04:35