

#22609#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2021 по 20.09.2021

Потребитель Балгюрсервис, ООО
Адрес потребителя Киевская 176, г. Калининград
Номер абонента 4188
Порядковый номер 4987
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1551588
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2021	0,474	19,195	19,273	18,789	19,105	24	24	0	0	68,5	43,4	9	5,1	-
22.08.2021	0,476	19,129	19,227	18,73	19,059	24	24	0	0	68,6	43,3	9	5,1	-
23.08.2021	0,518	20	20,086	19,578	19,918	24	24	0	0	68,6	42,2	9	5,1	-
24.08.2021	0,505	20,035	20,117	19,617	19,945	23,74	23,74	0	0	68,2	42,6	9	5,1	-
25.08.2021	0,539	21,328	21,398	20,887	21,223	24	24	0	0	68,1	42,4	9	5,1	-
26.08.2021	0,478	19,922	20,023	19,516	19,852	24	23,99	0	0	67,4	43	9	5,1	-
27.08.2021	0,521	20,23	20,289	19,805	20,121	24	24	0	0	68,5	42,3	9	5,1	-
28.08.2021	0,478	19,312	19,383	18,914	19,215	24	24	0	0	68	42,8	9	5,1	-
29.08.2021	0,453	18,844	18,918	18,453	18,75	24	24	0	0	67,9	43,4	9	5,1	-
30.08.2021	0,453	18,191	18,258	17,809	18,102	24	24	0	0	68,4	43	9	5,1	-
31.08.2021	0,442	19,133	19,219	18,746	19,047	24	24	0	0	67	43,5	9	5,1	-
01.09.2021	0,422	17,473	17,539	17,113	17,383	24	24	0	0	68,3	43,7	9	5,1	-
02.09.2021	0,453	18,594	18,676	18,207	18,512	24	24	0	0	68	43,2	9	5,1	-
03.09.2021	0,471	19,344	19,438	18,945	19,27	24	24	0	0	67,9	43,2	9	5,1	-
04.09.2021	0,547	20,758	20,855	20,324	20,684	24	24	0	0	68,4	41,6	9	5,1	-
05.09.2021	0,531	20,395	20,508	19,969	20,344	24	24	0	0	68,1	41,6	9	5,1	-
06.09.2021	0,509	19,832	19,945	19,414	19,781	24	24	0	0	68,5	42,4	9	5,1	-
07.09.2021	0,487	19,059	19,184	18,66	19,02	24	24	0	0	68,7	42,7	9	5,1	-
08.09.2021	0,536	20,105	20,219	19,68	20,051	24	24	0	0	68,8	41,6	9	5,1	-
09.09.2021	0,608	22,062	22,168	21,598	22	24	24	0	0	68,6	40,5	9	5,1	-
10.09.2021	0,518	19,957	20,09	19,535	19,926	24	24	0	0	68,6	42,2	9	5,1	-
11.09.2021	0,512	19,75	19,883	19,336	19,719	24	24	0	0	68,6	42,1	9	5,1	-
12.09.2021	0,504	18,938	19,027	18,535	18,867	24	24	0	0	68,9	41,8	9	5,1	-
13.09.2021	0,453	18,23	18,27	17,852	18,113	24	24	0	0	68,3	43	9	5,1	-
14.09.2021	0,489	19,293	19,297	18,887	19,133	24	24	0	0	68,6	42,8	9	5,1	-
15.09.2021	0,552	20,746	20,75	20,309	20,582	24	24	0	0	68,7	41,6	9	5,1	-
16.09.2021	0,543	20,863	20,887	20,43	20,715	24	24	0	0	68,2	41,7	9	5,1	-
17.09.2021	0,581	21,695	21,719	21,238	21,551	24	24	0	0	68,6	41,3	9	5,1	-
18.09.2021	0,545	21,492	21,547	21,051	21,367	24	23,99	0	0	67,7	41,8	9	5,1	-
19.09.2021	0,513	20,43	20,484	20,012	20,316	24	24	0	0	67,6	42,1	9	5,1	-
20.09.2021	0,585	22,246	22,312	21,789	22,137	24	24	0	0	67,8	41	9	5,1	-
Итого:	15,696	616,581	618,989	603,728	613,808	743,74	743,72	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,696													

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,72

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2021	650,961	64705,043	64982,23	63124,496	63739,945	16303,97	0,88
20.09.2021	666,654	65321,625	65601,219	63728,223	64353,75	17047,67	0,91

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.09.2021 7:35:57