

#30102#


Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 20.08.2023 по 22.09.2023

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Балтюрсервис, ООО  
Киевская 176, г. Калининград  
4188

Заводской номер счётчика 1551588	Показания прибора, Гкал 22.09.2023	Предыдущие показания, Гкал 20.08.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1366,405	1354,217	12.188

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



#30101#

Отчёт за период с 20.08.2023 по 22.09.2023.

Номер абонента 4188  
 Порядковый номер 4987  
 Тип теплосчётчика ТЭМ-104  
 Заводской номер 1551588  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 25.09.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNар, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.08.2023	-	0,367	15,273	15,391	14,961	15,25	24	24	0	0	67,8	43,3	9	5,1
22.08.2023	-	0,327	14	14,086	13,711	13,961	24	24	0	0	67,8	44,1	9	5,1
23.08.2023	-	0,354	14,477	14,516	14,18	14,391	24	24	0	0	68,2	43,4	9	5,1
24.08.2023	-	0,367	15,164	15,234	14,844	15,102	24	24	0	0	67,9	43,2	9	5,1
25.08.2023	-	0,395	15,922	16,008	15,594	15,875	24	24	0	0	67,9	42,7	9	5,1
26.08.2023	-	0,377	15,805	15,906	15,484	15,766	24	24	0	0	67,4	43,1	9	5,1
27.08.2023	-	0,362	14,977	15,094	14,672	14,961	24	24	0	0	67,5	42,9	9	5,1
28.08.2023	-	0,302	14,227	14,344	13,945	14,211	24	24	0	0	66,5	44,9	9	5,1
29.08.2023	-	0,361	15,742	15,844	15,43	15,703	24	24	0	0	66,8	43,5	9	5,1
30.08.2023	-	0,371	15,539	15,648	15,219	15,508	24	24	0	0	67,5	43,2	9	5,1
31.08.2023	-	0,357	15,625	15,75	15,312	15,617	24	24	0	0	66,7	43,4	9	5,1
01.09.2023	-	0,324	14,805	14,938	14,516	14,805	24	24	0	0	66,3	44,1	9	5,1
02.09.2023	-	0,38	16,258	16,383	15,93	16,242	24	24	0	0	66,8	43	9	5,1
03.09.2023	-	0,368	15,633	15,75	15,32	15,617	24	24	0	0	67	43,1	9	5,1
04.09.2023	-	0,356	14,914	15,023	14,602	14,891	24	24	0	0	67,4	43,1	9	5,1
05.09.2023	-	0,337	13,82	13,922	13,531	13,797	24	24	0	0	68,2	43,3	9	5,1
06.09.2023	-	0,381	15,078	15,156	14,766	15,031	24	24	0	0	68,4	42,7	9	5,1
07.09.2023	-	0,351	14,477	14,555	14,18	14,43	24	24	0	0	68	43,3	9	5,1
08.09.2023	-	0,35	14,062	14,109	13,766	13,984	24	24	0	0	68,4	43,1	9	5,1
09.09.2023	-	0,343	13,906	13,945	13,617	13,82	24	24	0	0	68,4	43,3	9	5,1
10.09.2023	-	0,366	14,414	14,406	14,109	14,281	24	24	0	0	68,7	42,8	9	5,1
11.09.2023	-	0,315	13,211	13,203	12,938	13,086	24	24	0	0	68,2	43,9	9	5,1
12.09.2023	-	0,365	15,008	14,984	14,703	14,867	24	24	0	0	67,5	42,7	9	5,1
13.09.2023	-	0,344	14,633	14,578	14,336	14,453	24	24	0	0	67,1	43,1	9	5,1
14.09.2023	-	0,41	16,766	16,711	16,43	16,57	24	24	0	0	67,1	42,2	9	5,1
15.09.2023	-	0,413	16,641	16,555	16,297	16,414	24	24	0	0	67,4	42,1	9	5,1
16.09.2023	-	0,391	16,203	16,125	15,883	15,984	24	24	0	0	67,1	42,5	9	5,1
17.09.2023	-	0,371	15,617	15,523	15,297	15,398	24	24	0	0	67,2	43	9	5,1
18.09.2023	-	0,373	15,648	15,562	15,328	15,43	24	24	0	0	67,4	43,1	9	5,1
19.09.2023	-	0,423	17,492	17,398	17,133	17,25	24	24	0	0	67,1	42,5	9	5,1
20.09.2023	-	0,451	18,273	18,18	17,914	18,031	24	24	0	0	67,2	42,1	9	5,1
21.09.2023	-	0,411	16,758	16,641	16,414	16,5	24	24	0	0	67,3	42,3	9	5,1
22.09.2023	-	0,423	16,945	16,852	16,594	16,711	24	24	0	0	67,4	42	9	5,1
Итого:	-	12,186	507,313	508,32	496,956	503,937	792	792	-	-	67,5	43,06	9	5,1

Общее время работы системы 792 час.

Период нормальной работы системы 792 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNар, ч	Tтн, ч
20.08.2023	1354,217	99266,508	99631,344	96883,883	97949,836	33811,19	0,93
22.09.2023	1366,405	99773,82	100139,664	97380,836	98453,773	34603,18	0,93

Подпись абонента

\_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения

\_\_\_\_\_