#25225#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель	Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя	Батальная 75, Калининград
Номер абонента	4342
Порядковый номер	5248
Тип теплосчётчика	ТЭМ-104
Заводской номер	1550993
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	3,064	98,619	97,348	96,229	96,545	24	24	0	0	74,2	42,4	9	5,1	4
25.04.2021	3,135	100,508	99,256	98,07	98,441	24	24	0	0	74,2	42,3	9	5,1	3,7
26.04.2021	3,189	102,332	101,184	99,836	100,342	24	24	0	0	74,4	42,6	9	5,1	2,9
27.04.2021	2,982	93,736	92,471	91,455	91,73	24	24	0	0	74,4	41,8	9	5,1	4,1
28.04.2021	2,873	92,693	91,398	90,449	90,645	24	24	0	0	74,1	42,4	9	5,1	6,7
29.04.2021	2,673	83,375	81,957	81,371	81,328	24	24	0	0	73,8	41	9	5,1	9,3
30.04.2021	1,634	54,008	52,498	52,719	52,062	24	24	0	0	73,4	42,5	9	5,1	7
01.05.2021	1,052	42,504	40,992	41,514	40,566	24	24	0	0	72,5	47,3	9	5,1	7,3
02.05.2021	0,992	41,088	39,549	40,143	39,135	24	24	0	0	72,1	47,4	9	5,1	6,2
03.05.2021	1,093	45	43,684	43,959	43,227	24	24	0	0	72,2	47,4	9	5,1	5,8
04.05.2021	1,041	42,738	41,367	41,746	40,932	24	24	0	0	72,4	47,6	9	5,1	9,6
05.05.2021	1,024	41,592	40,322	40,627	39,906	24	24	0	0	72,4	47,2	9	5,1	10,4
06.05.2021	1,095	43,848	42,688	42,828	42,248	24	24	0	0	72,5	47	9	5,1	6,9
07.05.2021	1,042	42,48	41,436	41,492	41,002	24	24	0	0	72,5	47,4	9	5,1	6,9
08.05.2021	1,037	42,293	41,383	41,311	40,951	24	24	0	0	72,4	47,4	9	5,1	6,3
09.05.2021	1,007	41,521	40,66	40,559	40,232	24	24	0	0	72,4	47,6	9	5,1	11,1
10.05.2021	1,032	42,465	41,684	41,48	41,246	24	24	0	0	72,3	47,5	9	5,1	17,8
11.05.2021	0,996	40,945	40,121	39,998	39,701	24	24	0	0	72,3	47,4	9	5,1	19,7
12.05.2021	0,953	39,25	38,373	38,344	37,971	24	24	0	0	72,2	47,4	9	5,1	19,2
13.05.2021	0,96	39,555	38,646	38,643	38,246	24	24	0	0	72,1	47,4	9	5,1	9,9
14.05.2021	0,927	38,578	37,553	37,688	37,156	24	24	0	0	72,2	47,7	9	5,1	10,6
15.05.2021	0,969	39,844	38,844	38,922	38,438	24	24	0	0	72,2	47,4	9	5,1	10
16.05.2021	1,009	41,783	40,754	40,818	40,326	24	24	0	0	72,2	47,6	9	5,1	12,5
17.05.2021	0,921	39	37,988	38,1	37,58	24	24	0	0	72,2	48,1	9	5,1	14,5
18.05.2021	0,912	39,012	37,996	38,111	37,584	24	24	0	0	72,1	48,3	9	5,1	11,4
19.05.2021	0,95	40,617	39,668	39,678	39,238	24	24	0	0	72,2	48,4	9	5,1	10,4
20.05.2021	0,958	40,582	39,75	39,643	39,32	24	24	0	0	72,2	48,2	9	5,1	-
21.05.2021	0,938	39,641	38,766	38,723	38,348	24	24	0	0	72,3	48,2	9	5,1	14
22.05.2021	0,96	40,775	39,943	39,834	39,514	24	24	0	0	72,2	48,2	9	5,1	-
23.05.2021	1,009	42,252	41,439	41,271	40,996	24	24	0	0	72,4	48	9	5,1	-
Итого:	42,427	1572,634	1539,718	1535,561	1524,956	720	720	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	42,427													

Общее время работы системы, ч	720
Период нормальной работы системы, ч	720

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2021	670,889	21254,146	21187,713	20704,908	20994,326	4901,78	0,04
23.05.2021	713,314	22826,781	22727,43	22240,467	22519,283	5621,77	0,04

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.05.2021 16:53:14