#3300#

Отчёт по теплопотреблению за период с 26.04.2022 по 23.05.2022

Потребитель	Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя	Батальная 75, Калининград
Номер абонента	4342
Порядковый номер	9446
Тип теплосчётчика	TB7 (ASCII)
Заводской номер	20110526
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
27.04.2022	6,932	0,096	72,255	0	0,512	70,606	0	0,506	24	0	71,4	48,3	0,41	0,31	-
28.04.2022	6,967	0,093	72,24	0	0,52	70,587	0	0,514	24	0	71,4	48,2	0,41	0,31	-
29.04.2022	7,076	0,095	72,09	0	0,528	70,444	0	0,522	24	0	71,4	47,8	0,42	0,31	-
30.04.2022	7,181	0,094	73,135	0	0,474	71,463	0	0,469	24	0	71,5	47,8	0,41	0,31	-
01.05.2022	7,291	0,085	74,49	0	0,507	72,783	0	0,501	24	0	71,6	48	0,42	0,31	-
02.05.2022	6,971	0,093	72,17	0	0,478	70,52	0	0,473	24	0	71,4	48,1	0,41	0,31	-
03.05.2022	7,347	0,087	74,93	0	0,427	73,213	0	0,422	24	0	71,4	47,8	0,41	0,31	-
04.05.2022	7,373	0,077	74,975	0	0,449	73,258	0	0,444	24	0	71,5	47,8	0,41	0,31	-
05.05.2022	7,313	0,08	74,915	0	0,467	73,202	0	0,462	24	0	71,5	48	0,42	0,31	-
06.05.2022	7,097	0,084	72,895	0	0,461	71,228	0	0,456	24	0	71,4	48	0,41	0,31	-
07.05.2022	7,309	0,083	74,675	0	0,426	72,964	0	0,421	24	0	71,5	47,9	0,41	0,31	-
08.05.2022	7,472	0,077	74,765	0	0,458	73,051	0	0,453	24	0	71,5	47,4	0,41	0,31	-
09.05.2022	6,882	0,081	71,95	0	0,482	70,302	0	0,477	24	0	71,5	48,5	0,42	0,31	-
10.05.2022	7,367	0,088	75,84	0	0,506	74,098	0	0,5	24	0	71,6	48,2	0,42	0,31	-
11.05.2022	7,129	0,091	73,595	0	0,455	71,908	0	0,45	24	0	71,5	48,1	0,42	0,31	-
12.05.2022	6,966	0,082	72,22	0	0,452	70,565	0	0,447	24	0	71,5	48,3	0,42	0,31	-
13.05.2022	6,804	0,082	71,16	0	0,516	69,531	0	0,51	24	0	71,5	48,4	0,42	0,31	-
14.05.2022	6,951	0,094	73,12	0	0,433	71,447	0	0,428	24	0	71,5	48,5	0,41	0,31	-
15.05.2022	7,287	0,079	77,29	0	0,473	75,522	0	0,468	24	0	71,6	48,8	0,41	0,31	-
16.05.2022	6,888	0,087	74,035	0	0,514	72,338	0	0,508	24	0	71,5	49,1	0,41	0,31	-
17.05.2022	6,621	0,095	71,44	0	0,497	69,8	0	0,491	24	0	71,6	49,3	0,41	0,31	-
18.05.2022	7,03	0,092	75,11	0	0,432	73,38	0	0,427	24	0	71,8	49,2	0,41	0,31	-
19.05.2022	6,707	0,08	71,23	0	0,495	69,589	0	0,489	24	0	71,7	49	0,41	0,31	-
20.05.2022	5,546	0,091	60,9	0	0,466	59,505	0	0,46	24	0	71,5	49,6	0,42	0,31	-
21.05.2022	6,704	0,087	71,625	0	0,46	69,981	0	0,455	21	3	71,6	49	0,42	0,3	-
22.05.2022	6,705	0,085	72,11	0	0,419	70,45	0	0,414	24	0	71,7	49,2	0,41	0,3	-
23.05.2022	6,494	0,078	69,655	0	0,497	68,052	0	0,491	24	0	71,8	49,3	0,42	0,31	-
Итого:	188,41	0	1964,815	0	12,804	1919,787	0	12,658	645	0	0	0	0	0	0
Гкал	45,001														

Общее время работы системы, ч	648
Период нормальной работы системы, ч	645

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
26.04.2022	2168,257	18283,685	0	47,429	17834,98	0	46,991	2047	1
23.05.2022	2356,665	20248,5	0	60,233	19754,768	0	59,651	2692	4

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.05.2022 18:06:31