

#88200#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2024 по 23.06.2024

Потребитель: Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя: Батальная 75, Калининград
Номер абонента: 4342
Порядковый номер: 9446
Тип теплосчётчика: ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер: 20110526
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2024	2,292	0,001	28,315	0	0,016	27,698	0	0,016	24	0	69,5	49,8	0,18	0,13	-
25.05.2024	0,091	0,002	1,035	0	0,008	1,027	0	0,008	24	0	41,6	20,4	0	0	-
26.05.2024	0	0	0	0	0,007	0	0	0,007	24	0	21,3	19,4	0	0	-
27.05.2024	0,001	0	0,005	0	0,009	0,005	0	0,009	24	0	20,2	19,2	0	0	-
28.05.2024	0,001	0,001	0,01	0	0,008	0,01	0	0,008	24	0	20,2	19,4	0	0	-
29.05.2024	0,001	0	0,04	0	0,008	0,04	0	0,008	24	0	21,8	19,7	0	0	-
30.05.2024	0	0	0,01	0	0,008	0,01	0	0,008	24	0	19,3	19	0	0	-
31.05.2024	0	0	0,01	0	0,008	0,01	0	0,008	24	0	19,4	19	0	0	-
01.06.2024	0	0	0,005	0	0,008	0,005	0	0,008	24	0	19,6	19,3	0	0	-
02.06.2024	0	0	0,005	0	0,008	0,005	0	0,008	24	0	19,8	19,4	0	0	-
03.06.2024	0,001	0	0,015	0	0,017	0,015	0	0,017	24	0	19,2	19,2	0	0	-
04.06.2024	0	0,001	0,005	0	0,008	0,005	0	0,008	24	0	18,6	18,5	0	0	-
05.06.2024	0	0	0,01	0	0,008	0,01	0	0,008	24	0	19,1	18,4	0	0	-
06.06.2024	3,773	0	66,975	0	0,002	65,787	0	0,002	24	0	61,2	47,5	0,25	0,17	-
07.06.2024	5,582	0	97,505	0	0,002	95,571	0	0,002	24	0	66	52,1	0,41	0,24	-
08.06.2024	5,485	0	78,49	0	0,002	76,802	0	0,002	24	0	69,1	52,1	0,5	0,25	-
09.06.2024	5,596	0	90,95	0	0,007	89,082	0	0,007	24	0	67,4	52,5	0,45	0,24	-
10.06.2024	5,584	0,001	87,97	0	0,002	86,131	0	0,002	24	0	68,1	52,6	0,46	0,24	-
11.06.2024	5,312	0	86,895	0	0,007	85,071	0	0,007	24	0	68,2	53,3	0,48	0,25	-
12.06.2024	5,611	0,001	90,235	0	0,007	88,356	0	0,007	24	0	68	52,9	0,46	0,24	-
13.06.2024	5,463	0,001	88,31	0	0,015	86,464	0	0,015	24	0	68,1	53	0,46	0,25	-
14.06.2024	5,389	0,003	88,25	0	0	86,395	0	0	24	0	68,3	53,4	0,47	0,24	-
15.06.2024	5,654	0	83,8	0	0,007	82,007	0	0,007	24	0	68,9	52,4	0,47	0,24	-
16.06.2024	5,579	0,001	86,225	0	0,008	84,399	0	0,008	24	0	68,5	52,7	0,46	0,24	-
17.06.2024	5,268	0,002	88,755	0	0,007	86,887	0	0,007	24	0	68,4	54	0,49	0,24	-
18.06.2024	4,173	0,002	72,925	0	0,007	71,519	0	0,007	24	0	64,8	50,9	0,4	0,26	-
19.06.2024	5,377	0,001	66,52	0	0,008	65,024	0	0,008	24	0	70,8	51	0,41	0,32	-
20.06.2024	5,453	0,002	70,88	0	0,014	69,284	0	0,014	24	0	70,8	52,1	0,45	0,32	-
21.06.2024	5,398	0,003	71,03	0	0,007	69,44	0	0,007	24	0	70,7	52,2	0,44	0,32	-
22.06.2024	5,255	0,001	70,63	0	0,007	69,055	0	0,007	24	0	70,5	52,4	0,44	0,32	-
23.06.2024	5,518	0,001	70,7	0	0,007	69,115	0	0,007	24	0	70,7	51,7	0,44	0,32	-
Итого:	97,857	0	1486,51	0	0,237	1455,229	0	0,237	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,373														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.05.2024	13588,631	118023,37	0	198,594	115109,69	0	196,495	20192	48
23.06.2024	13686,493	119509,88	0	198,831	116564,92	0	196,731	20936	48

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.06.2024 11:29:05