

# #3308#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2023 по 23.07.2023

Потребитель: Мастер, ООО, УК  
Адрес потребителя: Батальная 75, Калининград  
Номер абонента: 4342  
Порядковый номер: 9446  
Тип теплосчётчика: ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер: 20110526  
Номер системы: 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2023	5,139	0,002	58,95	0	0,014	57,596	0	0,014	24	0	71,6	50,3	0,4	0,32	-
25.06.2023	5,338	0,003	58,98	0	0,008	57,619	0	0,008	24	0	71,8	49,7	0,4	0,32	-
26.06.2023	4,971	0,001	58,765	0	0,002	57,413	0	0,002	24	0	71,6	51	0,4	0,32	-
27.06.2023	5,259	0	60,01	0	0,015	58,631	0	0,015	24	0	71,7	50,3	0,39	0,32	-
28.06.2023	2,317	0,003	26,475	0	0,016	25,917	0	0,016	24	0	67,9	46,6	0,2	0,18	-
29.06.2023	0,98	0,002	9,235	0	0,009	9,123	0	0,009	24	0	50,7	25	0,01	0,02	-
30.06.2023	0,732	0,001	7,605	0	0,008	7,521	0	0,008	24	0	48,3	25,1	0,06	0,07	-
01.07.2023	0,249	0,001	3,7	0	0,007	3,675	0	0,007	24	0	38,5	22,4	0,19	0,2	-
02.07.2023	0,255	0	4,53	0	0,016	4,504	0	0,016	24	0	35,8	22,3	0,21	0,21	-
03.07.2023	0,256	0,001	4,695	0	0,008	4,669	0	0,008	24	0	35,1	22,1	0,2	0,21	-
04.07.2023	0,185	0,001	4,385	0	0,015	4,367	0	0,015	24	0	31,7	21,6	0,21	0,21	-
05.07.2023	0,122	0,001	3,705	0	0,008	3,692	0	0,008	24	0	29,1	21,2	0,21	0,21	-
06.07.2023	0,089	0,001	3,43	0	0,008	3,42	0	0,008	24	0	27,3	21,1	0,21	0,21	-
07.07.2023	0,075	0,001	3,435	0	0,007	3,426	0	0,007	24	0	26,1	20,9	0,21	0,21	-
08.07.2023	0,064	0	3,515	0	0,008	3,507	0	0,008	24	0	25,3	21	0,21	0,21	-
09.07.2023	0,052	0,001	3,305	0	0,015	3,298	0	0,015	24	0	24,8	21,1	0,21	0,22	-
10.07.2023	1,578	0,001	30,215	0	0,008	29,862	0	0,008	23	1	47,2	34,5	0,25	0,25	-
11.07.2023	5,398	0,001	60,355	0	0,007	58,983	0	0,007	24	0	71,1	49,3	0,4	0,31	-
12.07.2023	5,125	0,001	58,405	0	0,008	57,079	0	0,008	24	0	71,2	49,8	0,43	0,31	-
13.07.2023	5,037	0,001	57,29	0	0,008	55,98	0	0,008	24	0	71,4	50	0,43	0,31	-
14.07.2023	5,164	0,001	57,29	0	0,026	55,972	0	0,026	24	0	71,7	49,7	0,43	0,31	-
15.07.2023	5,092	0,005	57,075	0	0,009	55,767	0	0,009	24	0	71,5	49,8	0,43	0,31	-
16.07.2023	5,148	0,002	57,075	0	0,009	55,772	0	0,009	24	0	71,4	49,4	0,43	0,31	-
17.07.2023	4,889	0,002	56,485	0	0,009	55,198	0	0,009	24	0	71,3	50,2	0,42	0,31	-
18.07.2023	4,884	0,002	57,1	0	0,018	55,797	0	0,018	24	0	71,4	50,5	0,42	0,31	-
19.07.2023	5,196	0,003	58,485	0	0,009	57,151	0	0,009	24	0	71,4	49,8	0,42	0,31	-
20.07.2023	5,082	0,002	59,215	0	0,009	57,861	0	0,009	24	0	71,4	50,5	0,42	0,31	-
21.07.2023	5,193	0,002	59,145	0	0,009	57,791	0	0,009	24	0	71,6	50,2	0,42	0,31	-
22.07.2023	5,339	0,002	59,595	0	0,009	58,225	0	0,009	24	0	71,6	49,8	0,42	0,31	-
23.07.2023	5,439	0,002	60,825	0	0,011	59,43	0	0,011	24	0	71,5	49,7	0,41	0,31	-
Итого:	94,647	0	1103,275	0	0,313	1079,246	0	0,313	719	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,606														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 719

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.06.2023	8353,202	73605,075	0	193,612	71802,304	0	191,562	12160	40
23.07.2023	8447,849	74708,35	0	193,925	72881,551	0	191,872	12879	41

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.07.2023 16:13:30