

#90462#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.06.2024 по 23.07.2024

Потребитель Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя Батальная 75, Калининград
Номер абонента 4342
Порядковый номер 9446
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20110526
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2024	5,473	0,001	71,465	0	0,007	69,861	0	0,007	24	0	70,8	52,1	0,44	0,32	-
25.06.2024	5,348	0,001	70,66	0	0,008	69,082	0	0,008	24	0	70,7	52,2	0,44	0,32	-
26.06.2024	5,11	0,001	67,185	0	0	65,69	0	0	24	0	70,4	51,9	0,45	0,32	-
27.06.2024	5,025	0	63,62	0	0,001	62,184	0	0,001	24	0	70,9	51,7	0,44	0,32	-
28.06.2024	5,124	0	64,47	0	0,002	63,029	0	0,002	24	0	70,7	51,3	0,44	0,32	-
29.06.2024	4,9	0	64,775	0	0,002	63,333	0	0,002	24	0	70,4	51,9	0,44	0,32	-
30.06.2024	5,094	0	66,015	0	0,007	64,547	0	0,007	24	0	70,4	51,6	0,43	0,32	-
01.07.2024	5,018	0,001	63,77	0	0,007	62,334	0	0,007	24	0	70,8	51,6	0,44	0,32	-
02.07.2024	5,028	0,001	65,895	0	0,014	64,42	0	0,014	24	0	70,6	52	0,43	0,32	-
03.07.2024	5,154	0,003	67,365	0	0,007	65,856	0	0,007	24	0	70,6	52	0,43	0,32	-
04.07.2024	5,166	0,001	67,61	0	0,008	66,095	0	0,008	24	0	70,7	52,1	0,43	0,32	-
05.07.2024	5,304	0,002	67,135	0	0,007	65,625	0	0,007	24	0	70,8	51,5	0,43	0,32	-
06.07.2024	5,177	0,001	67,41	0	0,007	65,898	0	0,007	24	0	70,7	52	0,43	0,32	-
07.07.2024	5,283	0,001	67,415	0	0,001	65,905	0	0,001	24	0	70,7	51,6	0,43	0,32	-
08.07.2024	5,19	0	66,795	0	0,008	65,304	0	0,008	24	0	70,6	51,7	0,43	0,32	-
09.07.2024	4,925	0,001	65,135	0	0,007	63,678	0	0,007	24	0	70,6	52,2	0,43	0,32	-
10.07.2024	4,852	0,001	62,58	0	0	61,174	0	0	24	0	70,7	51,8	0,43	0,32	-
11.07.2024	4,736	0	63,495	0	0,007	62,074	0	0,007	24	0	70,5	52,3	0,43	0,32	-
12.07.2024	4,769	0,001	62,89	0	0,014	61,482	0	0,014	24	0	70,6	52,1	0,43	0,32	-
13.07.2024	4,776	0,003	62,555	0	0,008	61,155	0	0,008	24	0	70,6	52	0,43	0,32	-
14.07.2024	4,905	0,001	62,455	0	0,007	61,056	0	0,007	24	0	70,6	51,4	0,43	0,32	-
15.07.2024	4,732	0,001	59,99	0	0,007	58,651	0	0,007	24	0	70,6	51,3	0,43	0,32	-
16.07.2024	4,673	0,001	57,84	0	0	56,55	0	0	24	0	70,5	50,8	0,43	0,32	-
17.07.2024	4,562	0	57,64	0	0,014	56,358	0	0,014	24	0	70,4	51,1	0,43	0,32	-
18.07.2024	4,727	0,003	59,15	0	0,007	57,829	0	0,007	24	0	70,6	51,1	0,43	0,32	-
19.07.2024	4,943	0,001	61,095	0	0,007	59,732	0	0,007	24	0	70,5	50,8	0,43	0,32	-
20.07.2024	4,814	0,001	61,73	0	0,007	60,355	0	0,007	24	0	70,4	51,4	0,43	0,32	-
21.07.2024	4,804	0,001	61,21	0	0,007	59,845	0	0,007	24	0	70,5	51,4	0,43	0,32	-
22.07.2024	4,5	0,001	59,91	0	0,007	58,569	0	0,007	24	0	70,6	52,3	0,44	0,32	-
23.07.2024	4,663	0,001	62,375	0	0,008	60,987	0	0,008	24	0	70,3	52,1	0,43	0,32	-
Итого:	148,775	0	1921,635	0	0,193	1878,658	0	0,193	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	35,534														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.06.2024	13686,493	119509,88	0	198,831	116564,92	0	196,731	20936	48
23.07.2024	13835,269	121431,515	0	199,024	118443,577	0	196,921	21656	48

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.07.2024 7:41:25