

#145034#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мастер, ООО, УК

Батальная 75, Калининград

4342

9446

ТВ7 (ASCII)

20110526

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	5,131	0,004	96,35	0	0,021	94,11	0	0,021	24	0	72,1	59,1	0,45	0,34	-
25.07.2025	5,04	0,005	96,3	0	0,019	94,07	0	0,019	24	0	72	59,3	0,45	0,34	-
26.07.2025	5,189	0,004	96,465	0	0,026	94,218	0	0,026	24	0	72,2	59,1	0,45	0,34	-
27.07.2025	5,035	0,006	94,835	0	0,019	92,627	0	0,019	24	0	72,2	59,2	0,45	0,34	-
28.07.2025	5,254	0,004	96,575	0	0,021	94,325	0	0,021	24	0	72,2	59	0,45	0,34	-
29.07.2025	4,947	0,005	93,815	0	0,019	91,633	0	0,019	24	0	72,2	59,3	0,45	0,34	-
30.07.2025	5,055	0,004	95,075	0	0,021	92,855	0	0,021	24	0	72,3	59,3	0,44	0,33	-
31.07.2025	5,059	0,005	95,875	0	0,014	93,638	0	0,014	24	0	72,2	59,3	0,45	0,33	-
01.08.2025	5,127	0,003	96,065	0	0,025	93,823	0	0,025	24	0	72,3	59,3	0,45	0,34	-
02.08.2025	5,276	0,006	99,78	0	0,019	97,47	0	0,019	24	0	72	59,1	0,44	0,34	-
03.08.2025	5,123	0,004	97,18	0	0,015	94,919	0	0,015	24	0	72,1	59,3	0,44	0,34	-
04.08.2025	5,17	0,003	97	0	0,025	94,739	0	0,025	24	0	72,2	59,3	0,44	0,34	-
05.08.2025	5,224	0,006	100,045	0	0,025	97,726	0	0,025	24	0	72	59,3	0,44	0,34	-
06.08.2025	5,436	0,006	102,985	0	0,019	100,593	0	0,019	24	0	72,1	59,2	0,44	0,34	-
07.08.2025	5,343	0,004	100,71	0	0,025	98,358	0	0,025	24	0	72,3	59,3	0,44	0,34	-
08.08.2025	5,463	0,006	102,395	0	0,018	100,009	0	0,018	24	0	72,2	59,2	0,44	0,34	-
09.08.2025	5,388	0,004	101,33	0	0,015	98,972	0	0,015	24	0	72,1	59,2	0,43	0,34	-
10.08.2025	5,414	0,003	101,35	0	0,025	98,994	0	0,025	24	0	72,1	59,1	0,43	0,34	-
11.08.2025	5,469	0,006	102,38	0	0,019	100,001	0	0,019	24	0	72,2	59,1	0,44	0,34	-
12.08.2025	5,321	0,004	101,48	0	0,014	99,116	0	0,014	24	0	72,2	59,4	0,44	0,34	-
13.08.2025	5,296	0,003	98,07	0	0,025	95,766	0	0,025	24	0	72,5	59,4	0,45	0,34	-
14.08.2025	5,178	0,006	99,915	0	0,019	97,601	0	0,019	24	0	72	59,4	0,45	0,34	-
15.08.2025	5,072	0,004	98,69	0	0,019	96,406	0	0,019	24	0	71,9	59,4	0,44	0,34	-
16.08.2025	5,081	0,004	100,375	0	0,026	98,062	0	0,026	24	0	71,7	59,4	0,43	0,34	-
17.08.2025	5,131	0,006	101,285	0	0,019	98,932	0	0,019	24	0	72	59,7	0,43	0,34	-
18.08.2025	5,432	0,004	104,955	0	0,025	102,522	0	0,025	24	0	72	59,4	0,43	0,34	-
19.08.2025	5,144	0,006	102,115	0	0,01	99,752	0	0,01	24	0	71,9	59,7	0,43	0,34	-
20.08.2025	5,493	0,002	105,835	0	0,012	103,381	0	0,012	24	0	72,1	59,4	0,43	0,34	-
21.08.2025	5,341	0,003	104,295	0	0,013	101,869	0	0,013	24	0	72,1	59,6	0,43	0,34	-
22.08.2025	5,535	0,003	106,955	0	0,014	104,465	0	0,014	24	0	72,2	59,5	0,43	0,34	-
23.08.2025	5,574	0,003	111,11	0	0,025	108,534	0	0,025	24	0	71,9	59,7	0,42	0,34	-
Итого:	162,741	0	3101,59	0	0,611	3029,486	0	0,611	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	38,87														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2025	19110,857	174421,755	0	208,566	170108,596	0	206,351	30412	52
23.08.2025	19273,597	177523,345	0	209,177	173138,084	0	206,952	31156	52

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.08.2025 8:04:24