

#3313#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя Батальная 75, Калининград
Номер абонента 4342
Порядковый номер 9446
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20110526
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	6,389	0,167	75,095	0	0,799	73,449	0	0,79	24	0	69,9	49,6	0,42	0,31	-
25.09.2022	6,826	0,147	78,19	0	0,789	76,46	0	0,78	24	0	70,2	49,4	0,42	0,31	-
26.09.2022	6,56	0,146	76,57	0	0,937	74,893	0	0,926	24	0	69,8	49,5	0,42	0,31	-
27.09.2022	6,353	0,172	74,97	0	0,974	73,321	0	0,963	24	0	69,9	49,8	0,42	0,31	-
28.09.2022	6,495	0,181	74,93	0	0,994	73,282	0	0,983	24	0	70	49,5	0,42	0,31	-
29.09.2022	6,524	0,183	75,94	0	1,141	74,264	0	1,128	24	0	70	49,7	0,42	0,31	-
30.09.2022	6,623	0,211	78,18	0	1,141	76,475	0	1,128	24	0	69,6	49,6	0,41	0,31	-
01.10.2022	6,84	0,211	79,81	0	0,903	78,051	0	0,892	24	0	70	49,6	0,42	0,31	-
02.10.2022	6,988	0,169	81,895	0	0,93	80,095	0	0,919	24	0	69,9	49,6	0,41	0,31	-
03.10.2022	6,654	0,175	77,55	0	0,95	75,843	0	0,939	24	0	70	49,7	0,42	0,31	-
04.10.2022	6,729	0,177	78,275	0	1,192	76,551	0	1,178	24	0	70	49,7	0,41	0,31	-
Итого:	72,981	0	851,405	0	10,75	832,684	0	10,626	264	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,431														

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2022	2992,865	27769,54	0	134,671	27110,232	0	133,23	5629	19
04.10.2022	3065,846	28620,945	0	145,421	27942,915	0	143,855	5893	19

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 14:03:01