

#24729#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя Батальная 67а, г. Калининград
Номер абонента 4342
Порядковый номер 4850
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1552847
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|----------|----------|---------|----------|------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.04.2021 | 3,149 | 98,992 | 97,77 | 96,609 | 97,008 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,8 | 41,3 | 9 | 5,1 | 4 |
| 25.04.2021 | 3,151 | 99,625 | 98,434 | 97,223 | 97,656 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,9 | 41,6 | 9 | 5,1 | 3,7 |
| 26.04.2021 | 3,416 | 109,863 | 108,41 | 107,199 | 107,516 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,2 | 42,4 | 9 | 5,1 | 2,9 |
| 27.04.2021 | 3,304 | 107,648 | 106,27 | 105,043 | 105,383 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,1 | 42,7 | 9 | 5,1 | 4,1 |
| 28.04.2021 | 2,805 | 89,887 | 88,844 | 87,727 | 88,129 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,8 | 41,9 | 9 | 5,1 | 6,7 |
| 29.04.2021 | 2,449 | 75,117 | 74,387 | 73,328 | 73,844 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,4 | 40,1 | 9 | 5,1 | 9,3 |
| 30.04.2021 | 1,453 | 46,973 | 47,008 | 45,871 | 46,641 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72,8 | 41,2 | 9 | 5,1 | 7 |
| 01.05.2021 | 0,907 | 34,719 | 35,074 | 33,922 | 34,742 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,9 | 45,2 | 9 | 5,1 | 7,3 |
| 02.05.2021 | 0,926 | 36,309 | 36,656 | 35,488 | 36,305 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 45,4 | 9 | 5,1 | 6,2 |
| 03.05.2021 | 1,04 | 39,777 | 40,105 | 38,871 | 39,734 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,6 | 44,9 | 9 | 5,1 | 5,8 |
| 04.05.2021 | 0,926 | 36,074 | 36,418 | 35,258 | 36,07 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,6 | 45,4 | 9 | 5,1 | 9,6 |
| 05.05.2021 | 0,982 | 37,758 | 38,082 | 36,895 | 37,723 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,6 | 45,1 | 9 | 5,1 | 10,4 |
| 06.05.2021 | 0,969 | 37,555 | 37,82 | 36,699 | 37,457 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,7 | 45,4 | 9 | 5,1 | 6,9 |
| 07.05.2021 | 0,944 | 36,77 | 37,094 | 35,93 | 36,738 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,7 | 45,5 | 9 | 5,1 | 6,9 |
| 08.05.2021 | 0,948 | 36,941 | 37,258 | 36,102 | 36,902 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,6 | 45,4 | 9 | 5,1 | 6,3 |
| 09.05.2021 | 0,89 | 35,145 | 35,469 | 34,348 | 35,121 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,7 | 45,8 | 9 | 5,1 | 11,1 |
| 10.05.2021 | 0,974 | 38,137 | 38,391 | 37,266 | 38,02 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,6 | 45,6 | 9 | 5,1 | 17,8 |
| 11.05.2021 | 0,953 | 37,664 | 37,93 | 36,809 | 37,562 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,6 | 45,8 | 9 | 5,1 | 19,7 |
| 12.05.2021 | 0,87 | 35,258 | 35,543 | 34,457 | 35,188 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,5 | 46,3 | 9 | 5,1 | 19,2 |
| 13.05.2021 | 0,836 | 34,383 | 34,691 | 33,605 | 34,34 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 46,6 | 9 | 5,1 | 9,9 |
| 14.05.2021 | 0,808 | 32,918 | 33,27 | 32,168 | 32,938 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 46,4 | 9 | 5,1 | 10,6 |
| 15.05.2021 | 0,868 | 35,125 | 35,477 | 34,336 | 35,125 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 46,2 | 9 | 5,1 | 10 |
| 16.05.2021 | 0,936 | 37,551 | 37,84 | 36,699 | 37,465 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,5 | 46,1 | 9 | 5,1 | 12,5 |
| 17.05.2021 | 0,843 | 34,578 | 34,93 | 33,793 | 34,578 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 46,6 | 9 | 5,1 | 14,5 |
| 18.05.2021 | 0,845 | 34,75 | 35,098 | 33,965 | 34,746 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 46,5 | 9 | 5,1 | 11,4 |
| 19.05.2021 | 0,83 | 34,492 | 34,801 | 33,711 | 34,441 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 46,8 | 9 | 5,1 | 10,4 |
| 20.05.2021 | 0,891 | 36,09 | 36,434 | 35,273 | 36,074 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 46,3 | 9 | 5,1 | - |
| 21.05.2021 | 0,842 | 34,559 | 34,902 | 33,777 | 34,551 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,5 | 46,6 | 9 | 5,1 | 14 |
| 22.05.2021 | 0,859 | 35,059 | 35,402 | 34,262 | 35,047 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 46,4 | 9 | 5,1 | - |
| 23.05.2021 | 0,892 | 35,992 | 36,297 | 35,176 | 35,938 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,5 | 46,2 | 9 | 5,1 | - |
| Итого: | 40,506 | 1455,709 | 1456,105 | 1421,81 | 1442,982 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 40,506 | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|
| 23.04.2021 | 1196,634 | 40143,398 | 39667,445 | 39156,766 | 39308,004 | 11007,42 | 0 |
| 23.05.2021 | 1237,14 | 41599,105 | 41123,547 | 40578,574 | 40750,984 | 11727,41 | 0 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

| |
|---------------------------|
| ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ |
| МП «Калининградтеплосеть» |
| ОТЧЕТ ПРИНЯТ |
| 24.05.2021 13:00:54 |