

#24727#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2021 по 23.07.2021

Потребитель Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя Батальная 67а, г. Калининград
Номер абонента 4342
Порядковый номер 4850
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1552847
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.06.2021 | 0,601 | 29,824 | 30,133 | 29,18 | 29,797 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,7 | 49,1 | 9 | 5,1 | - |
| 25.06.2021 | 0,581 | 29,227 | 29,59 | 28,598 | 29,254 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,7 | 49,4 | 9 | 5,1 | - |
| 26.06.2021 | 0,592 | 29,871 | 30,215 | 29,223 | 29,871 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,7 | 49,5 | 9 | 5,1 | - |
| 27.06.2021 | 0,63 | 31,543 | 31,879 | 30,859 | 31,516 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,7 | 49,4 | 9 | 5,1 | - |
| 28.06.2021 | 0,61 | 30,855 | 31,172 | 30,188 | 30,812 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,8 | 49,6 | 9 | 5,1 | - |
| 29.06.2021 | 0,622 | 31,176 | 31,52 | 30,496 | 31,16 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,8 | 49,5 | 9 | 5,1 | - |
| 30.06.2021 | 0,597 | 30,066 | 30,438 | 29,414 | 30,086 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70 | 49,7 | 9 | 5,1 | - |
| 01.07.2021 | 0,594 | 29,938 | 30,301 | 29,285 | 29,953 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,8 | 49,6 | 9 | 5,1 | - |
| 02.07.2021 | 0,572 | 28,16 | 28,438 | 27,551 | 28,121 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,7 | 49 | 9 | 5,1 | - |
| 03.07.2021 | 0,563 | 27,953 | 28,324 | 27,344 | 28 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70 | 49,5 | 9 | 5,1 | - |
| 04.07.2021 | 0,598 | 29,109 | 29,422 | 28,469 | 29,094 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,1 | 49,2 | 9 | 5,1 | - |
| 05.07.2021 | 0,567 | 27,965 | 28,289 | 27,359 | 27,965 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,9 | 49,2 | 9 | 5,1 | - |
| 06.07.2021 | 0,623 | 30,152 | 30,445 | 29,492 | 30,109 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70 | 48,9 | 9 | 5,1 | - |
| 07.07.2021 | 0,155 | 8,688 | 8,801 | 8,504 | 8,691 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,5 | 51,4 | 9 | 5,1 | - |
| 08.07.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 26,3 | 28,9 | 9 | 5,1 | - |
| 09.07.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 25,3 | 25,6 | 9 | 5,1 | - |
| 10.07.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24,8 | 24,2 | 9 | 5,1 | - |
| 11.07.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24,1 | 23,2 | 9 | 5,1 | - |
| 12.07.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24,4 | 23,1 | 9 | 5,1 | - |
| 13.07.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24,5 | 23,2 | 9 | 5,1 | - |
| 14.07.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24,4 | 23,1 | 9 | 5,1 | - |
| 15.07.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24,5 | 23,8 | 9 | 5,1 | - |
| 16.07.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 26,3 | 31,5 | 9 | 5,1 | - |
| 17.07.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 25,9 | 29,3 | 9 | 5,1 | - |
| 18.07.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 25,2 | 26,3 | 9 | 5,1 | - |
| 19.07.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,86 | 23,86 | 0 | 0 | 24,2 | 25,3 | 9 | 5,1 | - |
| 20.07.2021 | 0,293 | 25,652 | 25,887 | 25,363 | 25,73 | 24 | 24 | 0 | 0 | 47,7 | 36,2 | 9 | 5,1 | - |
| 21.07.2021 | 0,623 | 30,574 | 30,984 | 29,914 | 30,645 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,4 | 48,7 | 9 | 5,1 | - |
| 22.07.2021 | 0,589 | 28,781 | 29,176 | 28,16 | 28,848 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,8 | 48,9 | 9 | 5,1 | - |
| 23.07.2021 | 0,6 | 28,934 | 29,281 | 28,301 | 28,961 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70 | 48,9 | 9 | 5,1 | - |
| Итого: | 10,01 | 508,468 | 514,295 | 497,7 | 508,613 | 719,86 | 719,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 10,01 | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 719,86

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|
| 23.06.2021 | 1260,303 | 42650,625 | 42185,012 | 41607,102 | 41801,246 | 12471,39 | 0 |
| 23.07.2021 | 1270,313 | 43159,094 | 42699,305 | 42104,801 | 42309,859 | 13191,23 | 0 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.07.2021 11:39:45