

#114735#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.01.2025 по 20.02.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЛУКОЙЛ КМН, ООО
Киевская 23, г. Калининград
637

Заводской номер счётчика 00071734	Показания прибора, Гкал 20.02.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.01.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1827,225	1302,615	524.61

Подпись исполнителя _____



#114734#

Отчёт за период с 20.01.2025 по 20.02.2025.

Номер абонента 637
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00071734
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 24.02.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
21.01.2025	-	16,637	0	895,91	905,39	0	871,89	890,84	0	-18,95	24	0	0	78,2	59,1	58,6	19,08	0,65	0,62
22.01.2025	-	16,647	0	897,23	906,85	0	873,05	892,16	0	-19,11	24	0	0	78,4	59,4	58,8	19,06	0,65	0,61
23.01.2025	-	16,611	0	895,19	904,68	0	871,2	890,13	0	-18,93	24	0	0	78,2	59,1	58,6	19,05	0,66	0,64
24.01.2025	-	16,312	0	927,69	936,54	0,01	903,44	921,52	0,01	-18,08	24	0	0	77,1	59,1	58,4	18,05	0,68	0,64
25.01.2025	-	16,051	0	956,57	964,86	0	931,46	948,9	0	-17,44	24	0	0	77,3	60	59,5	17,23	0,67	0,63
26.01.2025	-	15,67	0	945,08	952,91	0	920,38	937,11	0	-16,73	24	0	0	77,1	60,1	59,5	17,01	0,67	0,62
27.01.2025	-	15,633	0	946,31	954,03	0,01	921,47	938,11	0,01	-16,64	24	0	0	77,3	60,4	59,8	16,95	0,69	0,67
28.01.2025	-	15,149	0	964,67	971,23	0	939,52	954,73	0	-15,21	24	0	0	77	60,9	60,3	16,11	0,68	0,64
29.01.2025	-	15,097	0,001	963,71	971,17	0,03	938,92	954,94	0,03	-16,02	24	0	0	76,4	60,3	60,2	16,07	0,68	0,67
30.01.2025	-	15,31	0,002	968,95	979,17	0,02	943,66	962,56	0,02	-18,9	24	0	0	77,1	60,9	60,3	16,21	0,67	0,64
31.01.2025	-	15,44	0	945,88	957,5	0,01	921,04	941,43	0,01	-20,39	24	0	0	77,3	60,5	59,2	16,75	0,66	0,63
01.02.2025	-	15,535	0	930,56	941,25	0	906,33	925,76	0	-19,43	24	0	0	77	59,8	59,3	17,14	0,65	0,62
02.02.2025	-	15,623	0	912,88	923,69	0	889,1	908,67	0	-19,57	24	0	0	77	59,5	58,9	17,57	0,65	0,62
03.02.2025	-	15,976	0	906,19	916,53	0	882,51	901,83	0	-19,32	24	0	0	77,1	59	58,5	18,1	0,66	0,62
04.02.2025	-	15,993	0	930,97	941,64	0	906,66	926,34	0	-19,68	24	0	0	77,1	59,4	58,8	17,63	0,65	0,63
05.02.2025	-	15,896	0	921,56	930,85	0	897,48	915,78	0	-18,3	24	0	0	77	59,4	58,8	17,7	0,57	0,56
06.02.2025	-	14,962	0,014	817,78	828,48	0,38	796,79	815,8	0,38	-19,01	24	0	0	76,3	57,5	52,7	18,78	0,64	0,61
07.02.2025	-	16,307	0	898,95	907,84	0	875,29	893,39	0	-18,1	24	0	0	77,4	58,8	58,2	18,62	0,64	0,61
08.02.2025	-	17,69	0	888,31	898,47	0,01	863,01	883,48	0,01	-20,47	24	0	0	80,8	60,3	58,7	20,49	0,64	0,62
09.02.2025	-	18,185	0	890,45	901,41	0	864,19	885,83	0	-21,64	24	0	0	82,5	61,4	60,8	21,03	0,64	0,6
10.02.2025	-	19,038	0	878,92	890,89	0	852,02	875,27	0	-23,25	24	0	0	84,2	61,9	61,3	22,32	0,63	0,58
11.02.2025	-	19,179	0,001	864,83	876,95	0,01	838,48	861,92	0,01	-23,44	24	0	0	84	61,1	60,7	22,85	0,63	0,61
12.02.2025	-	19,08	0,002	867,23	879,14	0,02	840,99	864,14	0,02	-23,15	24	0	0	83,7	61	60,5	22,66	0,63	0,6
13.02.2025	-	18,672	0,002	879,02	890,48	0,02	852,89	875,33	0,02	-22,44	24	0	0	82,8	60,9	60,3	21,87	0,64	0,62
14.02.2025	-	18,365	0	893,13	904,35	0,01	867,13	889,08	0,01	-21,95	24	0	0	81,9	60,7	59,9	21,16	0,65	0,62
15.02.2025	-	18,444	0,001	897,63	909,01	0,01	871,22	893,4	0,01	-22,18	24	0	0	82,4	61,2	60,8	21,15	0,64	0,63
16.02.2025	-	18,424	0,002	889,82	901,49	0,02	863,18	885,72	0,02	-22,54	24	0	0	83,2	61,8	61,1	21,33	0,65	0,6
17.02.2025	-	18,344	0,001	898,05	909,54	0,03	871,97	894,1	0,03	-22,13	24	0	0	81,8	60,8	60,2	21,02	0,65	0,63
18.02.2025	-	17,848	0,001	903,16	914,13	0,03	877,56	898,87	0,03	-21,31	24	0	0	80,7	60,3	59,8	20,33	0,65	0,62
19.02.2025	-	17,838	0	901,77	912,85	0,07	876,21	897,58	0,07	-21,37	24	0	0	80,7	60,4	59,5	20,35	0,64	0,61
20.02.2025	-	18,654	0,008	880,36	892,52	0,1	854	877,12	0,1	-23,12	24	0	0	83,2	61,4	60,5	21,82	0,64	0,6*
Итого:	-	524,61	0,035	28158,76	28475,84	0,79	27383,04	28001,84	0,79	-618,8	744	0	-	79,43	60,21	59,44	19,21	0,65	0,62

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
20.01.2025	1302,615	86189,5	86821,99	15,12	84011,87	85380,05	15,1
20.02.2025	1827,225	114348,26	115297,83	15,91	111394,91	113381,89	15,89

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения