

#78478#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 31.03.2024 по 20.04.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЛУКОЙЛ КМН, ООО
Киевская 23, г. Калининград
637

Заводской номер счётчика	Показания прибора, Гкал	Предыдущие показания, Гкал	Разность показаний, Гкал
00071734	20.04.2024	31.03.2024	
Количество тепловой энергии, система 1	134,091	0	134.091

Подпись исполнителя _____



#77859#

Отчёт за период с 31.03.2024 по 20.04.2024.

Номер абонента 637
 Порядковый номер 3371
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00071734
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 24.04.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dM _г , т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
01.04.2024	-	3,687	0	185,58	187,88	0	180,86	185,2	0	-4,34	11	0	0	76	55,6	55	20,39	0,68	0,67
02.04.2024	-	8,17	0	328,88	335,36	0	320,6	331,42	0	-10,82	6	18	1	75,6	50,1	52,2	25,49	0,65	0,62
03.04.2024	-	10,018	0	364,51	373,75	0	355,24	369,8	0	-14,56	24	0	1	75,8	47,6	46,7	28,21	0,67	0,64
04.04.2024	-	11,156	0	429,27	440,13	0	418,35	435,14	0	-16,79	24	0	1	76	49,3	48,6	26,68	0,68	0,64
05.04.2024	-	10,904	0	437,47	448,22	0	426,3	442,89	0	-16,59	24	0	0	76,2	50,6	49,9	25,58	0,66	0,63
06.04.2024	-	10,28	0	424,09	434,52	0	413,28	429,24	0	-15,96	24	0	1	76	51,2	50,5	24,88	0,67	0,64
07.04.2024	-	10,04	0	427,02	437,32	0	416,16	431,83	0	-15,67	14	10	1	76	51,8	51,7	24,14	0,67	0,64
08.04.2024	-	9,881	0	428,38	438,32	0	417,47	432,74	0	-15,27	0	24	1	76	52,3	0	23,67	0,64	0,62
09.04.2024	-	8,587	0	404,33	413,34	0	394,24	407,85	0	-13,61	7	17	1	75,2	53,4	60,7	21,79	0,5	0,49
10.04.2024	-	5,356	0	251,57	257,15	0,05	245,16	253,6	0,02	-8,44	10	14	1	76	54,2	48,8	21,87	0,52	0,52
11.04.2024	-	4,128	0	293,71	297,75	0,02	286,24	292,57	0	-6,33	12	12	1	76	61,6	61,9	14,42	0,52	0,52
12.04.2024	-	3,928	0	294,68	298	0	287,17	292,73	0	-5,56	24	0	0	75,9	62,2	61,2	13,68	0,52	0,51
13.04.2024	-	3,671	0	291,86	294,54	0	284,4	289,19	0	-4,79	24	0	0	76	63,1	62,1	12,9	0,54	0,52
14.04.2024	-	3,771	0	309,79	312,25	0	301,93	306,55	0	-4,62	24	0	0	75,7	63,3	62,2	12,48	0,53	0,52
15.04.2024	-	4,354	0	302,76	305,64	0	295,04	300,36	0	-5,32	24	0	0	75,9	61,2	60,2	14,75	0,51	0,5
16.04.2024	-	4,742	0	280,37	283,69	0,01	273,29	279,23	0,01	-5,94	24	0	0	75,7	58,4	54,9	17,34	0,51	0,49
17.04.2024	-	4,958	0	280,59	284,18	0,01	273,44	279,77	0,01	-6,33	24	0	0	76	57,9	57	18,12	0,54	0,52
18.04.2024	-	5,658	0	308,5	313,23	0,01	300,64	308,53	0,01	-7,89	24	0	0	75,8	57	56,2	18,82	0,57	0,55
19.04.2024	-	5,674	0	341,12	346,13	0	332,43	340,57	0	-8,14	24	0	0	76	58,9	57,8	17,07	0,58	0,56
20.04.2024	-	5,128	0	354,24	358,61	0	345,23	352,47	0	-7,24	24	0	0	75,9	61	59,9	14,85	0,58	0,56
Итого:	-	134,091	0	6738,72	6860,01	0,1	6567,47	6761,68	0,05	-194,21	372	95	-	75,89	56,04	52,88	19,86	0,59	0,57

Общее время работы системы 480 час.

Период нормальной работы системы 372 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
31.03.2024	0	0	0	0	0	0	0
20.04.2024	134,091	6738,72	6860,01	0,1	6567,47	6761,68	0,05

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения