

#79272#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.04.2024 по 03.05.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЛУКОЙЛ КМН, ООО
Киевская 23, г. Калининград
637

Заводской номер счётчика 00071734	Показания прибора, Гкал 03.05.2024	Предыдущие показания, Гкал 20.04.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	225,237	134,091	91.146

Подпись исполнителя _____



014 04.05.24 п.в.



#79271#

Отчёт за период с 20.04.2024 по 03.05.2024.

Номер абонента 637
 Порядковый номер 3371
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00071734
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 06.05.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
21.04.2024	-	5,202	0	356,65	360,94	0	347,55	354,76	0	-7,21	24	0	0	76	61	59,9	14,96	0,57	0,55
22.04.2024	-	9,211	0	405,32	412,23	0,01	395,03	406,9	0,01	-11,87	24	0	1	75,8	52,4	44,9	23,35	0,57	0,55
23.04.2024	-	12,566	0	503,49	513,55	0	490,65	507,41	0	-16,76	24	0	0	76	50,4	49,5	25,62	0,58	0,56
24.04.2024	-	12,297	0	517,38	526,76	0	504,19	520,2	0	-16,01	24	0	0	76	51,6	50,7	24,4	0,59	0,57
25.04.2024	-	12,103	0	527,41	535,83	0	513,95	528,92	0	-14,97	24	0	0	76,1	52,5	51,6	23,56	0,59	0,57
26.04.2024	-	10,142	0	533,41	539,91	0,02	519,79	531,88	0,02	-12,09	24	0	0	76	56,5	55	19,54	0,6	0,58
27.04.2024	-	5,807	0	606,25	607,36	0	590,89	595,37	0	-4,48	24	0	0	75,8	66	64,7	9,82	0,61	0,6
28.04.2024	-	4,404	0	682,72	681,71	0	665,4	667,03	0	-1,63	24	0	0	75,8	69,2	68	6,61	0,63	0,61
29.04.2024	-	4,228	0	696,42	695,45	0	678,85	680,43	0	-1,58	24	0	0	75,6	69,4	68,2	6,22	0,62	0,61
30.04.2024	-	4,175	0	710,69	709,77	0	692,67	694,24	0	-1,57	24	0	0	75,8	69,8	68,5	6,02	0,59	0,58
01.05.2024	-	3,975	0	639,62	639,24	0	623,32	625,33	0	-2,01	24	0	0	76	69,6	68,5	6,37	0,47	0,47
02.05.2024	-	3,575	0,004	410,91	414,53	0,04	400,47	406,14	0,04	-5,67	24	0	0	75,7	66,8	64,8	8,92	0,52	0,51
03.05.2024	-	3,461	0	508,79	511,37	0	495,81	500,38	0	-4,57	24	0	0	76	69	67,9	6,98	0,53	0,52
Итого:	-	91,146	0,004	7099,06	7148,65	0,07	6918,57	7018,99	0,07	-100,42	312	0	-	75,89	61,86	60,17	14,03	0,57	0,56

Общее время работы системы 312 час.

Период нормальной работы системы 312 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
20.04.2024	134,091	6738,72	6860,01	0,1	6567,47	6761,68	0,05
03.05.2024	225,237	13837,78	14008,66	0,17	13486,04	13780,67	0,12

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения