

#24988#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2022 по 20.06.2022

Потребитель ЛУКОЙЛ КМН, ООО  
Адрес потребителя Киевская 23, г. Калининград  
Номер абонента 637  
Порядковый номер 3371  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00071734  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2022	3,744	0,008	696,67	700,05	0,08	680,28	685,79	0,08	-5,51	24	0	0	72,6	67,1	66,1	5,5	0,49	0,48	-
22.05.2022	3,904	0,008	689,74	692,93	0,08	673,43	678,82	0,08	-5,39	24	0	0	72,8	67	65,9	5,8	0,5	0,49	-
23.05.2022	3,373	0,009	703,8	708,62	0,09	687,13	693,84	0,09	-6,71	24	0	0	72,8	67,9	66,8	4,91	0,49	0,49	-
24.05.2022	2,819	0,009	697,1	699,96	0,09	680,76	685,25	0,09	-4,49	24	0	0	72,5	68,3	67,4	4,13	0,5	0,49	-
25.05.2022	2,679	0,008	701,3	705,03	0,08	684,73	689,93	0,08	-5,2	24	0	0	72,8	68,9	68,1	3,91	0,5	0,49	-
26.05.2022	3,121	0,008	694,21	697,18	0,08	677,81	682,54	0,08	-4,73	24	0	0	72,8	68,2	67,6	4,6	0,5	0,5	-
27.05.2022	3,357	0,007	704,01	705,3	0,08	687,4	690,62	0,08	-3,22	24	0	0	72,7	67,8	64,2	4,88	0,5	0,5	-
28.05.2022	2,637	0,002	712,81	712,15	0,09	696,15	697,05	0,09	-0,9	24	0	0	72,3	68,5	58,3	3,78	0,5	0,49	-
29.05.2022	2,521	0	716,36	715,31	0,07	699,43	699,89	0,07	-0,46	24	0	0	72,8	69,2	56,8	3,6	0,5	0,5	-
30.05.2022	2,35	0	723,97	722,64	0,07	706,88	706,96	0,07	-0,08	24	0	0	72,8	69,4	55,4	3,33	0,51	0,5	-
31.05.2022	2,22	0,003	750,33	748,9	0,03	732,46	732,37	0,03	0,09	24	0	0	73,1	70,1	64	3,02	0,5	0,5	-
01.06.2022	2,631	0,002	737,7	738,28	0,02	720,53	722,63	0,02	-2,1	24	0	0	72,2	68,5	64,4	3,65	0,5	0,49	-
02.06.2022	2,334	0,004	725,99	727,49	0,04	708,98	711,81	0,04	-2,83	24	0	0	72,4	69,2	64,7	3,29	0,51	0,5	-
03.06.2022	2,102	0,002	739,54	741,04	0,02	722,24	724,96	0,02	-2,72	24	0	0	72,4	69,5	64,3	2,91	0,52	0,51	-
04.06.2022	2,008	0,002	761,19	763,08	0,02	743,08	746,17	0,02	-3,09	24	0	0	73,1	70,4	64	2,7	0,52	0,51	-
05.06.2022	1,939	0,002	779,13	782,01	0,02	760,59	764,55	0,02	-3,96	24	0	0	73,1	70,5	65,5	2,55	0,52	0,52	-
06.06.2022	2,039	0,002	799,62	802,81	0,02	780,39	784,71	0,02	-4,32	24	0	0	73,5	70,9	64	2,61	0,54	0,53	-
07.06.2022	1,818	0,003	855,4	859,38	0,03	834,78	839,73	0,03	-4,95	24	0	0	73,7	71,5	66,5	2,18	0,51	0,5	-
08.06.2022	1,789	0,002	750,73	753,65	0,02	733,4	737,33	0,02	-3,93	24	0	0	71,8	69,4	64,1	2,43	0,52	0,52	-
09.06.2022	1,757	0,003	798,67	801,76	0,03	779,93	784,03	0,03	-4,1	24	0	0	72,5	70,2	65,1	2,25	0,52	0,51	-
10.06.2022	1,903	0,002	764,49	768,72	0,02	746,61	751,85	0,02	-5,24	24	0	0	72,4	69,9	64,9	2,55	0,54	0,53	-
11.06.2022	1,787	0,002	830,24	833,43	0,02	810,32	814,51	0,02	-4,19	24	0	0	73,4	71,2	65,2	2,21	0,52	0,52	-
12.06.2022	1,722	0,002	801,45	803,41	0,02	782,7	785,62	0,02	-2,92	24	0	0	72,4	70,2	64,2	2,2	0,52	0,52	-
13.06.2022	1,722	0,003	789,25	789,75	0,03	771,01	772,53	0,03	-1,52	24	0	0	71,9	69,7	64,1	2,23	0,51	0,5	-
14.06.2022	1,957	0,002	743,58	742,95	0,02	726,43	726,94	0,02	-0,51	24	0	0	71,8	69,2	64,2	2,68	0,49	0,48	-
15.06.2022	1,875	0,003	663,89	662,75	0,03	648,48	648,46	0,03	0,02	24	0	0	72,1	69,2	66	2,89	0,49	0,49	-
16.06.2022	1,867	0,003	673,16	672,6	0,03	657,32	657,87	0,03	-0,55	24	0	0	72,6	69,8	65	2,84	0,5	0,49	-
17.06.2022	1,79	0,003	698,15	697,8	0,03	681,77	682,5	0,03	-0,73	24	0	0	72,5	69,8	65,8	2,62	0,5	0,49	-
18.06.2022	1,685	0,002	711,51	711,15	0,02	694,76	695,38	0,02	-0,62	24	0	0	72,7	70,3	66	2,42	0,5	0,49	-
19.06.2022	1,664	0,003	700,25	700,07	0,03	683,84	684,68	0,03	-0,84	24	0	0	72,4	70	64,1	2,43	0,49	0,49	-
20.06.2022	2,052	0,002	680,58	680,84	0,02	664,64	666,1	0,02	-1,46	24	0	0	72,4	69,3	63,1	3,09	0,5	0,5	-
Итого:	71,166	0	22794,82	22841,04	1,33	22258,26	22345,42	1,33	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	71,166																		

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.05.2022	2871,116	156153,64	161479,72	23,96	152277,3	159130,09	23,95
20.06.2022	2942,282	178948,46	184320,76	25,29	174535,56	181475,51	25,28

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.06.2022 7:27:00