

# #24989#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2022 по 20.09.2022

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

ЛУКОЙЛ КМН, ООО  
Киевская 23, г. Калининград  
637  
3371  
ВКТ-7  
00071734  
1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2022	0,872	0	101,93	102,24	0,03	99,77	100,54	0,03	-0,77	24	0	0	69,1	60,3	57,8	8,76	0,52	0,52	-
22.08.2022	0,909	0	97,78	98,18	0,02	95,65	96,58	0,02	-0,93	24	0	0	68,6	59	56,7	9,52	0,52	0,52	-
23.08.2022	0,893	0	102,47	102,85	0,02	100,26	101,11	0,02	-0,85	24	0	0	69,3	60,4	58,9	8,91	0,52	0,51	-
24.08.2022	0,849	0	99,96	100,36	0,02	97,8	98,68	0,02	-0,88	24	0	0	68,8	60,1	58	8,68	0,52	0,52	-
25.08.2022	0,871	0	101,97	102,37	0,02	99,8	100,68	0,02	-0,88	24	0	0	69	60,3	55,8	8,74	0,54	0,54	-
26.08.2022	0,869	0,001	107,57	108	0,02	105,27	106,17	0,02	-0,9	24	0	0	69,4	61,1	59,1	8,25	0,54	0,54	-
27.08.2022	0,86	0	110,5	110,95	0,02	108,12	109,02	0,02	-0,9	24	0	0	69,6	61,7	58,1	7,93	0,53	0,53	-
28.08.2022	0,834	0	108,18	108,67	0,02	105,87	106,79	0,02	-0,92	24	0	0	69,2	61,4	57,1	7,87	0,53	0,52	-
29.08.2022	0,883	0	103,43	103,95	0,03	101,25	102,25	0,03	-1	24	0	0	68,7	60	57,9	8,72	0,53	0,53	-
30.08.2022	0,974	0	103,23	103,82	0,03	101,02	102,14	0,03	-1,12	24	0	0	69	59,4	55,7	9,65	0,54	0,54	-
31.08.2022	0,953	0	107,92	108,52	0,02	105,58	106,71	0,02	-1,13	24	0	0	69,2	60,2	55,4	9,04	0,54	0,53	-
01.09.2022	1,002	0,016	104,56	105,82	0,35	102,32	104,12	0,34	-1,8	24	0	1	69	59,2	60	9,8	0,53	0,53	-
02.09.2022	0,992	0	102,99	104,02	0,01	100,77	102,36	0,01	-1,59	24	0	0	68,9	59,1	57,3	9,87	0,52	0,52	-
03.09.2022	1,008	0	100,9	102	0	98,74	100,34	0	-1,6	24	0	0	69	58,8	57,5	10,23	0,52	0,52	-
04.09.2022	0,986	0,001	98,46	99,56	0,02	96,39	98,03	0,02	-1,64	24	0	0	68,4	58,2	57,3	10,22	0,52	0,52	-
05.09.2022	0,991	0	99,32	100,48	0,01	97,21	98,88	0,01	-1,67	24	0	0	68,7	58,5	58,6	10,21	0,53	0,52	-
06.09.2022	1,03	0	99,27	100,45	0,01	97,11	98,87	0,01	-1,76	24	0	0	69	58,4	57	10,61	0,53	0,52	-
07.09.2022	1,035	0	101,08	102,29	0,01	98,91	100,65	0,01	-1,74	24	0	0	69,2	58,8	59	10,45	0,52	0,52	-
08.09.2022	1,133	0,001	98,87	100,15	0,02	96,74	98,63	0,02	-1,89	24	0	0	69	57,3	55,7	11,71	0,52	0,51	-
09.09.2022	1,729	0	158,13	159,79	0,01	154,74	157,36	0,01	-2,62	24	0	0	68,8	57,6	48,8	11,18	0,52	0,52	-
10.09.2022	2,088	0	241,99	244,02	0	236,68	239,87	0	-3,19	24	0	0	69,8	61	59,5	8,82	0,52	0,52	-
11.09.2022	2	0	244,77	246,77	0,01	239,42	242,51	0,01	-3,09	24	0	0	69,8	61,4	59,6	8,35	0,52	0,38	-
12.09.2022	2,042	0,032	356,57	359,07	0,61	348,78	352,37	0,6	-3,59	24	0	0	69,7	63,9	62,3	5,83	0,52	0,28	-
13.09.2022	2,021	0,013	423,68	425,64	0,26	414,45	417,45	0,26	-3	24	0	0	69,6	64,7	61,2	4,83	0,52	0,41	-
14.09.2022	1,891	0,089	418,37	421,59	1,66	409,24	413,44	1,63	-4,2	24	0	1	69,7	65,1	64,5	4,6	0,52	0,52	-
15.09.2022	1,764	0,007	432,28	434	0,07	422,79	425,5	0,07	-2,71	24	0	0	69,8	65,6	62,2	4,18	0,51	0,5	-
16.09.2022	1,938	0,007	403,5	405,36	0,07	394,73	397,61	0,07	-2,88	24	0	0	69,6	64,6	61,3	4,92	0,49	0,49	-
17.09.2022	1,693	0,005	388,43	390,17	0,06	380,05	382,71	0,06	-2,66	24	0	0	69,3	64,8	61,7	4,45	0,5	0,5	-
18.09.2022	1,706	0,007	394,55	396,28	0,07	385,94	388,59	0,07	-2,65	24	0	0	69,7	65,3	62,5	4,42	0,5	0,5	-
19.09.2022	1,806	0,006	400,46	402,27	0,06	391,67	394,47	0,06	-2,8	24	0	0	69,9	65,3	62,5	4,61	0,5	0,5	-
20.09.2022	2,002	0,006	389,03	391,01	0,06	380,59	383,67	0,06	-3,08	24	0	0	69,4	64,2	61,7	5,26	0,51	0,5	-
Итого:	40,624	0	6202,15	6240,65	3,62	6067,66	6128,1	3,57	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	40,624																		

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.08.2022	2997,871	186311,82	191660,58	28,53	181731,14	188679,27	28,52
20.09.2022	3038,495	192513,97	197901,23	32,15	187798,8	194807,37	32,09

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.09.2022 7:22:20