

#93806#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.08.2024 по 20.09.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЛУКОЙЛ КМН, ООО
Киевская 23, г. Калининград
637

| Заводской номер счётчика 00071734 | Показания прибора, Гкал 20.09.2024 | Предыдущие показания, Гкал 20.08.2024 | Разность показаний, Гкал |
|--|---------------------------------------|--|--------------------------|
| Количество тепловой энергии, система 1 | 81,639 | 37,993 | 43.646 |

Подпись исполнителя _____



#93805#

Отчёт за период с 20.08.2024 по 20.09.2024.

Номер абонента 637
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00071734
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 23.09.2024

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | tнар, °C | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr, | t1, °C | t2, °C | t3, °C | td, | p1, МПа | p2, МПа |
|------------|----------|----------|-----------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|----------|---------|---------|--------|--------|--------|------|---------|---------|
| 21.08.2024 | - | 1,368 | 0,003 | 203,44 | 204,18 | 0,03 | 198,86 | 200,36 | 0,03 | -1,5 | 24 | 0 | 0 | 71,1 | 64,2 | 63,3 | 6,89 | 0,61 | 0,6 |
| 22.08.2024 | - | 1,475 | 0,026 | 196,88 | 198 | 0,39 | 192,42 | 194,37 | 0,39 | -1,95 | 24 | 0 | 0 | 71,1 | 63,5 | 62,6 | 7,65 | 0,62 | 0,62 |
| 23.08.2024 | - | 1,487 | 0,023 | 206,64 | 207,59 | 0,25 | 201,99 | 203,76 | 0,25 | -1,77 | 24 | 0 | 0 | 71,1 | 63,7 | 62,5 | 7,37 | 0,63 | 0,63 |
| 24.08.2024 | - | 1,343 | 0,024 | 207,69 | 208,57 | 0,26 | 202,98 | 204,56 | 0,26 | -1,58 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 64,7 | 63,6 | 6,6 | 0,61 | 0,61 |
| 25.08.2024 | - | 1,328 | 0,024 | 201,18 | 202 | 0,27 | 196,63 | 198,15 | 0,27 | -1,52 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 64,6 | 63,5 | 6,76 | 0,63 | 0,63 |
| 26.08.2024 | - | 1,44 | 0,022 | 207,62 | 208,46 | 0,24 | 202,88 | 204,52 | 0,24 | -1,64 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 64,3 | 63,2 | 7,1 | 0,62 | 0,62 |
| 27.08.2024 | - | 1,414 | 0,024 | 202,91 | 203,72 | 0,25 | 198,36 | 199,92 | 0,25 | -1,56 | 24 | 0 | 0 | 71 | 63,8 | 62,8 | 7,15 | 0,62 | 0,62 |
| 28.08.2024 | - | 1,438 | 0,023 | 204,69 | 205,48 | 0,25 | 200,04 | 201,64 | 0,25 | -1,6 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 64,1 | 63,1 | 7,2 | 0,62 | 0,62 |
| 29.08.2024 | - | 1,408 | 0,022 | 203,64 | 204,4 | 0,23 | 199,01 | 200,6 | 0,23 | -1,59 | 24 | 0 | 0 | 71,2 | 64,2 | 63,1 | 7,07 | 0,62 | 0,62 |
| 30.08.2024 | - | 1,351 | 0,023 | 205,3 | 206,06 | 0,24 | 200,68 | 202,17 | 0,24 | -1,49 | 24 | 0 | 0 | 71,1 | 64,3 | 63,5 | 6,75 | 0,61 | 0,61 |
| 31.08.2024 | - | 1,306 | 0,023 | 197,73 | 198,4 | 0,23 | 193,27 | 194,65 | 0,23 | -1,38 | 24 | 0 | 0 | 71,2 | 64,5 | 63,5 | 6,76 | 0,61 | 0,6 |
| 01.09.2024 | - | 1,297 | 0,021 | 198,5 | 199,16 | 0,22 | 193,98 | 195,39 | 0,22 | -1,41 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 64,7 | 63,8 | 6,7 | 0,61 | 0,61 |
| 02.09.2024 | - | 1,377 | 0,021 | 201,04 | 201,72 | 0,22 | 196,5 | 197,95 | 0,22 | -1,45 | 24 | 0 | 0 | 71,1 | 64,1 | 63,2 | 7,01 | 0,61 | 0,61 |
| 03.09.2024 | - | 1,357 | 0,022 | 199,47 | 200,21 | 0,23 | 194,94 | 196,41 | 0,23 | -1,47 | 24 | 0 | 0 | 71,5 | 64,5 | 63,6 | 6,97 | 0,61 | 0,61 |
| 04.09.2024 | - | 1,359 | 0,022 | 201,36 | 202,1 | 0,23 | 196,77 | 198,31 | 0,23 | -1,54 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 64,4 | 63,5 | 6,9 | 0,62 | 0,62 |
| 05.09.2024 | - | 1,387 | 0,022 | 207,32 | 208,06 | 0,22 | 202,57 | 204,08 | 0,22 | -1,51 | 24 | 0 | 0 | 71,5 | 64,7 | 63,7 | 6,84 | 0,62 | 0,62 |
| 06.09.2024 | - | 1,377 | 0,021 | 204,24 | 204,91 | 0,21 | 199,64 | 201,04 | 0,21 | -1,4 | 24 | 0 | 0 | 71,2 | 64,3 | 63,5 | 6,9 | 0,62 | 0,61 |
| 07.09.2024 | - | 1,319 | 0,021 | 205,97 | 206,49 | 0,21 | 201,23 | 202,5 | 0,21 | -1,27 | 24 | 0 | 0 | 71,7 | 65,1 | 64,1 | 6,56 | 0,61 | 0,61 |
| 08.09.2024 | - | 1,273 | 0,013 | 201,66 | 202,23 | 0,13 | 197,05 | 198,33 | 0,13 | -1,28 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 65 | 64 | 6,47 | 0,62 | 0,62 |
| 09.09.2024 | - | 1,41 | 0,022 | 201,35 | 201,99 | 0,22 | 196,79 | 198,2 | 0,22 | -1,41 | 24 | 0 | 0 | 71,2 | 64,1 | 63,1 | 7,16 | 0,61 | 0,6 |
| 10.09.2024 | - | 1,438 | 0,021 | 198,02 | 198,66 | 0,22 | 193,5 | 194,95 | 0,22 | -1,45 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 63,9 | 62,9 | 7,42 | 0,61 | 0,6 |
| 11.09.2024 | - | 1,442 | 0,022 | 199,18 | 199,88 | 0,23 | 194,6 | 196,12 | 0,23 | -1,52 | 24 | 0 | 0 | 71,7 | 64,3 | 62,9 | 7,41 | 0,6 | 0,59 |
| 12.09.2024 | - | 1,46 | 0,022 | 195,18 | 195,87 | 0,23 | 190,79 | 192,26 | 0,23 | -1,47 | 24 | 0 | 0 | 71,2 | 63,5 | 62,5 | 7,67 | 0,6 | 0,6 |
| 13.09.2024 | - | 1,526 | 0,022 | 197,88 | 198,6 | 0,22 | 193,39 | 194,96 | 0,22 | -1,57 | 24 | 0 | 0 | 71,2 | 63,3 | 62,4 | 7,9 | 0,6 | 0,59 |
| 14.09.2024 | - | 1,466 | 0,023 | 196,31 | 197,03 | 0,24 | 191,87 | 193,38 | 0,24 | -1,51 | 24 | 0 | 0 | 71,2 | 63,5 | 62,5 | 7,63 | 0,6 | 0,59 |
| 15.09.2024 | - | 1,456 | 0,022 | 196,91 | 197,59 | 0,22 | 192,44 | 193,89 | 0,22 | -1,45 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 63,8 | 62,8 | 7,56 | 0,6 | 0,6 |
| 16.09.2024 | - | 1,474 | 0,022 | 200,33 | 201,03 | 0,22 | 195,76 | 197,28 | 0,22 | -1,52 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 63,8 | 62,9 | 7,52 | 0,61 | 0,6 |
| 17.09.2024 | - | 1,468 | 0,02 | 201,2 | 201,89 | 0,2 | 196,62 | 198,16 | 0,2 | -1,54 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 63,9 | 63,1 | 7,47 | 0,59 | 0,58 |
| 18.09.2024 | - | 1,44 | 0,022 | 190,25 | 190,95 | 0,24 | 185,98 | 187,46 | 0,24 | -1,48 | 24 | 0 | 0 | 71,1 | 63,3 | 62,4 | 7,74 | 0,59 | 0,59 |
| 19.09.2024 | - | 1,471 | 0,022 | 190,17 | 190,78 | 0,23 | 185,87 | 187,32 | 0,23 | -1,45 | 24 | 0 | 0 | 71,1 | 63,2 | 62,4 | 7,9 | 0,6 | 0,6 |
| 20.09.2024 | - | 1,491 | 0,021 | 198,42 | 198,99 | 0,22 | 193,89 | 195,31 | 0,22 | -1,42 | 24 | 0 | 0 | 71,5 | 63,8 | 62,8 | 7,69 | 0,6 | 0,6 |
| Итого: | - | 43,646 | 0,661 | 6222,48 | 6245 | 7 | 6081,3 | 6128 | 7 | -46,7 | 744 | 0 | - | 71,29 | 64,1 | 63,12 | 7,18 | 0,61 | 0,61 |

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т |
|------------|---------|----------|----------|--------|----------|----------|-------|
| 20.08.2024 | 37,993 | 6390,84 | 6392,07 | 3,45 | 6246,25 | 6269,19 | 3,43 |
| 20.09.2024 | 81,639 | 12613,32 | 12637,07 | 10,45 | 12327,55 | 12397,19 | 10,43 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения