

#116086#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 15.02.2025 по 03.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЛАНСАР, ООО, УК 6796
2-й Трамвайный переулок 4, Калининград
6796

Заводской номер счётчика 4441478	Показания прибора, МВт×ч 03.03.2025	Предыдущие показания, МВт×ч 15.02.2025	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	276,351	260,283	16.068	13.818

Подпись исполнителя



с 24. 02. 25 по 19



#116085#

Отчёт за период с 15.02.2025 по 03.03.2025.

Номер абонента 6796
Порядковый номер 10001
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 4441478
Номер системы 1
Отчёт сформирован 06.03.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNar, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.02.2025	-	0,457	21,003	21,144	20,406	20,776	4	4	0	0	81	61	0,5	0,5
25.02.2025	-	1,127	68,386	68,748	66,689	67,597	10,03	10,03	0	0	75	60	0,5	0,5
26.02.2025	-	2,418	161,97	163,36	157,892	160,452	24	24	0	0	75	62	0,5	0,5
27.02.2025	-	2,286	160,16	160,646	156,171	157,774	24	24	0	0	75	62	0,5	0,5
28.02.2025	-	2,411	159,024	160,113	155,062	157,317	24	24	0	0	75	62	0,5	0,5
01.03.2025	-	2,463	161,351	161,764	157,341	158,957	24	24	0	0	75	61	0,5	0,5
02.03.2025	-	2,408	169,775	170,331	165,557	167,286	24	24	0	0	75	62	0,5	0,5
03.03.2025	-	2,498	174,635	175,888	170,297	172,756	24	24	0	0	75	62	0,5	0,5
Итого:	-	16,068	1076,304	1081,994	1049,415	1062,915	158,03	158,03	-	-	75,75	61,5	0,5	0,5

Общее время работы системы 384 час.
Период нормальной работы системы 158,03 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
15.02.2025	260,283	14108,058	14097,135	13755,812	13870,675	2631,23	0,48
03.03.2025	276,351	15184,361	15179,128	14805,228	14933,591	2789,25	0,48

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения